

From: [REDACTED]
Sent: Friday, March 27, 2026 7:14 AM
To: [REDACTED]

Subject: 260327 [REDACTED] - potvrzení místní setření + CN - Re: FW: Zádost o znalecké posouzení havárie zdroje chladu - kritická infrastruktura nemocnice (JIP/OP sály)

Dobrý den,
potvrzuji termín 2.4.2026 v 9:30 na místě v nemocnici, provedme místní šetření a pořídím fotodokumentaci.
K třem uvedeným třem otázkám se vyjádřit můžeme, k některým dalším možná, některé jsou zavádějící a nelze je kvantifikovat, tedy jsem přesvědčený, že to nepůjde.
Moje zkušenost je taková, že je odstranit kontaminaci z chladicího okruhu je nereálná, je potřeba je celý vyměnit - nikdo nevezme záruku za chod stroje..... uvidíme. Cenu necháváme stejnou, prosím o vystavení objednávky.
děkuji [REDACTED]

Dne 26.03.2026 v 14:59 [REDACTED] napsal(a):
Dobrý den,

po konzultaci s kolegy zasílám upřesnění formulace otázek.
Základní otázky jsou:

1. Jaká je příčina poruchy zdroje chladu? Je zdroj chladu postaven/zrealizován v souladu s příslušnými normami? Pokud je příčina v lidské chybě, kdo (jaký subjekt) chybu způsobil?
2. Jaký je rozsah poškození zdroje chladu?
3. Je možné zdroj chladu opravit? Pokud ano, jaké jsou možnosti opravy?

Při zodpovězení výše uvedených dotazů předpokládáme i zodpovězení následujících dílčích otázek:

1. Jaký je přesný rozsah fyzického poškození zdroje chladu Clivet WDHSB a které konkrétní komponenty byly havárií zasaženy?
2. Které konkrétní části systému vykazují známky mechanického, tepelného či jiného poškození přímo souvisejícího s havárií?
3. Existují na zařízení poškození, která vykazují známky dlouhodobého opotřebení nebo zanedbané údržby předcházející havárii?
4. Je technicky pravdivé tvrzení dodavatele, že kontaminace chladivového okruhu vodou a vlhkostí je v tomto konkrétním případě neopravitelná? Existují standardní postupy (např. vícenásobné vakuování, proplach, výměna filtrdehydrátorů), které by funkčnost obnovily?
5. V případě tvrzené neopravitelnosti: Je tato nemožnost opravy dána technickou neproveditelností, nebo ekonomickou nerentabilitou (převýšení ceny opravy nad cenu nového zařízení)?
6. Došlo k úniku nemrznoucí směsi (glykolu) do vodního okruhu rekuperace nebo do chladivového okruhu způsobem, který popisuje servisní protokol?
7. Z jakého technického důvodu nebyl tento únik a následný pokles tlaku

detekován instalovanými čidly úniku chladiva nebo systémy sledování tlaku v okruhu

rekuperace?

8. Byla v době havárie (20. 2. 2026) funkční čidla úniku chladiva a byla tato čidla správně kalibrována a umístěna vzhledem k fyzikálním vlastnostem použitého

chladiva? 9. Lze na základě ohledání potvrdit, že k prasknutí výměníku rekuperace došlo skutečně v důsledku zamrznutí kapaliny vyvolaného trvalým chodem oběhového čerpadla?

Prosím o Vaše stanovisko k takto položeným otázkám a očekávám případnou aktualizaci nabídkové ceny.

Objednávku nechám vystavit neprodleně na základě Vašeho upřesnění.

S pozdravem

[redacted]
vedoucí odboru

Odbor správy nemovitostí a facility managementu

tel.: [redacted]

mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

web: www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s.

From: [redacted]

Sent: Thursday, March 26, 2026 10:48 AM

To: [redacted]

[redacted] - místní setření
- CN - Re: FW: Žádost o znalecké posouzení havárie zdroje chladu -
kritická infrastruktura nemocnice (JIP/OP sály)

Dobrý den,

děkuji za rychlou reakci a nabídku termínu provedení prohlídky tj.

2.4.2026 v 9.30

v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.

Potvrzuji tímto náš zájem a prosím o blokaci uvedeného termínu ve Vašem kalendáři. Rád bych pouze zmínil, že dnes odpoledne proběhne u nás mítink s právním odborem za účelem určení konečného znění dotazů, kterých možná může být více. Protože nevím, zda větší množství dotazů, které ale budou v zásadě pouze blíže specifikovat dva zmíněné dotazy.

Definitivní znění otázek Vám ještě dnes zašlu, a pokud to bude mít dopad na cenu posudku, prosím o zaslání upřesněné ceny. Stávající cenu akceptujeme, ale pokud by byla vyšší, musí objednávku již podepsat můj nadřízený, což může učinit elektronicky nejpozději během zítřejšího dne. V každém případě počítáme s Vaší návštěvou 2.4.2026.

S pozdravem

[redacted]

vedoucí odboru
Odbor správy nemovitostí a facility managementu
tel.: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: www.kzcr.eu
Krajská zdravotní, a. s.
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, March 26, 2026 6:16 AM
To: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Subject: 260326 [REDACTED] - místní setrení - CN - Re: FW: Žádost o znalecké posouzení havárie zdroje chladu - kritická infrastruktura nemocnice (JIP/OP sály)

Dobrý den pane inženýre,
uvedené posouzení, možná znalecký posudek jsem Vám schopen vypracovat jako ústav TZB, FAST, VUT v Brně.

Má to ale více rovin, od 9.4.2026 jsem 10 dní mimo ČR. Je nutné vytvořit objednávku na položené otázky:

1, Jaká je příčina poruchy zdroje chladu?

2, Je možné zdroj chladu opravit?

V objednávce je nutné zmínit cenu posudku, s ohledem na rozsah škody, časovou dotaci a vzdálenost Brno-Ústí nad labem
nabízíme [REDACTED] Objednávka bude zveřejněna.

Fakturační údaje zhotovitele na objednávku:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební - Ústav technických zařízení budov
[REDACTED]
[REDACTED]

V případě vašeho souhlasu jako Krajské zdravotní, jsem schopný vykonat 2.4.2026 (čtvrtek) rychlé místní šetření. Navrhuji v 9:30 na místě. Následně během dubna, můžeme vydat vyjádření jako třetí nezávislá osoba pro účely vašeho řízení a pak vypracovat posudek.

děkuji za poptávku a info obratem zpět
[REDACTED]

Neobsahuje žádné viry.www.avg.com