

Název veřejné zakázky: **Oprava podlahové krytiny NEMCV**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **5048/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Demontáž staré podlahové krytiny 190 m² – neměla by být tato výměra 265 m²
jako výměra stěrky?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upravil výkaz výměr s ohledem na výše uvedené, chybná položka byla ve výkaze výměr
upravena.

Dotaz č. 2

Demontáž soklu , jedná se o demontáž standardního soklu nebo o osekání
keramického soklu včetně začistění jak zednického , tak malířského?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje osekání vč. začistění, předmětná položka ve výkaze výměr byla upravena.

Dotaz č. 3

Antistatické PVC - jedná se pouze o antistatické PVC tj. permanentně
antistatická vinylová krytina určená pro laboratoře, čisté provozy a nemocniční
prostory s vysokým provozem citlivé na elektrostatické výboje? Se sklonem ke
vzniku statické elektřiny s hodnotou - antistatický (≤ 2 kV) odpor dle EN1081

Nebo je vzhledem k revizi požadováno : permanentně antistatická vodivá krytina
vyvinutá pro operační sály, rentgenové místnosti, čisté provozy a laboratoře. Kde je
vysoké vodivosti dosaženo díky obsahu uhlíkových částic v celé tloušťce vinylu a
použití podložky z čistého uhlíku.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel požaduje pouze antistatické PVC.

Dotaz č. 4

Dotaz na antistatické PVC požadujete čtverce nebo podlahu v pásech o šíři 2m ?


Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel požaduje PVC v pásech. Zadavatel upravil výkaz výměr s ohledem na výše uvedené, předmětná položka byla upravena.

Upravená příloha bude uveřejněna mezi soubory zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:



MUDr. Irena Voříšková
ředitel o.z.