

# **ÚSTÍ NAD LABEM – MASARYKOVA NEMOCNICE - OBJEKT T**

## **NÁVRH NA ZMĚNU VYUŽÍVÁNÍ 4. NP**

### **KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY - STUDIE**

Předmětem studie je specifikace požadavků na požární bezpečnost ve stávajícím objektu plicního oddělení v části 4. NP, kde je výhledově plánováno využití pro vyšetřovací a ambulantní složky. Budova je situována v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Návrh navazuje na zpracovanou koncepci řešení PBS - studii z 12/2016, zpracovali ing. A. Vondráčková, M. Vykouk, HASING sdružení Ústí nad Labem.

Záměr využití z původního oddělení následné péče zde situovat oddělení chronické boleti a oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) – jedná se o složky vyšetřovací ve smyslu ČSN 73 0835, které budou hodnoceny jako zdravotnické zařízení skupiny AZ 2.

Z hlediska kodexu požárních norem je nutné zajistit tyto požadavky :

- a) obě oddělení mohou tvořit jeden společný požární úsek s tím, že do samostatných požárních úseků budou vyčleněny místnosti pomocné a hospodářské prostory o půdorysné ploše větší než 25,00 m<sup>2</sup> (např. sklady, archiv apod.).
- b) s ohledem na dispoziční řešení je nutné, aby z daného podlaží byly k dispozici tři úniková schodiště, jenž budou tvořit samostatné požární úseky (CHÚC typu B), přičemž délka nechráněné únikové cesty ze „slepého koutu, tj. k dispozici je pouze jeden směr úniku“ nesmí být delší než 20,00 m,
- c) k dispozici musejí být dva evakuační výtahy, přičemž jeden bude přímo přístupný z prostoru chráněné únikové cesty typu A – možnost jak přirozeného nebo nuceného větrání (10-ti násobná výměna vzduchu za hodinu). Poznámka – velikost jednoho evakuačního výtahu může být s vnitřním rozměrem 1,10 x 1,40 m.
- d) šířka únikových chodeb minimálně 1,10 m, dveře na únikových cestách 0,90 m, instalace nouzového osvětlení,
- e) celoplošná instalace EPS, instalace domácího rozhlasu
- f) požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení jsou shodná se zpracovanou koncepcí.
- g) instalace vnitřních odběrních míst.