


VYUŽITÍ PODLAŽÍ
ODDĚLENÍ KLINICKÉ IMUNOLOGIE A ALERGLOGIE (OKIA)
CENTRUM CHRONICKÉ PÉČE

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- 1) PODLAŽI MUŽE TVORIT JEDEN POŽÁRNÍ ÚSEK
- 2) ÚPRAVA SCHOVITOVÉHO PROSTORU NA CHÚC (typu B (zmenšený S3)
- 3) ÚPRAVA VTAHOVÉ ŠACHTY NA PODMINKY PRO EVAKUACIÚ VÝTAH
- 4) NASTAVENIE CELOPLOŠNE ELEKTRICKE POŽÁRNÉ SIGNALIZACE
- 5) NASTAVENIE DOMÁCIHO ROZHLASU
- 6) NASTAVENIE HYDRAUNTOVÉHO SYSTÉMU
- 7) KOMUNIKÁCIA PROPOJENOU DO SCHOVITŠE S3 – POULZE RAMPOU
- 8) VYBUDOVANIE EVAKUACIÓNEHO VÝTAHU S PRÍSLUŠNÝM Z PROSTORU BEZ POŽÁRNEHO RIZIKA
- 9) VYBUDOVANIE PROSTORU CHARAKTERNE OTVORENÉ CESTY TRU A S PRÍSLUŠNÝM DO EVAKUACIÓNEHO VÝTAHU (V5)
- 10) POUVEDENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV, KTORÉ BÝV NÁMZNENÝ V RAMCI SP – PRO OČISTENIE REHABILITÁCIE
- 11) SAMOSTATNÝ POŽÁRNÝ ÚSEK – PROSTORU NESOUDIACE SI SE ZDORAVU – PÉČO O PLOCHOU VEŠNÍK NEZ PODMINKA. PRO PRO ÚNOKOVOU CESTU Z PROSTORU S JEDINOU SMERENÚ ÚNIKU – DELKA MAX. 20 M



CENTRUM CHRONICKÉ BOLESTI

3 ORDINACE + 1 POKOJ SE 4 LŮŽKY OBSAZENÍ DLE ČSN 73 0818 (26 osob + 4 x 1,3 = 31 osob)
28 OSOB SCHOPNÉ SAM. POHYBU, 3 OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
VÝŠKOVÁ POLoha POŽÁRNICH ÚSEKŮ hp = 14,10 m

OKIA celkem 3 ordinace

OBSAZENÍ OSOBAMI S OHLEDEM NA POHYBLIVOST DLE ČSN 73 0818 30 osob
27 OSOB SCHOPNÝCH SAM. POHYBU, 3 OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
VÝŠKOVÁ POLOHA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ $h_p = 14,10$ m

MAJITEL ZÁKAZNÍK	STAVBA	PRŮBĚH
ÚSTŘÍ MAD LABEVI – MASARYKOVA NEMOCNICE – OBJEKT T Koncepce řešení PRP – zhrnuto užívání – studie		
INTERVEN	Kancelář zdravotní, o.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Sociální ptece 3396/72A, Ústí n.L.	
TVÝSTAV	4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	
	úroveň	číslo
		číslo