



Název veřejné zakázky: **Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu vč. zřízení obratiště pro vozidla ZZS, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 965/2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace pro mediplyny, nesplňuje požadavky normy ČSN EN ISO 7396-1. Např. navržené potrubí je z oceli, má být ze speciální mědi. Chybí havarijní uzávěry, havarijní vstupy, skupinové uzávěry, signalizace tlaku, zkoušky čistoty apod.

Uvedené zařízení není možno uvést do bezpečného a trvalého provozu. Žádáme tímto zadavatele o opravu zadávací dokumentace.

Odpověď č. 1:

Projektová dokumentace pro mediplyny byla kompletně revidována. V rámci revize této části projektové dokumentace byla zjištěna nutnost přeložky stávajících zemních rozvodů medicinálních plynů. Přeložka je součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Žádáme o jednoznačné definování pol.č.74 v části silnoproud. Jedná se o světelnou rampu nebo zdrojovou rampu. V popisu položky a v poznámce je rozpor.

Dle popisu se jedná o svítidlo (příloha k technické zprávě ale není k dispozici !) a v PD SO101.8.02 je schema zdrojové rampy.

Odpověď č. 2:

Jedná se o instalační lůžkovou rampu, na které jsou osazeny koncové výstupy medicinálních plynů, elektrické zásuvky, datové zásuvky, osvětlení a dorozumívací zařízení sestra-pacient.

V rámci Poskytnutí dodatečných informací č. 5, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, což bude uvedeno na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

31-08-2017

Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

KZ

Ing. Petr Fiala
generální ředitel