

Název veřejné zakázky: **Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce**

Druh zadávacího řízení: Nadlimitní otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1014/2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Je součástí obsahu zakázky také rekonstrukce střechy nad dotčenými prostory 4.NP?

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí předmětu plnění je provedení stavebně-technického průzkumu objektu v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektové dokumentace k předmětnému záměru. Vzhledem k umístění zájmových prostor v posledním nadzemním podlaží zadavatel požaduje provedení průzkumu střešní konstrukce, na základě kterého bude určen způsob a rozsah rekonstrukce střešního pláště.

Dotaz č. 2

Musí nově požadovaný evakuační výtah umožňovat evakuaci osob na lůžku?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, evakuační výtah musí umožňovat evakuaci osob na lůžku.

Dotaz č. 3

Bude součástí předaných vstupních podkladů od Objednatele též digitální zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí dotčených prostor 4.NP (ve formátu dwg)

Odpověď na dotaz č. 3

Ano, součástí předaných podkladů bude prostor 4.NP předán i ve formátu *.dwg.

Dotaz č. 4

Budou součástí předaných vstupních podkladů od Objednatele též stavebně technické podklady od stávajícího stavu (rozsah, napojovací body, kapacity, atd.) všech dotčených a požadovaných vnitřních technických a technologických instalací (ZTI, VZT, UT, CHL, MaR, ESI, ESL, medicínální plyny)?

Odpověď na dotaz č. 4

Vzhledem ke stáří objektu zadavatel nedisponuje stavebně technickými podklady stávajícího stavu všech dotčených a požadovaných vnitřních technických a technologických instalací (ZTI, VZT, UT, CHL, MaR, ESI, ESL, medicínální plyny). Zhotovitel v rámci předmětu plnění bude muset místním šetřením vše ověřit. Zadavatel mu bude v rámci této činnosti maximálně k dispozici a poskytne mu v této věci součinnost.

Zadavatel dále aktualizuje přílohu č. 2 – Obligatorní návrh smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání nabídek na 11.10.2017 do 10:00 hod.

V Ústí nad Labem dne: 12.09.2017



.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek