

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1738/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000287**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-021008**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je komplexní modernizace stávající trafostanice TS1 v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Jedná se zejména o dodávku a montáž nové technologie trafostanice - nový zapouzdřený VN rozvaděč s izolací SF6, tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 35/22/0,4 kV s biologickou nehořlavou náplní, jeden kus bezpečnostního zdroje o výkonu 1250 kVA / 1000 kW (dieselagregátu, špičkový výkon ve STBy) včetně souvisejících podpůrných systémů, dále jeden kus rozvodny NN pro nezálahovanou MDO (méně důležité obvody) i zálohovanou DO (důležité obvody), zapojení dvou stávajících, venku stojících náhradních zdrojů (dieselagregáty v kapotě) do nových rozveden. Dále je předmětem veřejné zakázky provedení s tím souvisejících stavebních prací na stávajícím objektu trafostanice a v jeho přilehlém okolí.

Cena sjednaná ve smlouvě: 27 738 544,66 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: ECOREM a.s.
Sídlo: Stará cesta 1127
675 31 Jemnice
IČO: 27724409

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	PRONIX s.r.o.	U Kněžské louky 28 130 00 Praha 3	48027944	37 224 764,28 Kč bez DPH
2.	DCI Czech a.s.	Štěrboholská 1404/14 102 00 Praha 10	04501624	37 341 846,55 Kč bez DPH
3.	ČEZ Energetické služby, s.r.o.	Výstavní 1144/103 703 00 Ostrava	27804721	27 130 000,- Kč bez DPH
4.	ELTODO, a.s.	Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4	45274517	30 362 360,69 Kč bez DPH
5.	Bohemia Müller s.r.o.	Loupnická 139 435 42 Litvínov	25015265	34 616 881,- Kč bez DPH
6.	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	00014915	36 115 056,57 Kč bez DPH
7.	ECOREM a.s.	Stará cesta 1127 675 31 Jemnice	27724409	27 738 544,66 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava, IČO: 27804721, prokazatelně nesplnila požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, rozhodl zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, a společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., ze zadávacího řízení vyloučil.

Komise, pověřená zadavatelem k provádění úkonů dle ZZVZ, při posuzování nabídky účastníka zjistila, že nesplňuje podmínky zadávací dokumentace, a to tím, že nabízené zařízení nesplňuje technické parametry a další požadavky stanovené zadávací dokumentací.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Zakázka nebyla rozdělena z důvodu uceleného předmětu plnění podobné povahy.

Důvodem tohoto postupu zadavatele je skutečnost, že předmět veřejné zakázky je nutné plnit jako jeden celek.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obrátu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Nebylo použito.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 10.02.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.



