

# Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel: <i>KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.</i>		Evidenční číslo výtahu: <i>C5 NE 0625 1993</i>	
Umístění výtahu: <i>HN 671 III. - PRÁDELNA 3.50</i>		Nosnost: <i>1000 kg</i>	stanice/nást. <i>3/3</i>
<b>Prohlížené díly - číslo se závadou zakroužkovat</b>			
<b>I. STROJOVNA</b>	<b>II. ŠACHTA</b>	<b>III. KLEC</b>	
1. výtahový stroj / hydraulický agregát	21. ohrazení	41. podlaha	
2. elektromotor / hydromotor	22. vodička	42. stěny, strop	
3. brzda	23. nosné prostředky	43. klecové dveře	
4. koncový vypínač	24. vyvažovací závaží	44. závěs	
5. omezovač rychlosti	25. prohlubeň	45. zachycovače	
6. omezení doby chodu motoru	26. nárazníky	46. vodící čelisti	
7. hl. vypínač a pojistky	27. koncový vypínač	47. odkláněcí křivka	
8. výtahový rozvaděč	28. kladky, řetězky	48. ovladačová kombinace	
9. příslušenství	29. šachetní dveře	49. nouzový signál	
10. el. / hydraul. schemata	30. dveřní uzávěrky	50. osvětlení	
11. systém zabráňující klesání klece	31. patrové přepínače	51. el. instalace	
12. bezpečnostní ventil	32. ovladačová kombinace	52. tabulky, návody	
13. tlakový ventil	33. signalizace	53. revizní jízda	
14. ventil ručního čerpadla	34. osvětlení	54. vážící zařízení	
15. hadice potrubí	35. tabulky, návody	55. dorozumivací zařízení	
16. kontrola oleje	36. napínací zařízení omezovače rychlosti	56. clona	
17. ukazatel polohy klece	37. lano omezovače rychlosti	57. pohyblivá podlaha	
18. přístup, osvětlení	38. elektrická instalace	58. ....	
19. tabulky, značení, návody	39. ....		
20. elektrická instalace	40. ....		
V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.			

**ZÁVADY:** 2 - VYMEZIT VŮLI MOTORU, 5 - VYHĚNIT LOŽISKA KLADEK 40, 8 - PLÁNOVAT VYHĚNĚNÍ ROZVADĚČE, 18 - KLASA INTENZITA OSVĚTLENÍ STROJOVNY, 23 - PLÁNOVAT VYHĚNĚNÍ LANI, 22 - VYMEZIT VŮLI KLECE, 32, 42 - OPRAVIT JAHATNÍKY PŘIVOLAČŮ A TLAC. KOMBINACE, 44 - VYHĚNĚNÍ ZÁVĚSŮ LANI, 56 - OPRADIT KARPINU CELOPLOŠNOU CLONOU

**ZÁVĚR:**

I. Výtah je způsobilý **ANO - NE** pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník majitele/provozovatele: Jméno:	Odborná prohlídka provedena dne: <i>3.1.2024</i> Jméno: <i>MICHALEC JÁN</i>
Příští odbornou prohlídku provést do: <i>4/2024</i>	
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:

