



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Operační program Životní prostředí Rekonstrukce veřejných budov a infrastruktury

ENERGETICKÝ POSUDEK

ÚSPORA ENERGIE OPŽP – KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S.,
NEMOCNICE TEPLICE O. Z., BUDOVA C

Název projektu	Úspora energie OPŽP – Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o. z., budova C
Žadatel	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Předmět posouzení	Budova C nemocnice Teplice U Nemocnice 3067, 415 01 Teplice
Zpracovatel	VŠB – Technická univerzita Ostrava Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC)
Statutární orgán	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Na základě pověření ze dne 1.9.2023 statutárního zástupce podepisuje: Ing. Pavel Němec
Osoba určená	Ing. Pavel Němec
Spolupracovali	Ing. Pavel Němec a kolektiv
Datum vypracování	21.2.2024





OBSAH

A	TITULNÍ LIST DLE VYHLÁŠKY Č. 141/2021 SB.....	3
B	SOUHRN ENERGETICKÉHO POSUDKU PODLE PŘÍLOHY Č.1 K VYHLÁŠCE.....	4
1.	Souhrnný popis navržených energeticky úsporných opatření předmětu energetického posudku...	4
2.	Identifikace programu podpory a výrok energetického specialisty o naplnění kritérií programu podpory.....	4
3.	Naplnění kritérií.....	6
4.	Analýza užití energie – bilance přínosů projektu.....	7
C	PODROBNOSTI ENERGETICKÉHO POSUDKU	8
1.	ZÁMĚR ENERGETICKÉHO POSUDKU S VYMEZENÍM KRITÉRIÍ PROGRAMU PODPORY	8
a)	Název programu podpory	8
b)	Konkretizace prioritní osy a věcné zaměření výzvy	8
c)	Vymezení kritérií programu podpory ve vztahu k předmětu energetického posudku.....	8
2.	HISTORIE SPOTŘEBY ENERGIE.....	11
3.	ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU	12
4.	POPIS A HODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO STAVU	15
a)	Technická specifikace navržených dílčích opatření	15
b)	Bilance přínosů projektu	25
c)	Návrh vhodného doplnění měřicích míst a způsob vyhodnocování přínosů realizace projektu	26
d)	Popis způsobu začlenění navržených měřicích míst a procesů hodnocení přínosů do systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001	26
e)	Analýza energetické účinnosti vybraných spotřebičů pro navržený stav	27
f)	Vyhodnocení plnění požadavků na snižování energetické náročnosti budovy	27
5.	EKONOMICKÉ HODNOCENÍ.....	28
6.	EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ	32
7.	KRITÉRIA PROGRAMU PODPORY	33
8.	SYSTÉM MANAGEMENTU A HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ.....	34
9.	SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK.....	36



A Titulní list dle vyhlášky č. 141/2021 Sb.

- a) Účel zpracování energetického posudku podle §9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších úprav

Energetický posudek ve smyslu § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, tj. posouzení proveditelnosti projektů financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo prodeje povolenek na emise skleníkových plynů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., ve znění č. 15/2022 Sb.

- b) Identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VLASTNÍKOVÍ PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU (EP)	
Název firmy	Krajská zdravotní, a.s
Adresa	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ	254 88 627
Kontaktní osoba	Ing. Jan Gorej, MBA tel.: +420 477 115 109, e-mail: jan.gorej@kzcr.eu

- c) Identifikační údaje o předmětu energetického posudku

IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU	
Předmět EP	Úspory energie Budova C nemocnice Teplice
Umístění (adresa)	U Nemocnice 3067, 415 01 Teplice Katastrální území: Teplice [766003] Parcelní číslo pozemku: 3452/8
Stručný popis předmětu EP	Úsporná opatření v objektu: zateplení objektu, instalace IRC ventilů, modernizace VZT, modernizace osvětlení, instalace FVE, instalace vnějších stínících prvků, zavedení energetického managementu.

- d) Datum vypracování energetického posudku

Datum vypracování	21.2.2024
-------------------	-----------

- e) Identifikační údaje energetického specialisty

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ENERGETICKÉHO SPECIALISTY	
Název firmy	VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC)
IČ	61989100
Číslo oprávnění	1899
Oprávnění zpracovat EA a EP od	29.09.2020
Oprávnění zpracovat PENB od	29.09.2020
Osoba určená	Ing. Pavel Němec 
Číslo oprávnění	0947



- f) Evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů

EVIDENČNÍ ČÍSLO ENERGETICKÉHO POSUDKU	
Číslo ENEX	570207.0

B Souhrn energetického posudku podle přílohy č.1 k vyhlášce

1. Souhrnný popis navržených energeticky úsporných opatření předmětu energetického posudku

Navrhuje se kompletní zateplení obálky objektu, instalace IRC ventilů, modernizace VZT, modernizace osvětlení, instalace FVE na střechu objektu, instalace vnějších stínících prvků a zavedení energetického managementu.

2. Identifikace programu podpory a výrok energetického specialisty o naplnění kritérií programu podpory

Energetický posudek ve smyslu § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, tj. posouzení proveditelnosti projektů financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo prodeje povolenek na emise skleníkových plynů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., ve znění č. 15/2022 Sb.

EP je vypracován jako povinná příloha pro účel podání žádosti o podporu z dotačního titulu:

37. výzva Ministerstva životního prostředí „Operační program Životní prostředí 2021-2027“

- Název výzvy v MS 2021+: MŽP_37. výzva, SC 1.1, průběžná na komplexní projekty pro MRR
- Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1
- Specifického cíle 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí a skleníkových plynů a Specifického cíle 1.2 – Obnovitelné zdroje energie.

Opatření:

1.1.1 – Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

- Číslo výzvy v MS 2021+: 05_23_037



Vymezení kritérií	Plnění v rámci energetického posudku
Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem těchto Pravidel.	ANO
Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti.	ANO
Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.	IRELEVANTNÍ
Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.	IRELEVANTNÍ
Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztázná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztázné plochy.	IRELEVANTNÍ
Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.	ANO
Realizaci projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.	ANO
Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Metodickým pokynem pro návrh větrání škol“.	IRELEVANTNÍ
V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.	ANO
V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve výukových a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být systém regulován dle množství CO ₂ v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů.	IRELEVANTNÍ
Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je nezbytné jejich sídla (hnízdíště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“.	ANO
Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.	IRELEVANTNÍ
Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně	IRELEVANTNÍ



některých zákonů (dále také „SZTE“). V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE.	
V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřicí techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“	ANO

Výrok energetického specialisty:

Posuzovaná opatření splňují kritéria dotačního titulu.

3. Naplnění kritérií

Naplnění kritérií programu podpory je uvedeno v následující tabulce.

Tento projekt bude řešen metodou EPC.

Rozsah renovace		
Rozsah renovace	A1	Požadavek
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů	$\geq 30 \%$	splňuje
Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření ^{1) 3)}	$\leq 0,85 \times$ reference pro renovace	irelevantní
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky (pokud jsou řešeny její tepelné technické vlastnosti) budovy ^{1) 3)}	$\leq 0,95 \times U_{e,m,R}$	irelevantní
Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora ¹⁾	$\leq U_{q,i}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2022 Sb., o energetické náročnosti budov	splňuje, viz. PENB
Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora ¹⁾	$\leq 0,60 \times U_{q,i}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2022 Sb., o energetické náročnosti budov	splňuje, viz. PENB
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období ¹⁾	$\leq \theta_{op, max, HQ}$	splňuje, viz. přílohy PENB
Koncept větrání ^{1) 2)}	V pobytových místnostech musí být trvale zajištěna koncentrace $CO_2 \leq 1500 \text{ ppm}$	irelevantní

¹⁾ Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

²⁾ Tento požadavek se týká pouze budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Tento požadavek se netýká projektů řešených metodou EPC.

Tabulka 1 – Naplnění kritérií



4. Analýza užití energie – bilance přínosů projektu

V následující tabulce je uvedena spotřeba energie ve výchozím a navrhovaném stavu.

Analýza užití energie - bilance přínosů projektu							
Struktura spotřeby energie		Spotřeba energie					
		Výchozí stav		Navrhovaný stav		Rozdílová bilance (výchozí stav minus navrhovaný stav)	
		MWh/rok	tis. Kč /rok	MWh/rok	tis. Kč /rok	MWh/rok	tis. Kč /rok
Celkem		637,0	1 266,1	411,9	817,9	225,1	448,2
Analýza podle energonositelů							
Elektrická energie		125,1	309,6	79,4	196,5	45,7	113,1
SZTE		511,9	956,5	332,6	621,4	179,3	335,1
Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů ¹⁾							
1	Elektrická energie	-	-	-	-	-	-
	1.1 Osvětlení	44,5	110,1	32,8	81,2	11,7	28,9
	1.2 VZT	50,7	125,6	50,7	125,6	0,0	0,0
	1.3 Chlazení	29,9	73,9	29,9	73,9	0,0	0,0
	1.4 FVE	0,0	0,0	-34,0	-84,2	34,0	84,2
2	SZTE	-	-	-	-	-	-
	2.1 Vytápění	439,5	821,2	260,2	486,1	179,3	335,1
	2.2 Ohřev TV	72,4	135,3	72,4	135,3	0,0	0,0

Tabulka 2 – Spotřeba energie



C Podrobnosti energetického posudku

1. Záměr energetického posudku s vymezením kritérií programu podpory

Předmětem energetického posudku je komplexní posouzení revitalizace budovy C nemocnice Teplice, U Nemocnice 3067, s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Předmětem posouzení je zateplení obálky objektu, instalace IRC ventilů, modernizace VZT, modernizace osvětlení, instalace FVE na střeše objektu, instalace vnějších stínících prvků a zavedení energetického managementu.

a) Název programu podpory

Název programu: 37. výzva Ministerstva životního prostředí
„Operační program Životní prostředí 2021-2027“

b) Konkretizace prioritní osy a věcné zaměření výzvy

Prioritní osa: Priorita 1 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství.

Zaměření výzvy: Specifický cíl

- 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
- 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
- 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

c) Vymezení kritérií programu podpory ve vztahu k předmětu energetického posudku

Kritéria programu podpory ve vztahu k předmětu energetického posudku jsou uvedena v následující tabulce. **Tento projekt bude řešen metodou EPC.**



Rozsah renovace		
Rozsah renovace	A1	Požadavek
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů	$\geq 30 \%$	297,2 MWh
Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření ^{1) 3)}	$\leq 0,85 \times$ reference pro renovace	irelevantní
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky (pokud jsou řešeny její tepelné technické vlastnosti) budovy ^{1) 3)}	$\leq 0,95 \times U_{\text{em,lt}}$	irelevantní
Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora ¹⁾	$\leq U_{\text{tj}}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2022 Sb., o energetické náročnosti budov	Dle typu konstrukce, viz. PENB
Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora ¹⁾	$\leq 0,60 \times U_{\text{tj}}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2022 Sb., o energetické náročnosti budov	0,900
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období ¹⁾	$\leq \theta_{\text{op, max, IQ}}$	$\leq 27,00 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Koncept větrání ^{1) 2)}	V pobytových místnostech musí být trvale zajištěna koncentrace $\text{CO}_2 \leq 1500 \text{ ppm}$	irelevantní
¹⁾ Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. ²⁾ Tento požadavek se týká pouze budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. ³⁾ Tento požadavek se netýká projektů řešených metodou EPC.		

Tabulka 3 – Kritéria programu podpory pro předmět EP

Vstupní podklady

Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posouzení byly získány z následujících podkladů a dokumentace:

- Spotřeba elektrické energie a tepla za rok 2021, 2022
- Technické údaje a provozní hodiny k posuzovanému objektu, revize elektroinstalace
- PENB z roku 2016
- Energetický audit z roku 2021
- Studie PEU
- Výkresová dokumentace „Poliklinika Teplice“

Všechny ceny a náklady uváděné v EP jsou bez DPH.



Základní údaje o předmětu EP

Charakteristika hlavní činnosti předmětu EP

V budově C Nemocnice Teplice jsou situovány ordinace, laboratoře, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice a lékárna se skladem.

Jedná se o objekt postavený v druhé polovině 80 let se třemi nadzemními podlažími. Budova je ve vlastnickém právu společnosti Krajská zdravotní a.s.

Identifikace činnosti a umístění předmětu EP

Identifikace činnosti	
Činnost	Zdravotnictví

Tabulka 4 – Identifikace činnosti

Umístění předmětu EP	
Obec	Teplice
Adresa	U Nemocnice 3067, 415 01 Teplice
Katastrální území	Teplice [766003]
Parcelní číslo	3452/8
Vlastnické právo	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Typ stavby	Stavba občanského vybavení

Tabulka 5 – Umístění předmětu EP

Situační plán



Obrázek 1 – Satelitní snímek posuzovaného objektu (zdroj: www.mapy.cz)



2. Historie spotřeby energie

Spotřeby energií

Hodnocený objekt odebírá z veřejné rozvodné sítě elektrickou energii, zemní plyn a teplo. V tabulce níže jsou uvedeny spotřeby energií a náklady na energie. Spotřeby a náklady na elektrickou energii, teplo a zemní plyn jsou uvedeny pro celý areál.

V posudku není dále se spotřebou zemního plynu uvažováno.

Historie spotřeby energie								
Název energonositele:	Elektrická energie		SZTE		Zemní plyn		Celkem	
Odběrné místo č.:	8110959722		0100417635		0790172274		-	
Dodavatel:	Pražská energetika, a.s.		Severočeská teplárenská, a.s.		Pražská plynárenská, a.s.			
Historie spotřeby energie	MWh/rok	tis.Kč/rok	MWh/rok	tis.Kč/rok	MWh/rok	tis.Kč/rok	MWh/rok	tis.Kč/rok
2021	4 135,5	6 695,9	12 884,2	15 141,3	243,7	193,0	17 263,3	22 030,1
2022	4 107,5	10 161,8	11 842,8	13 162,8	208,7	353,2	16 159,0	23 677,9

Tabulka 6 – Historie spotřeby energie

Podružná měření

Podružná měřidla nejsou v areálu instalována.

Ceny energií

Cena elektrické energie a tepla byla vypočtena z faktur za období 09/2023. Cena je uvedena bez DPH.

Referenční cena elektrické energie činí **2 474,6 Kč/MWh** a tepla **519,1 Kč/GJ**.

Cena zemního plynu činí **1 242,2 Kč/MWh**, s cenami zemního plynu není dále v posudku uvažováno.



3. Analýza užití energie předmětu energetického posudku

V následujících podkapitolách jsou popsány stávající spotřeby energií, které vychází ze skutečného využití objektu.

Popis stávajícího stavu

• Objekt

Areál nemocnice tvoří ucelený komplex objektů – pavilonů, které jsou provozně, dispozičně a stavebně propojené. Stávající pavilon C je obdélníkového půdorysného tvaru, podsklepený se 2.NP, ukončený plochou dvouplášťovou střechou se střešní nadstavbou (strojovnou VZT). Pavilon C je konstrukčně řešen jako montovaný železobetonový skelet S.1.3 – PÚ z příčných rámu s průvlaky se stropními deskami tl. 300 mm. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,6 a 4,2 m.

Obvodový plášť tvoří keramické (sendvičové) panely tl. 400 mm, vyzdívky z pórobetonových tvárnic nebo keramických děrovaných bloků tl. 450 mm, v 1.PP jsou monolitické žb stěny. Stropy tvoří železobetonové desky tl. 300 mm. Střecha pavilonu je plochá dvouplášťová provětrávaná, s atikami, s vnitřním odvodněním vpustmi. Střecha je ve skladbě: žb deska tl. 300 mm, tepelná izolace – celoplošné rohože z minerálního vlákna tl. 120 mm, větraná vzduchová mezera tl. 160+560 mm, keramický panel tl. 140 mm s cementovým potěrem a hydroizolačním souvrstvím. Podlahy na terénu jsou betonové s nášlapnou vrstvou dle účelů prostor. Výplně otvorů – v obvodovém plášti jsou osazena původní zdvojená dřevohliníková okna, i již vyměněná plastová okna prosklená izolačním dvojsklem, jako jednotlivá nebo sestavena do průběžných pasů v průčelích doplněná neprůhlednými částmi. Vstupní prosklené dveře i stěny s dveřmi jsou původní hliníkové. Ve střeše jsou osazeny obloukové světlíky prosklené PC deskami, k prosvětlení vnitřních komunikačních prostor.

Stávající stavební konstrukce tvoří obálku budovy (mimo již vyměněné výplně otvorů) na systémové hranici jednotlivých zón s upravovaným vnitřním prostředím vystavené přílehlému prostředí v současné době nevyhovují požadavkům ČSN 73 0540-2:2011.

• Vytápění

Vytápění objektu je zajišťováno pomocí rozdělovače, který je napojen topnou větví z výměňkové stanice objektu A. Objekt má vlastní regulaci topné vody s rozdělením na dva samostatně regulované okruhy. Otopnou soustavu tvoří radiátory.

• Příprava TV

Příprava teplé vody je dvoustupňová s předehřevem zbytkovým teplem z kondenzátu ve stojatém parním ohříváku a dohřev teplé vody je ve stojatých parních zásobníkových ohřívácích.

• Vzduchotechnická zařízení

V objektu se nachází strojovna vzduchotechnického zařízení, kde jsou umístěny VZT jednotky. Z hygienických důvodů jsou přívodní a odvodní jednotky od sebe separovány a nedochází k jakémukoliv míchání nebo zpětnému využití odpadního tepla pomocí rekuperátorů.



• Chlazení

Objekt je napojen na centrální zdroj chladu umístěný v objektu A, přičemž pavilony A, B, C, D mají vlastní chladicí větev. Chlazení vybraných prostor je zajištěno rovněž lokálně pomocí split jednotek.

• Osvětlení

Osvětlení objektu je tvořeno zářivkovými zdroji světla, případně žárovkami. Spínání osvětlovacích těles je provedeno vypínači.

• Technologie

Nejsou součástí předmětu EP.

Klimatické podmínky

Při přepočtu spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr bylo vycházeno z klimatologických údajů uvedených na www.tzb-info.cz pro oblast Ústí nad Labem:

Parametry prostředí		
Lokalita	-	Teplice
Venkovní výpočtová teplota	t_n	-12
Průměrná venkovní teplota t_{es}	t_{es}	4,1
Definovaná teplota pro zahájení vytápění	-	13
Počet dnů otopného období	d	230
Průměrná vnitřní teplota t_{is}	t_{is}	22
Počet denostupňů	$D^\circ = d (t_{is} - t_{es})$	4 117

Tabulka 7 – Parametry prostředí

Zhodnocení tepla pro vytápění				
Rok	Spotřeba tepla na vytápění	Skutečný počet denostupňů	Normový počet denostupňů	Přepočtená spotřeba tepla
	GJ	D°	D°	GJ
2021	1 548,2	4 082,5	4 117,0	1 561,2
2022	1 423,0	3 654,5	4 117,0	1 603,1
Průměr	1 485,6	3 868,5	4 117,0	1 582,2

Tabulka 8 – Přepočet spotřeby na dlouhodobý klimatický průměr

Stávající stav spotřeby energie

Vzhledem k tomu, že neexistuje měření elektrické energie u jednotlivých odběrů (osvětlení atd.) je spotřeba energie pro stávající i výchozí stav stanovena na základě elektrického příkonu a přibližné doby provozu spotřebičů. Podružně není měřena ani spotřeba tepla a teplé vody. Spotřeba tepla byla stanovena odborným odhadem na základě poměru vytápěných prostor. Spotřeba teplé vody pak na základě předpokládaného provozu objektu.

V následující tabulce je uvedena analýza užití energie ve stávajícím stavu a přepočet na výchozí stav.



Analýza užití energie - předmět energetického posudku					
Struktura spotřeby energie		Spotřeba energie			
		Stávající stav		Výchozí stav	
		MWh/rok	tis. Kč /rok	MWh/rok	tis. Kč /rok
Celkem		610,2	811,1	637,0	1 266,1
Analýza podle energonositelů					
Elektrická energie		125,1	255,9	125,1	309,6
SZTE		485,1	555,2	511,9	956,5
Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů ¹⁾					
1	Elektrická energie	-	-	-	-
	1.1 Osvětlení	44,5	91,0	44,5	110,1
	1.2 VZT	50,7	103,8	50,7	125,6
	1.3 Chlazení	29,9	61,1	29,9	73,9
2	SZTE	-	-	-	-
	2.1 Vytápění	412,7	472,4	439,5	821,2
	2.2 Ohřev TV	72,4	82,9	72,4	135,3

Tabulka 9 – Analýza užití energie – předmět energetického posudku



4. Popis a hodnocení navrhovaného stavu

Navržená dílčí opatření jsou:

- NO1 – Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů
- NO2 – Instalace IRC ventilů
- NO3 – Rekonstrukce VZT s rekuperací tepla
- NO4 – Modernizace osvětlení
- NO5 – Instalace FVE na střechu objektu
- NO6 – Instalace vnějších stínících prvků
- NO7 – Zavedení energetického managementu

a) Technická specifikace navržených dílčích opatření

NO1 – Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů

Zateplení obvodového pláště

Stávající obvodový plášť objektu (mimo střešní nadstavbu, strojovnu VZT) bude komplexně zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken MW tloušťky 160 mm s povrchovou úpravou armovanou tenkovrstvou omítkou, případně obkladem soklu u terénu. Zateplení obvodového pláště proběhne po celém obvodu objektu a bude provedeno od úrovně terénu až po úroveň střech pod oplechování. V detailu styku stěn a terénu bude použita tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu od úrovně terénu, případně cca - 0,3 m pod úroveň terénu v místě nového okapového chodníku, mimo komunikace. Realizace zateplení v maximální míře, ale s přihlédnutím na reálnost řešení, eliminuje vliv tepelných mostů a vazeb v obvodovém plášti. Jedná se hlavně o zateplení detailů: ostění, nadpraží a parapety výplní otvorů, konzolovitě vyložené konstrukce, atiky, římsy atd.

Stávající obvodový plášť střešní nadstavby, strojovny VZT, bude opatřena sjednocujícím barevným nátěrem.

Tepelná izolace – fasádní desky z minerálního vlákna MW

Deklarovaná hodnota $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; návrhová hodnota $\lambda_v = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

Korekce součinitele prostupu tepla na vliv systematických tepelných mostů u ETICSu je $\Delta U_{tb} = 0,020 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Zateplení plochých střech

Ze stávající dvouplášťové střechy nad 2.NP (mimo střešní nadstavbu, strojovnu VZT), s větranou vzduchovou mezerou, bude vytvořena dvouplášťová střecha s uzavřenou vzduchovou mezerou. Střecha bude zateplena na stávající vrstvy tepelnou izolací ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS ve spádu, s minimální tloušťkou 220 mm u středového střešního žlabu s vpustmi, a následně bude položena nová hydroizolace. Původní větrací otvory v atice budou uzavřeny Eticsem v rámci zateplení fasády, a to z důvodů



zamezení proudění studeného vzduchu ve střešních vrstvách, které by následně eliminovalo dodatečné zateplení na horním plášti střechy.

Stávající střecha střešní nadstavby strojovny VZT bude opatřena novou hydroizolací.

Tepelná izolace ze stabilizovaného polystyrénu EPS 100 S

Deklarovaná hodnota $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; návrhová hodnota $\lambda_u = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

Korekce součinitele prostupu tepla na vliv systematických tepelných mostů u kotvení je $\Delta U_{tb} = 0,020 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zateplení vnějších podhledů (strop s podlahou nad venkovním prostorem)

Stávající **vnější podhledy** budou komplexně zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken MW tloušťky 280 mm s povrchovou úpravou armovanou tenkovrstvou omítkou.

Tepelná izolace – fasádní desky z minerálního vlákna MW

Deklarovaná hodnota $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; návrhová hodnota $\lambda_u = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

Korekce součinitele prostupu tepla na vliv systematických tepelných mostů u ETICSu je $\Delta U_{tb} = 0,020 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Výplně otvorů

Po vybourání všech původních výplní otvorů budou osazeny nové výplně, a to:

- jednoduchá plastová okna prosklená izolačním trojsklem samostatná nebo sestavená do pásu doplněná neprůhlednými částmi, se součinitelem prostupu tepla celé výplně $U_w \leq 0,90 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- jednoduchá plastová/kovová stěna s dveřmi nebo samostatné dveře prosklené izolačním trojsklem nebo plně zateplené, se součinitelem prostupu tepla celé výplně $U_D \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ve vstupech

Stávající již vyměněné výplně otvorů – plastová okna prosklená izolačním dvojsklem zůstávají ve stávajícím stavu beze změn.

Upozornění:

V rámci zpracování projektové dokumentace doporučujeme provést sondy do fasády a plochých střech, a dle zjištěných skutečností upravit tepelné technické výpočty konstrukcí a návrhy tloušťek tepelných izolací, případně změnit navržené technologie. Nové návrhy zateplení fasády a střech musí respektovat součinitele prostupu tepla $U_{\text{vypočtené}}$ [$\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$] jednotlivých konstrukcí uvedených v části F v doloženém PENB, a to z důvodu splnění dotačních podmínek a následných úspor energie. Stávající stavební poruchy, které by následně znehodnotily realizované zateplení musí být odstraněny před realizací výše uvedených opatření (zateplení fasády a střechy).



Průměrný součinitel prostupu tepla budovy – po realizaci opatření			
Objekt	$U_{em,vypočtené}$	$U_{em,R}$	$U_{em,vypočtené} \leq U_{em,R}$ Požadavek dle Vyhlášky č.264/2020
	W/(m ² ·K)	W/(m ² ·K)	
Pavilon C	0,41	0,44	splňuje

Tabulka 10 – Průměrný součinitel prostupu tepla budovy po realizaci opatření

V následující tabulce je vyčíslena úspora energie na vytápění po provedení výše uvedených opatření. Úspora energie plyne ze snížené potřeby tepla pro vytápění objektu.

Úspora tepla a nákladů na vytápění		
Ukazatel	Jednotka	Hodnota
Spotřeba tepla na vytápění - stávající stav	GJ/rok	1 582,2
Spotřeba tepla na vytápění - navrhovaný stav	GJ/rok	1 060,1
Úspora tepla na vytápění	GJ/rok	522
	MWh/rok	145,0
Náklady - stávající stav	tis. Kč/rok	821,2
Náklady - navrhovaný stav	tis. Kč/rok	550,2
Cena tepla	Kč/GJ	519,1
Úspora nákladů po realizaci opatření	tis. Kč/rok	271,0

Tabulka 11 – Úspora energie a nákladů

Způsobilé investiční náklady

Způsobilé investiční náklady							
Řešené opatření	Jednotka	Jednotková cena	Jednotkové náklady	Koeficient			Způsobilé náklady
	m ²	Kč/m ²	tis. Kč	k1	k2	k3	tis. Kč
Zateplení obvodových stěn	1 373,9	4 200	5 770,4	1	1,1	0,5	3 173,7
Výměna otvorových výplní	435,2	8 900	3 873,3	1	1,1	0,5	2 130,3
Podlaha nad venkovním prostorem	30	4200	126	1	1,1	0,5	69,3
Zateplení ploché střechy	682,4	3 200	2 183,7	1	1,1	0,5	1 201,0
Celkem	2 491,5	-	11 953,3	-	-	-	6 574,3

Tabulka 12 – Maximální způsobilé výdaje

NO2 – Instalace IRC ventilů

Instalace tzv. programové regulace teploty (IRC – Individual Room Control) jednotlivých místností je v současné době jedním z nejmodernějších způsobů, jak dosáhnout požadované kvality vnitřního prostředí při dosažení co největších úspor tepla.

Na jednotlivých otopných tělesech jsou v tomto případě osazeny ventily se servopohony ovládající plynule průtok topného média škrcením radiátorového ventilu. Systém je centrálně řízen počítačem podle nastaveného programu, a na základě porovnání vnitřní teploty v daném místě otopného tělesa a přednastavené hodnoty je regulován průtok topné vody do těles.

Výhodou je jednak přesné docílení požadovaných teplot v interiéru, režimu tlumeného provozu v určitých prostorech, pokud nejsou využívány a dále automatické okamžité, ale i dlouhodobé vyhodnocování spotřeb energie.



V budově je instalováno celkem 92 kusů otopných těles. Většina otopných těles je vybavena uzavíratelným kohoutem, termostatickým ventilem s termoregulační hlavicí či úplně bez regulace. V rámci úsporného opatření se předpokládá instalovat IRC na všechna otopná tělesa.

Úspora tepla a nákladů na vytápění		
Ukazatel	Jednotka	Hodnota
Spotřeba tepla na vytápění - stávající stav	GJ/rok	1 060,1
Spotřeba tepla na vytápění - navrhovaný stav	GJ/rok	985,9
Úspora tepla na vytápění	GJ/rok	74
	MWh/rok	20,6
Náklady - stávající stav	tis. Kč/rok	550,2
Náklady - navrhovaný stav	tis. Kč/rok	511,7
Cena tepla	Kč/GJ	519,1
Úspora nákladů po realizaci opatření	tis. Kč/rok	38,5

Tabulka 13 – Úspora energie a nákladů

V úsporném opatření je zohledněn vliv synergického efektu po zateplení objektu, výchozí spotřeba tepla, při návrhu IRC ventilů, je snížena o úsporu, která vznikne stavebním opatřením.

Způsobilé investiční náklady

Způsobilé investiční náklady							
Řešené opatření	Jednotka	Jednotková cena	Jednotkové náklady	Koeficient			Způsobilé náklady
	MWh/rok	Kč/jednotku	tis. Kč	k1	k2	k3	tis. Kč
Další opatření mající prokazatelně vliv na snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů	20,6	36 100	744,1	0,9	1,1	0,5	368,3
Celkem	20,6	-	744,1	-	-	-	368,3

Tabulka 14 – Maximální způsobilé výdaje

NO3 – Rekonstrukce VZT s rekuperací tepla

V rámci rekonstrukce jsou navrženy nové vzduchotechnické jednotky, které budou disponovat zpětným získáváním tepla. Dle obecných kritérií dotačního programu, je navržen systém se suchou účinností zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. Dojde tedy k záměně starých vzduchotechnických jednotek za nové moderní. Jejich umístění bude totožné se stávajícími jednotkami, aby došlo k plynulému napojení na stávající rozvody vzduchotechniky. V návrhu je uvažováno s instalací 4 VZT jednotek, vždy pro přívod a odvod vzduchu. Celkový výkon instalovaných jednotek (pro přívod vzduchu) bude 29 628 m³/hod.



Seznam měněných VZT jednotek	
Název	Výkon (m ³ /hod.)
VZT1 přívod/odvod	19 800
VZT2 přívod/odvod	2 448
VZT3 přívod/odvod	4 176
VZT4 přívod/odvod	3 204
Celkem	29 628

Tabulka 15 – Seznam měněných VZT jednotek

Objemový průtok vzduchu z jednotlivých vzduchotechnických jednotek bude vycházet ze stávajícího stavu. Ten zohledňuje potřeby větrání nemocničních prostor a nutné hygienické požadavky na tyto prostory. Tyto objemové průtoky byly zkontrolovány a porovnány s momentálně platnou legislativou.

Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním v navrhovaném stavu odpovídá požadovanému průtoku přiváděného venkovního vzduchu, resp. požadované intenzitě větrání v jednotlivých větraných prostorech budovy v souladu s projektovou dokumentací, přičemž maximální návrhová intenzita větrání je uvažována pouze v provozní době těchto prostorů.

Stanovení průtoku venkovního vzduchu případně bilance CO₂ v nemocničních prostorech bylo stanoveno dle vyhlášky č. 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékařské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, SÚKL: VYR 36 Čisté prostory. Dále dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o požadavcích na větrání a parametry mikroklimatických podmínek.

Popis zařízení

Nová vzduchotechnická jednotka se bude stejně jako ve stávajícím stavu skládat ze dvou zařízení. Jedno bude sloužit k přívodu čerstvého vzduchu a druhé k jejímu odvodu. Toto řešení umožňuje snadné napojení na stávající rozvody vzduchu. Nové vzduchotechnické jednotky musí být navrženy tak, aby nehrozilo šíření odpadního, znehodnoceného vzduchu (který může být kontaminovaný a infekční). Dále musí být vybaveny cirkulačním okruhem. V přívodním i odvodním zařízení bude instalován výměník tepla napojený na glykolový okruh. Glykolový okruh je poháněn čerpadlem, které zajišťuje předávání tepla z odpadního vzduchu čerstvému, ačkoliv jsou proudy vzduchu od sebe oddělené.

VZT jednotka se bude dále skládat ze sekce kapsových filtrů na přívodu a odvodu M5, přívodní zařízení bude vybaveno dále filtrací F7, radiálních ventilátorů s EC motorem s volným oběžným kolem, uzavíracími klapkami, tlumiči hluku a sekcí s úpravou vzduchu.

Sekce s úpravou vzduchu v sobě bude obsahovat (kromě rekuperátoru) také teplovodní ohříváč napojený na externí zdroj tepla (tj. výměníkovou stanici). Ohříváč zde nemá za úkol objekt vytápět, ale pouze dohřát čerstvý vzduch na přípustných 22 – 28 °C dle potřeby a požadovaného komfortu.

Větrání a jeho intenzita bude nastavena automaticky dle časového plánu nebo dle čidla CO₂. Čas, kdy bude větraný prostor nevyužíván, bude jednotka v úsporném režimu. Ohřev vzduchu v zimním období bude automatický dle vnitřních a vnějších teplot. Potřebná teplota topné vody bude zajištěna směšovacím uzlem před vzduchotechnickou jednotkou. Všem nastavením provozu bude nadřazeno ruční ovládání skrz HMI web nebo mobilní aplikaci.



Popis rozvodů

Stávající rozvody VZT jsou v dobrém stavu. Dojde pouze k napojení nových VZT jednotek na stávající potrubí.

Pro dopojení bude využito čtyřhranné vzduchotechnické potrubí. Čtyřhranné trouby jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s trapézovým prolisem. VZT rozvody budou opatřeny tepelnou izolací tl. 50 mm s AL laminátováním.

Dle individuálních potřeb budou VZT jednotky vybaveny pokročilejší filtrací (například HEPA a ULPA filtry). Ty se můžou řešit v rámci VZT jednotky samotné nebo individuálně u jednotlivých vyústek.

Úspora tepla a nákladů na vytápění		
Ukazatel	Jednotka	Hodnota
Spotřeba tepla na vytápění - stávající stav	GJ/rok	985,9
Spotřeba tepla na vytápění - navrhovaný stav	GJ/rok	936,6
Úspora tepla na vytápění	GJ/rok	49
	MWh/rok	13,7
Náklady - stávající stav	tis. Kč/rok	511,7
Náklady - navrhovaný stav	tis. Kč/rok	486,1
Cena tepla	Kč/GJ	519,1
Úspora nákladů po realizaci opatření	tis. Kč/rok	25,6

Tabulka 16 – Úspora energie a nákladů

Při realizaci dochází díky vysoké účinnosti zpětného získávání tepla k úspoře tepla na vytápění.

V úsporném opatření je zohledněn vliv synergického efektu po zateplení objektu a instalaci IRC ventilů. Výchozí spotřeba tepla, při návrhu VZT jednotek, je snížena o úsporu, která vznikne zateplením objektu a instalací IRC ventilů.

Způsobilé investiční náklady

Způsobilé investiční náklady							
Řešené opatření	Jednotka	Jednotková cena	Jednotkové náklady	Koeficient			Způsobilé náklady
	m3/hod	Kč/jednotku	tis. Kč	k1	k2	k3	tis. Kč
Instalace nuceného větrání s rekuperací v ostatních typech prostorů, budov	29 628,0	390	11 554,9	1	1,1	0,7	8 897,3
Celkem	29 628,0	-	11 554,9	-	-	-	8 897,3

Tabulka 17 – Maximální způsobilé výdaje

NO4 – Modernizace osvětlení

V rámci modernizace vnitřního osvětlení se předpokládá výměna stávajícího žárovkového a zářivkového osvětlení za výkonově odpovídající úsporné LED svítidla, v počtu 331 kusů. Spotřeba elektrické energie osvětlením byla vypočtena energetickým specialistou na základě



předpokládané doby svícení a příkonu svítidel. Předpokládá se, že nově instalované osvětlení splňuje hygienické a legislativní podmínky platné v ČR.

Úspora elektrické energie a nákladů		
Ukazatel	Jednotka	Hodnota
Spotřeba el. energie - stávající stav	MWh/rok	44,5
Spotřeba el. energie - navrhovaný stav	MWh/rok	32,8
Úspora el. energie	MWh/rok	11,7
	GJ/rok	42
Náklady - stávající stav	tis. Kč/rok	110,1
Náklady - navrhovaný stav	tis. Kč/rok	81,2
Cena	Kč/MWh	2 474,6
Úspora nákladů po realizaci opatření	tis. Kč/rok	28,9

Tabulka 18 – Úspora energie a nákladů

Způsobilé investiční náklady

Způsobilé investiční náklady							
Řešené opatření	Jednotka	Jednotková	Jednotkové	Koeficient			Způsobilé
	a	cena	náklady	k1	k2	k3	náklady
	m ²	Kč/m ²	tis. Kč				tis. Kč
Prostory s nižší intenzitou osvětlení než 200 lux/m ²	3 063,6	2 000	6 127,2	0,2	1,1	0,4	539,2
Prostory s vyšší intenzitou osvětlení než 200 lux/m ²	3 071,3	2 000	6 142,6	0,3	1,1	0,4	810,8
Celkem	6 134,9	-	12 269,8	-	-	-	1 350,0

Tabulka 19 – Maximální způsobilé výdaje

NO5 – Instalace FVE

V tomto opatření je navržena instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu – střešní nadstavbu strojovny VZT. Základním prvkem FV elektrárny budou fotovoltaické panely, které přeměňují dopadající sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud, který bude přiváděn na vstup měničů. Měníče přeměňují vstupní DC proud obvodu na výstupní sílovou třífázovou AC soustavu, která bude přes rozváděče napojena do rozváděčů v rozvodně. Uvažuje se s použitím monokrystalických FV panelů o jednotkovém výkonu 450 Wp, rozměru 1048x2108x35 mm a hmotnosti 23,5 kg. Fotovoltaické moduly budou umístěny v řadách na střešní konstrukci pod sklonem 15°, azimut 10°.

Předpokládá se instalace elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 81,90 kWp obsahující celkem 182 ks panelů. Parametry FVE jsou v tabulce níže. Množství vyrobené elektrické energie z FVE bude měřeno.

Je předpokládáno, že navržené panely a měniče splňují podmínky příslušných norem, a splňují veškerá požadovaná kritéria dotačního titulu.

Před zahájením realizace instalace FVE na střechu objektu, bude potřeba provést statické posouzení dané střechy.

Instalací fotovoltaických panelů dojde k navýšení zatížení střechy o cca 25 kg/m².



Parametry FVE		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Typ FV panelu	Monokrystalický	
Výkon FV panelu	Wp/panel	450,0
Plocha FV panelu	m ²	400,4
Účinnost FV panelu	%	20,4
Orientace FV panelů	°	10
Sklon panelů	°	15
Počet panelů	ks	182
Instalovaný výkon – celkem	kWp	81,90
Zařízení proti přetokům	-	ne
Použitelná kapacita baterií	kWh	0
Ztráty v systému	%	12,0
Celková výroba EE z FVE	MWh/rok	76,9
Přetok do sítě	MWh/rok	0,0
EE z FVE využita v objektu	MWh/rok	34,0
EE z FVE využita v areálu	MWh/rok	42,8

Tabulka 20 – Parametry fotovoltaické elektrárny

Zisk z prodeje přebytků se uvažuje nulový. Veškeré přetoky elektrické energie budou spotřebovány v rámci areálu nemocnice.

V tabulkách níže je uvedena úspora nakupované EE a provozních nákladů.

Úspora elektrické energie a nákladů		
Ukazatel	Jednotka	Hodnota
Spotřeba el. energie - stávající stav	MWh/rok	113,4
Spotřeba el. energie - navrhovaný stav	MWh/rok	79,4
Úspora el. energie	MWh/rok	34,0
	GJ/rok	122
Náklady - stávající stav	tis. Kč/rok	280,7
Náklady - navrhovaný stav	tis. Kč/rok	196,5
Cena	Kč/MWh	2 474,6
Úspora nákladů po realizaci opatření	tis. Kč/rok	84,2

Tabulka 21 – Úspora energie a nákladů

V úsporném opatření je zohledněn vliv synergického efektu po výměně osvětlení, výchozí spotřeba elektrické energie je snížena o úsporu, která vznikne výměnou osvětlení za nové LED.

Způsobilé investiční náklady

Způsobilé investiční náklady							
Řešené opatření	Jednotka	Jednotková cena	Jednotkové náklady	Koefficient			Způsobilé náklady
	kWp	Kč/kWp	tis. Kč	k1	k2	k3	tis. Kč
Instalace fotovoltaických systémů	81,90	35 000	2 866,5	0,85	1,1	0,6	1 608,1
Celkem	-	-	2 866,5	-	-	-	1 608,1

Tabulka 22 – Způsobilé investiční náklady



NO6 – Instalace vnějších stínících prvků

V rámci realizace zlepšení kvality vnitřního prostředí budou na východní, jižní a západní fasádě objektu instalovány vnější okenní žaluzie s manuálním ovládáním – ruční elektronické ovládání.

Po realizaci výše uvedených opatření ve stavební části, včetně instalace vnějších žaluzií, budou místnosti budovy C splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011 na tepelnou stabilitu místností v letním období, tj. nejvýše přípustná denní teplota vzduchu v místnosti v letním období nebude překročena.

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období dle ČSN 730540-2			
Místnost	$\theta_{ai,max}$ Teplota vnitřního vzduchu kritické místnosti	$\theta_{ai,max,N}$ Nejvýše přípustná denní teplota vzduchu v místnosti v letním období	$\theta_{ai,max} \leq \theta_{ai,max,N}$ Požadavek ČSN 73 0540-2
	°C	°C	
Místnost 2.19	26,60	27,00	Splňuje

Tabulka 23 – Nejvyšší denní teplota vzduchu v letním období

Výpočet z programu Simulace 2018 je uveden v Příloze – Protokol výpočtu tepelné stability v letním období dle ČSN 73 0540-2(2011) – viz samostatný dokument přílohy k PENB.

Způsobilé investiční náklady

Způsobilé investiční náklady							
Řešené opatření	Jednotka	Jednotková cena	Jednotkové náklady	Koefficient			Způsobilé náklady
	m ²	Kč/m ²	tis. Kč	k1	k2	k3	tis. Kč
Vnější stínící prvky orientované s odklonem větším než 25° od severu	229,95	3 700	850,8	0,9	1,1	0,5	421,2
Celkem	-	-	850,8	-	-	-	421,2

Tabulka 24 – Způsobilé investiční náklady

NO7 – Zavedení energetického managementu

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (modernizace osvětlení, rekonstrukce předávací stanice atd.) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné, resp. požadované nebo optimální snížení spotřeby energie. Tento optimální stav je možné zajistit teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, přizpůsobení provozu technologických zařízení novému stavu budovy, proškolení uživatelů, zpracování a dodržování provozních řádů apod. Z tohoto důvodu musí být v rámci dotačního titulu zaveden energetický management, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“. Základní principy energetického managementu vycházejí z normy ČSN EN ISO 50001.



V rámci realizace navrhovaných opatření je nutné doplnění podružného měření spotřeby elektrické energie na provoz vnitřního osvětlení. Dále se navrhuje doplnění měření tepla a teplé vody na vstupu do posuzovaného objektu. Zároveň musí být splněny požadavky uvedené v dokumentu „Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

Požadavky na podružná měření

Podružné měření by mělo splňovat požadavky vyplývající z metrologického zákona na pracovní měřidla. Výhodou je, pokud je toto podružné měření opatřeno vzdáleným přístupem, resp. automatickým zasíláním, či ukládáním dat. V současné době je na trhu dostatečná nabídka měřičů, či měřících zařízení, aby mohl být požadavek na podružné měření naplněn. Z hlediska plnění závazků ve snižování spotřeby je klíčové měření tepla. Podružné měření tepla pomocí měřičů tepla (kalorimetrů) je nejvhodnější instalovat kalorimetr na vstupním teplovodu do budovy. V případě, že teplo slouží jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody, je vhodné instalovat kalorimetr pouze na topnou větev, případně podružný kalorimetr na měření teplé vody. Variantou je i více kalorimetrů dle topných větví. Je vhodné vyžadovat instalaci potvrzenou oprávněnou osobou registrovanou Český metrologickým institutem. V současnosti jsou dostupné měřiče tepla pro jakoukoli variantu řešení topné soustavy a není tak předpoklad, že by z technických důvodů nemohl být nějaký druh měření tepla instalován. V případě elektroměrů se jedná o jednoduchou instalaci v hlavním rozvaděči budovy. Pokud se jedná o elektroinstalaci v areálu za stanoveným měřidlem, pak je instalace podružného měření záležitostí správce budovy a oprávněné osoby s potřebnou kvalifikací v elektrotechnice.

Obecně platná a závazná pravidla pro zavedení a prokázání energetického managementu:

1. Energetický management musí být prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
2. Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem, energetikem, či jiným pracovníkem určeným příjemcem podpory) v rámci struktury organizace, či s externím energetickým manažerem trvá alespoň po dobu udržitelnosti dotovaného projektu.
3. Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována pro následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. **Spotřeba tepla (energie na vytápění) v topné sezóně se striktně doporučuje provádět v týdenním intervalu.** Informace o odečtech spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat – jakým způsobem a v jakém čase byla získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné osoby, v případě dálkových odečtů identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní zařízení apod.).
4. Prokázání zavedení energetického managementu je součástí „Závěrečného vyhodnocení akce“ (ZVA) v podobě vyjádření energetického specialisty.
5. Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční reporty z vedení energetického managementu a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů.

V rámci vybraného souboru budov je nutné prokázat zavedení a udržitelnost energetického managementu následujícími způsoby:

Podmínka 1 (je dodržena při splnění alespoň jedné z uvedených 3 dílčích podmínek):



Existence systému umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie lze prokázat:

1. Budovy, které jsou předmětem dotace, jsou součástí souboru majetku, na němž je implementovaná norma ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií, alespoň do fáze vydaného prohlášení o shodě nebo předběžného auditu (autorizovanou osobou).
2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže uvedených podmínek:
 - a. Budovy, které jsou předmětem dotace, jsou součástí smlouvy o EPC, resp. energetický management prováděný v rámci této smlouvy se na tyto budovy vztahuje,
 - b. Smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnosti projektu.
3. Zavedený informační systém pro energetický management pro budovy, které jsou předmětem dotace, s doložením osoby určené pro práci s tímto systémem a zajišťující vyhodnocování dat a řízení spotřeby.

Podmínka 2 (je dodržena při splnění jedné z uvedených 2 dílčích podmínek):

Existence osoby odpovědné za systém energetického managementu lze prokázat:

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, která vykonává činnosti EM v rámci struktury dané organizace. Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy, je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu, s uvedením poměrné části úvazku určené na výkon energetického managementu (například 0,5 pracovního úvazku, resp. 20 hodin týdně apod.).
2. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou nebo firmou) na zajištění energetického managementu pro celou organizaci na dobu neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu.

b) Bilance přínosů projektu

V následující tabulce je uvedena analýza užití energie ve výchozím stavu a po výše navržených opatřeních.



Analýza užití energie - bilance přínosů projektu						
Struktura spotřeby energie	Spotřeba energie					
	Výchozí stav		Navrhovaný stav		Rozdílová bilance (výchozí stav minus navrhovaný stav)	
	MWh/rok	tis. Kč /rok	MWh/rok	tis. Kč /rok	MWh/rok	tis. Kč /rok
Celkem	637,0	1 266,1	411,9	817,9	225,1	448,2
Analýza podle energonositelů						
Elektrická energie	125,1	309,6	79,4	196,5	45,7	113,1
SZTE	511,9	956,5	332,6	621,4	179,3	335,1
Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů ¹⁾						
1	Elektrická energie	-	-	-	-	-
	1.1 Osvětlení	44,5	110,1	32,8	81,2	11,7
	1.2 VZT	50,7	125,6	50,7	125,6	0,0
	1.3 Chlazení	29,9	73,9	29,9	73,9	0,0
	1.4 FVE	0,0	0,0	-34,0	-84,2	34,0
2	SZTE	-	-	-	-	-
	2.1 Vytápění	439,5	821,2	260,2	486,1	179,3
	2.2 Ohřev TV	72,4	135,3	72,4	135,3	0,0

Tabulka 25 – Bilance přínosů projektu

Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Stanovení úspory primární neobnovitelné energie								
NO	Energonositel	Spotřeba energie		Faktor NPE	Spotřeba primární energie		Úspora prim E	
		Současná	Navrhovaná		Současná	Navrhovaná	MWh	%
		MWh	MWh		MWh	MWh		
NO4+NO5	Elektrická energie	125,1	79,4	2,6	325,3	208,4	118,9	36,5
NO1+NO2+NO3	SZTE	511,9	332,6	1,3	665,5	432,3	233,1	35,0
Celkem		637,0	411,9	-	990,7	638,7	352,0	35,5

Tabulka 26 – Stanovení úspory primární neobnovitelné energie

c) Návrh vhodného doplnění měřicích míst a způsob vyhodnocování přínosů realizace projektu

Navrhuje se doplnění systému elektroinstalace o elektroměr měřící samostatně spotřebu elektrické energie nově instalovaných zařízení. Dále se navrhuje doplnění měření tepla a teple vody na vstupu do posuzovaného objektu. Záznam o spotřebě elektrické energie a tepla by měl být prováděn alespoň jednou měsíčně.

d) Popis způsobu začlenění navržených měřicích míst a procesů hodnocení přínosů do systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

V rámci navrhovaných opatření je z důvodu splnění podmínek dotačního titulu zaveden energetický management dle ČSN EN ISO 5000.



e) Analýza energetické účinnosti vybraných spotřebičů pro navržený stav

Není dotačním titulem požadováno.

f) Vyhodnocení plnění požadavků na snižování energetické náročnosti budovy

V rámci navržených opatření je doložen v příloze energetického posouzení průkaz energetické náročnosti budovy pro větší změnu dokončené budovy. Posuzovaný objekt plní podmínku z hlediska požadavku vyhlášky č. 264/2020 Sb. § 6 odst. 2 a) z hlediska požadavků na primární energii z neobnovitelných zdrojů a průměrný součinitel prostupu tepla.



5. Ekonomické hodnocení

Jedním z cílů energetického posouzení je zjistit vhodnost realizace opatření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější jsou čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti opatření. Důležitým hodnotícím faktorem může být také finanční úspora na konci hodnotícího období.

Základní vstupní údaje

Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základními vstupními údaji na jedné straně příjmové položky (obvykle v podobě tržeb, popřípadě úspor) a na druhé straně výdajové položky (v podobě provozních nákladů).

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu se opírají o následující fakta:

- Výše provozních nákladů na jednotlivých opatřeních byla stanovena na základě znalosti stávajícího stavu a stávajících cenových hladin energií.
- Investiční náklady v jednotlivých opatřeních byly stanoveny na základě Přílohy č. 03 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2021–2027
- Jako základ pro výpočet úspor sloužil stávající stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných energetických bilancích navrhovaných opatření.

Ostatní vstupní údaje

V ekonomické analýze je nutné zohlednit následující doplňkové vstupní údaje:

- Diskontní míra
- Doba porovnání (životnosti) opatření
- Cenový vývoj
- Odpisy
- Financování

Diskontní míra

Pro stanovení současné hodnoty budoucích peněžních toků (příjmů a výdajů) se obvykle pracuje s jejich převodem na současnou hodnotu. Volba správné diskontní míry a diskontního faktoru je přitom klíčový prostředek, který daný převod umožňuje. Tento matematický aparát pak umožňuje pracovat s peněžními toky, které jsou opatřením vyvolány, a to v různých časových obdobích. Pro výpočet diskontního faktoru je nejvhodnější použít některý z tržních modelů, které jsou založeny na tržních datech bez subjektivního vlivu oceňovatele.

Pro výpočet diskontního faktoru by mohl být použit např. model CAPM (model oceňování kapitálových aktiv), jež umožňuje stanovit diskontní míru (a tedy minimální požadovaný výnos z investice) pro danou úroveň tržního rizika.

Diskontní faktor je zvolen 3 %.

Doba porovnání

Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě očekávané životnosti zařízení. Dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. byla u navrhovaných opatření doba porovnání pro ekonomické vyhodnocení zvolena takto:



- Stavební opatření – 20 let
- Technologické celky – 20 let

Cenový vývoj

Během doby provozování zařízení se může významně měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energií významně ovlivňují ekonomické výsledky energeticky zaměřených projektů. Vzhledem k velmi nestabilnímu prostředí, které v současné době panuje na trhu s cenami energií, není v ekonomickém hodnocení počítáno s žádnými meziročními změnami.

Odpisy a daň z příjmu

Při stanovení odpisů z investice se vychází z příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu. Zařazení příslušných zařízení do jednotlivých odpisových skupin je provedeno v souladu s přílohou tohoto zákona, každé odpisové skupině jsou pak přiřazeny odpisové sazby, resp. koeficienty. Ve všech opatřeních byla zvolena metoda lineárního (rovnoměrného) odepisování.

- Stavební úpravy – odpisová skupina 5
- Technologické celky – odpisová skupina 3

Financování

Způsob financování navržených opatření bude řešen vlastními finančními prostředky.

- Varianta vlastní finanční prostředky – vlastní investiční prostředky 100%

Základní kritéria při hodnocení projektů

Peněžní toky cash flow (CF_t) v roce t

$$CF_t = V - N_p - IN_{r,t}$$

Čistá současná hodnota (NPV_{Th})

Čistá současná hodnota je jedním ze základních a v praxi nejčastěji používaných kritérií při hodnocení investice. Obecně je založena na porovnání peněžních toků (příjmů a výdajů) generovaných projektem za celou dobu životnosti, které jsou diskontovány k okamžiku rozhodování. Poskytuje informaci o ziskovosti projektu v absolutním vyjádření tedy v peněžních jednotkách. Projekt je ziskový tehdy, pokud je čistá současná hodnota kladná, což nastává tehdy, pokud současná hodnota očekávaných příjmů z investice je vyšší než současná hodnota výdajů spojených s danou investicí.

Matematicky lze toto kritérium vyjádřit následujícím vztahem

$$NPV_{Th} = \sum_{t=1}^{Th} CF_t \cdot (1+r)^{-t} - IN + \sum_{x=1}^n N_{zux,Th}$$

kde: Th ...doba hodnocení projektu

IN ...náklady na realizaci



Při výběru z několika vzájemně vylučitelných investičních variant je preferována ta, jejíž čistá současná hodnota je nejvyšší.

Předností tohoto kritéria je zejména fakt, že bere v úvahu všechny peněžní toky za celou dobu životnosti investice (na rozdíl od kritéria doby návratnosti). Taktéž jej lze aplikovat v situacích, kdy opatření není spojeno s žádnými počátečními investičními náklady.

Vnitřní výnosové procento (IRR)

Vnitřní výnosové procento je takové procento, při němž se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná kapitálovým výdajům. Toto procento pak vyjadřuje průměrný výnos z investice za celou dobu jejího trvání. Investice se považuje za ziskovou tehdy, jestliže vnitřní výnosové procento je vyšší, než je minimální požadovaná výnosnost investice (určená např. výše popsáním modelem CAPM), tedy musí platit, že $VVP \geq R$.

Matematicky lze toto kritérium vyjádřit následujícím vztahem

$$0 = \sum_{t=1}^{Tn} CF_t \cdot (1 + IRR)^{-t} - IN + \sum_{x=1}^n N_{zu,x,Th}$$

Reálná doba návratnosti

Reálná doba návratnosti T_d , doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z podmínky

$$I_p = \sum_{t=1}^{T_d} CF_t \cdot (1 + r)^{-t}$$

kde: $CF_1 \dots$ peněžní toky včetně investic v jednotlivých letech v tis. Kč
 $T_d \dots$ reálná doba návratnosti v letech
 $I_p \dots$ celkové plánované investice v tis. Kč
 $r \dots$ diskontní úroková míra uvedená bezrozměrně

Zůstatková hodnota zařízení na konci doby hodnocení

Pro případy, kdy se shoduje doba životnosti T_z zařízení nebo stavby s dobou hodnocení T_h projektu platí, že $N_{zu,Th} = 0$. V případě hodnocení projektů s rozdílnou dobou životnosti T_z od doby hodnocení T_h se zůstatková hodnota zařízení nebo stavby stanoví podle následujícího vzorce.

$$N_{zu,Th} = \frac{IN_r \cdot (T_z - T_{zu})}{T_z} \cdot (1 + r)^{(-Th)}$$

kde: $IN_r \dots$ poslední započtená reinvestice IN_r posuzovaného zařízení nebo stavby v tis. Kč
 $T_z \dots$ doba životnosti hodnoceného zařízení nebo stavby nebo jejich částí
 $T_{zu} \dots$ doba od poslední započtené reinvestice IN_r



Výsledky ekonomického vyhodnocení		
Parametr	Jednotka	Hodnota
Náklady na realizaci /N	tis. Kč	36 136,7
Celkové reinvestice za dobu hodnocení	tis. Kč	1 517,5
Životnost technologie	roky	20,0
Celková zůstatková hodnota započtená v posledním roce hodnocení	tis. Kč	4 984,4
Změna nákladů na energii	tis. Kč	-448,2
Změna provozních nákladů:	tis. Kč	0,0
- změna osobních nákladů na mzdy a pojistné	tis. Kč	0,0
- změna nákladů na servis, opravy a údržbu	tis. Kč	0,0
- změna nákladů na emise a odpady	tis. Kč	0,0
- změna ostatních provozních nákladů	tis. Kč	0,0
Přínosy projektu celkem:	tis. Kč	0,0
- změna tržeb (za teplo, elektřinu, využití odpady)	tis. Kč	0,0
- ostatní přínosy	tis. Kč	0,0
Doba hodnocení T_h	roky	20,0
Diskont r	%	3,0
Index růstu cen energie	-	100,0
Index růstu ostatních provozních nákladů	-	100,0
NPV - čistá současná hodnota	tis. Kč	-32 138,0
IRR - vnitřní výnosové procento	%	-6,2
T_d - reálná doba návratnosti	roky	delší než 20 let

Tabulka 27 – Ekonomické vyhodnocení navrženého opatření

Poznámka: V ekonomickém hodnocení není zohledněn přetok elektrické energie zhodnocené budovy. Tento přetok však bude využit v rámci areálu nemocnice. Ekonomické vyhodnocení bylo provedeno z odhadovaných investičních nákladů.

Způsobilé investiční náklady jednotlivých opatření jsou uvedeny v následující tabulce.

Způsobilé náklady		
Položka	Jednotka	Hodnota
NO1 - Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	tis. Kč	6 574,3
NO2 - Instalace IRC ventilů	tis. Kč	368,3
NO3 - Instalace VZT jednotek	tis. Kč	8 897,3
NO4 - Modernizace osvětlení	tis. Kč	1 350,0
NO5 - Instalace FVE na střechu objektu	tis. Kč	1 608,1
NO6 - Instalace vnějších stínících prvků	tis. Kč	421,2
Celkem	tis. Kč	19 219,2

Tabulka 28 – Způsobilé náklady



Odhadované investiční rozpočtové náklady jednotlivých opatření jsou uvedeny v následující tabulce.

Odhadované investiční náklady		
Položka	Jednotka	Hodnota
NO1 - Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	tis. Kč	19 778,245
NO2 - Instalace IRC ventilů	tis. Kč	955,530
NO3 - Instalace VZT jednotek	tis. Kč	9 251,450
NO4 - Modernizace osvětlení	tis. Kč	1697,070
NO5 - Instalace FVE na střechu objektu	tis. Kč	3 603,600
NO6 - Instalace vnějších stínících prvků	tis. Kč	850,815
Celkem	tis. Kč	36 136,710

Tabulka 29 – Investiční náklady

6. Ekologické hodnocení

Vyhodnocení z hlediska životního prostředí kvalifikuje snížení zátěže životního prostředí vyplývající z jednotlivých navrhovaných opatření či jejich kombinace. Výpočet úspory emisí byl stanoven na základě emisních faktorů uhlíku uvedených v příloze č. 9 k vyhlášce č. 141/2021 Sb., ve znění č. 15/2022 Sb. Pro stanovení množství znečišťujících látek byly použity následující emisní faktory uhlíku:

Použité emisní faktory uhlíku	
Palivo nebo energie	Měrná emise
	t CO ₂ /MWh _v
Elektrická energie	0,860
Teplo	0,352

Tabulka 30 – Použité emisní faktory

Skladba zdrojů energie dodávaného tepla je dle poskytnutých faktur: 99,60 % hnědé uhlí, 0,24 % zemní plyn a 0,16 % černé uhlí. Použité emisní faktory uhlíku byly přepočítány dle procentuálního zastoupení jednotlivých zdrojů energie.

Celková úspora produkce oxidu uhličitého je uvedena v následující tabulce.

Roční ekologické hodnocení					
Palivo nebo energie	Spotřeba energie		Emise CO ₂		
	Současná	Navrhovaná	Současná	Navrhovaná	Úspora
	MWh _v	MWh _v	t CO ₂	t CO ₂	t CO ₂
Elektrická energie	125,1	79,4	107,6	68,3	39,3
SZTE	511,9	332,6	180,0	116,9	63,1
Celkem	637,0	411,9	287,6	185,2	102,4

Tabulka 31 – Roční ekologické hodnocení

Celková úspora CO₂ činí 102,4 tun/rok, což představuje snížení produkce CO₂ o 35,6 %.



7. Kritéria programu podpory

V následující tabulce je zhodnoceno naplnění kritérií programu podpory. Tento projekt bude řešen metodou EPC.

Rozsah renovace			
Rozsah renovace	Požadavek	Dosažená hodnota	Plnění požadavku
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů	297,2 MWh	352,0 MWh	ANO
Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření ^{1) 3)}	92,7 kWh/(m ² .rok)	---	IRELEVANTNÍ
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky (pokud jsou řešeny její tepelně technické vlastnosti) budovy ^{1) 3)}	0,42 W/(m ² .K)	---	IRELEVANTNÍ
Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora ¹⁾	Dle typu konstrukce	Dle typu konstrukce	ANO
Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora ¹⁾	0,9 W/(m ² .K)	0,9 W/(m ² .K)	ANO
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období ¹⁾	≤ 27,00 °C	26,60 °C	ANO
Koncept větrání ^{1) 2)}	CO ₂ ≤ 1 500 ppm	-	IRELEVANTNÍ
¹⁾ Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. ²⁾ Tento požadavek se týká pouze budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. ³⁾ Tento požadavek se netýká projektů řešených metodou EPC.			

Tabulka 32 – Naplnění kritérií

Vyhodnocení energeticky úsporného projektu

- Posouzením výchozího stavu s navrženým opatřením byl určen předpokládaný potenciál úspor energie ve výši **225,1 MWh/rok**.
- Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů činí **352,0 MWh/rok**, tj. **35,5 %** oproti původnímu stavu.
- Úsporná opatření jsou charakterizována maximálními investičními náklady ve výši **23 597,7 tis. Kč**, z čehož je **19 219,2 tis. Kč** určeno jako způsobilých.


8. Systém managementu a hospodaření s energií

Systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50 001 byl vytvořen za účelem možnosti vytváření systémů a procesů v organizacích. Tyto systémy a procesy jsou zaměřeny na:

- snižování energetické náročnosti
- zlepšování energetické účinnosti
- snižování spotřeby energie
- snižování environmentálních dopadů – eliminace skleníkových plynů

Norma ČSN EN ISO 50001 je založena:

- na společných normách systému managementu ISO tak, aby byla kompatibilní zejména s ISO 9001 a ISO 14000
- na přístupu k neustálému zlepšování „Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej“ a přímo definuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) – „vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému“



Obrázek 2 – Model systému managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50 001)

Základní znaky EnMS:

- osvěta pro uživatele – doporučení uživatelům a důraz na jejich dodržování
- zodpovědnost za energetickou náročnost provozu

Náklady na energie jsou tvořeny náklady variabilními a fixními (cena zařízení rozpočítaná na jednotku energie, stálá obsluha, servis apod.). Všechny tyto náklady by měl posuzovat energetický management (dále jen EM).

Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství v budovách, který se skládá z následujících činností: měření spotřeby energie – stanovení potenciálu úspor energie – realizace opatření – vyhodnocení a porovnání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených.



Obrázek 3 – Princip neustálého zlepšování energetického hospodářství

(zdroj www.seznam.cz)

Cílem Energetického managementu je zabezpečit:

- správný provoz technických instalací
- rychlé zjištění chyb/poruch technických instalací a provozních postupů
- snížení spotřeby energie
- priority investičních akcí a oprav s dopadem na energetické hospodářství
- sledování předpokládaného vývoje cen energií pro vlastní rozhodování

Fungující energetický management (dále jen „EM“) v některých případech dokáže výrazně snížit náklady na energie. Konkrétní vyčíslení úspor energie je však velice obtížné, neboť je závislé na mnoha faktorech – finanční motivaci členů EM počínaje a cenami energie konče. Obvyklá úspora energií se pohybuje v řádu procent spotřeby energií. Vzhledem k tomu, že úsporu dosaženou EM nelze zaručit, nebude roční úspora energie dosažená souborem těchto opatření dále uvažována v příležitostech.



9. Seznam obrázků a tabulek

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Satelitní snímek posuzovaného objektu (zdroj: www.mapy.cz).....	10
Obrázek 2 – Model systému managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50 001).....	34
Obrázek 3 – Princip neustálého zlepšování energetického hospodářství.....	35

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Naplnění kritérií.....	6
Tabulka 2 – Spotřeba energie.....	7
Tabulka 3 – Kritéria programu podpory pro předmět EP.....	9
Tabulka 4 – Identifikace činnosti.....	10
Tabulka 5 – Umístění předmětu EP.....	10
Tabulka 6 – Historie spotřeby energie.....	11
Tabulka 7 – Parametry prostředí.....	13
Tabulka 8 – Přepočet spotřeby na dlouhodobý klimatický průměr.....	13
Tabulka 9 – Analýza užití energie – předmět energetického posudku.....	14
Tabulka 10 – Průměrný součinitel prostupu tepla budovy po realizaci opatření.....	17
Tabulka 11 – Úspora energie a nákladů.....	17
Tabulka 12 – Maximální způsobilé výdaje.....	17
Tabulka 13 – Úspora energie a nákladů.....	18
Tabulka 14 – Maximální způsobilé výdaje.....	18
Tabulka 15 – Seznam měněných VZT jednotek.....	19
Tabulka 16 – Úspora energie a nákladů.....	20
Tabulka 17 – Maximální způsobilé výdaje.....	20
Tabulka 18 – Úspora energie a nákladů.....	21
Tabulka 19 – Maximální způsobilé výdaje.....	21
Tabulka 20 – Parametry fotovoltaické elektrárny.....	22
Tabulka 21 – Úspora energie a nákladů.....	22
Tabulka 22 – Způsobilé investiční náklady.....	22
Tabulka 23 – Nejvyšší denní teplota vzduchu v letním období.....	23
Tabulka 24 – Způsobilé investiční náklady.....	23
Tabulka 25 – Bilance přínosů projektu.....	26
Tabulka 26 – Stanovení úspory primární neobnovitelné energie.....	26
Tabulka 27 – Ekonomické vyhodnocení navrženého opatření.....	31
Tabulka 28 – Způsobilé náklady.....	31
Tabulka 29 – Investiční náklady.....	32
Tabulka 30 – Použité emisní faktory.....	32
Tabulka 31 – Roční ekologické hodnocení.....	32
Tabulka 32 – Naplnění kritérií.....	33



ROZHODNUTÍ

V Praze dne 30. srpna 2023

č. j.: MPO 60757/23/41300/41000

Ministerstvo průmyslu a obchodu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109, identifikátor datové schránky: bxtuaw4 (dále jen „ministerstvo“) jako správní orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), na základě informace o změně určené osoby energetického specialisty podle § 10 odst. 7 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb., **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 61989100** (dále jen „žadatel“), rozhodlo podle § 10 odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb. ve spojení s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **takto:**

1. ministerstvo uděluje žadateli oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty s evidenčním číslem 1899 v rozsahu činností podle § 10 odst. 1) písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb.,
2. ministerstvo ruší rozhodnutí č.j. MPO 571013/20/41300/41000 ze dne 29. 9. 2020, kterým bylo uděleno oprávnění energetického specialisty v rozsahu činností podle § 10 odst. 1) písm. a) a b), a to ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí č.j. MPO 60757/23/41300/41000

Odůvodnění

1. Žadatel doručil na ministerstvo žádost o udělení oprávnění energetického specialisty s následujícími přílohami: doklad o bezúhonnosti, kopie rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty určené osoby, doklad o pracovním poměru s určenou osobou, písemný souhlas s výkonem činnosti určené osoby a doklad o uhrazení správního poplatku.
2. Zároveň žadatel informoval ministerstvo o skutečnosti, že došlo ke změně osoby určené a zároveň požádal o přidání další činnosti k oprávnění energetického specialisty.
3. Ministerstvo dle evidence činností energetických specialistů zjistilo, že žadatel má již udělené oprávnění energetického specialisty s evidenčním číslem 1899 (dále jen „energetický specialista“). Ministerstvo přezkoumalo zaslané dokumenty a konstatuje: žadatel je bezúhonný, má alespoň jednu osobu určenou, která je k žadateli v pracovním poměru a určená osoba má podepsaný souhlas



s výkonem činnosti. Veškeré zaslané dokumenty splňují požadavky stanovené zákonem č. 406/2000 Sb.

4. Ministerstvo ověřilo, že určená osoba je držitelem platného oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty v rozsahu činností podle § 10 odst. 1) písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb., a splňuje povinnost průběžného aktualizacího vzdělávání podle § 10 odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb.
5. Z tohoto důvodu se žádosti žadatele vyhovuje a vydává se rozhodnutí o udělení oprávnění energetického specialisty, kterým je zachována kontinuita výkonu činností energetického specialisty s evidenčním číslem 1899.
6. Současně se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí s č.j. MPO 60757/23/41300/41000, rozhodnutí č.j. MPO 571013/20/41300/41000 ze dne 29. 9. 2020 zrušuje.

Na základě rozhodnutí ministerstva ze dne 29. 9. 2020, Č.j. MPO 571013/20/41300/41000 bylo uděleno energetickému specialistovi oprávnění s evidenčním číslem 1899 k výkonu činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 406/2000 Sb. Energetický specialista zaslal ministerstvu dne 30. 3. 2023 žádost o změnu osoby určené, a zároveň požádal o přidání další činnosti k oprávnění energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., k provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání.

Ministerstvo posoudilo žádost o udělení oprávnění k výkonu činností energetického specialisty pro právnickou osobu podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., spolu s doručenými přílohami, které jsou: výpis z rejstříku trestů žadatele, kopie rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu činností energetického specialisty určené osoby podle § 10 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 406/2000 Sb., doklad o pracovním poměru s určenou osobou, písemný souhlas s výkonem činností určené osoby pro žadatele a potvrzení o uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost určené osoby pro žadatele bude vykonávat pan Ing. Pavel Němec, narozený dne 27. 3. 1980, bytem Újezd 36, 789 85 Mohelnice. Ing. Pavel Němec je držitelem platného oprávnění energetického specialisty č. 947 k výkonu činností provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání podle § 10 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb., a splňuje podmínky k výkonu této činnosti.

Ministerstvo posoudilo výše uvedené dokumenty a konstatuje následující: energetický specialista doložil, že určil určenou osobu, která splňuje požadavky stanovené v § 10 odst. 2 a odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb.,



na tuto osobu, resp. určená osoba složila odbornou zkoušku pro požadované činnosti energetického specialisty a ministerstvo přezkoumalo, že určená osoba má platné oprávnění energetického specialisty a účastní se vzdělávacích akcí zařazených do průběžného aktualizacího vzdělávání.

Zároveň ministerstvo ruší rozhodnutí ze dne 29.9.2020, č.j. MPO 571013/20/41300/41000, a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí č.j. MPO 60757/23/41300/41000.

Na základě splnění zákonných požadavků podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., lze konstatovat, že energetický specialista vyhověl požadavkům pro udělení oprávnění energetického specialisty k provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku, ke zpracování průkazu a k provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání podle § 10 odst. 1) písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb. a žádosti bylo vyhověno tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle § 152 odst. 1 správního řádu, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli.

Ing. et. Ing. René Neděla v.r.

zastupující vrchní ředitel sekce

31.8.2023 08:54:16
CN: Ing. Iva Švecová
O: Česká republika - Ministerstvo
průmyslu a obchodu
SN: 0xB8BD6C
S časovým razítkem

Za správnost odpovídá: Ing. Iva Švecová



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

č.j.: VSB/23/088676
datum: 1.9.2023

POVĚŘENÍ

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
(dále jen „VŠB - TUO“), se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 OO Ostrava - Poruba, IČ: 61989100

tímto pověřuje

v souladu s § 30 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Ing. Pavel Němec, nar. 27.3.1980, bytem Újezd 36, 789 85 Mohelnice

aby na základě rozhodnutí č.j.: MPO 60757/23/41300/41000 Ministerstva obchodu a průmyslu ze dne 31.8.2023, které udělilo VŠB — TUO oprávnění č. 1899 k výkonu činnosti energetického specialisty v rozsahu činností podle §10 odst. 1) písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon 406/2000 Sb.“) vlastnoručně podepisoval dokumenty zpracovávané podle zákona 406/2000 Sb. na pracovišti Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC).

Jedná se o dokumenty vyplývající z činnosti energetického specialisty:

- energetický posudek
- energetické posouzení
- energetický audit
- průkaz energetické náročnosti budovy — PENB
- energetický štítek obálky budovy
- energetická koncepce
- technicko - ekonomická studie-TES
- kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání

Toto pověření se uděluje na dobu neurčitou.

Pověřená osoba není oprávněna své pravomoci dále delegovat.

V Ostravě dne:



prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159452202-19134-230905105155.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159452202-19134-230905105155**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Ostrava 2

Datum vyhotovení: **05.09.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KARINA BRANDLOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrola doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



159452202-19134-230905105155