

Požadavky na projekční dokumentaci z hlediska energetiky

REV. 1

Úkol OSE: U/2024/075/Go

1. Cíl

Cílem tohoto dokumentu je definovat základní požadavky na rozsah projekční dokumentace (PD) pro všechny stupně investiční výstavby, a to z hlediska energetiky v Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

2. Požadovaný rozsah PD

Z hlediska správného projektového řízení výstavby nových energetických zařízení a správy energií musí PD obsahovat tyto informace a dokumenty:

2.1. Obecně

- Popis chování stavby z hlediska Zákona zachování energie

2.2. Stručně

- Definice všech energií a médií na vstupu a na výstupu (včetně údajů o spotřebách); REV. 1
- Definice požadavků na navazující profese (na hranici dodávky včetně všech přímých a nepřímých nákladů KZ);
- Hmotové a energetické bilance v návrhových bodech stavby zápisem technických parametrů v uzlových bodech v technologických schématech; REV. 1
- Procesní a instrumentační technologická schémata;
- Všechny energetické údaje uváděné v technických zprávách a na výkresech musí být doloženy výpočty a zdroji dat, ze kterých byly čerpány;
- Dispoziční výkresy technického zařízení budov a technologického zařízení staveb;
- Ve studiích proveditelnosti všechny možné varianty technického a energetického provedení staveb;
- Požadavky na provoz a údržbu po celou dobu životnosti staveb;
- Návrhové body všech strojů a zařízení REV. 1
- Výkonové údaje včetně 1/4hod. maxim příkonů na hranici dodávky REV. 1

Pozn.:

a) Tento přehled nezahrnuje požadavky na měření a regulaci, které s energetikou staveb úzce souvisí, avšak nespádá do gesce Oddělení správy energií (proto zde nejsou uvedeny);

b) Míra rozpracovanosti a detailů závisí na stupni PD a charakteru stavby. Proto je nutné, aby upřesnění požadavků na PD předávalo OSE ke každé investiční akci samostatně formou doplňující specifikace.

Vypracoval: Gorej, 2. 7. 2025 (OSE)

Legenda:

KZ Krajská zdravotní, a. s.
OSE Oddělení správy energií
PD Projekční dokumentace