

TEPELNÉ ZTRÁTY - SOUHRN

Venkovní výpočtová teplota -12 °C
 Teplotní spád otopná tělesa 70/55 °C

Základní konstrukce

venkovní stěna U = 1,44 Wm-2K-1
 podlaha, strop U = 0,85 Wm-2K-1
 okna U = 1,20 Wm-2K-1
 dveře U = 1,40 Wm-2K-1

číslo místnosti -	název místností -	plocha místnost m ²	objem místnost m ³	teplota místnost °C	tepelná ztráta W	měrná tep. ztráta Wm ⁻²	typ otopného tělesa	instalovaný tepelný výkon W
103	Čekárna	33,7	97,6	18	2494	74,13	11VK-600/1800 11VK-900/1800	3670
105	Skklad	13,4	38,9	18	713	53,23	11VK-600/1200	1024
108	Denní místnost	18,1	52,3	20	2204	122,11	22VK-600/2000	2677
109	Sádrovna	38,4	111,4	22	3421	89,09	2x22VK-600/1800	4512
110	Ordinace	20,4	59,2	22	1238	60,69	21VK-600/1800	1732
111	Zákrokový sál	34,8	100,8	22	2020	58,12	2x11VK-600/1800	2708
112	Chodba	39,5	114,4	18	2157	54,68	22VK-900/1800	3524
113	Dekontaminace	7,3	21,0	20	240	33,15	nevytápěno	
114	Ordinace	23,4	67,7	22	1789	76,63	2x21VK-600/1400	2706
115	Platební místnost	10,3	29,7	20	837	81,69	21VK-600/1400	1353
117	čekárna II	86,8	251,7	18	5188	59,77	4x22VK-300/1800	5908
CELKEM		#REF!		22	22303			29814