## Legenda místností :

| Číslo | Účel místnosti | Plocha ( m2 ) |
|---|---|---|
| 101 | Přípravna | 9,25 m2 |
| 102 | Cytostatika aplikace | 17,20 m2 |
| 103a | Chodba | 6,45 m2 |
| 103b | Filtr | 2,50 m2 |
| 104 | WC pacienti | 3,40 m2 |
| 105 | Dekontaminace | 3,40 m2 |
| 106 | Zádveří | 7,10 m2 |
| 107 | Server | 36,60 m2 |
| 108 | Sklad | 1,70 m2 |
| 109 | Sklad | 2,60 m2 |
| 110 | Kontaminovaný odpad | 2,50 m2 |
| 111 | WC personál | 2,70 m2 |
| 112 | Úklidová komora | 1,35 m2 |
| 113a | Chodba | 21,55 m2 |
| 113b | Chodba | 68,75 m2 |
| 114 | Sklad přístrojů | 11,55 m2 |
| 115 | Sklad SZM | 7,30 m2 |
| 116 | Vyšetřovna | 21,20 m2 |
| 117 | Pokoj 0-3 let | 22,55 m2 |
| 118 | Pokoj intenziv.péče | 22,60 m2 |
| 119 | Pracoviště sestry | 18,70 m2 |
| 120 | Pokoj 10-18 let | 24,60 m2 |
| 121 | Sprcha | 4,20 m2 |
| 122 | Sklad čistého prádla | 5,90 m2 |
| 123 | Dekontaminace - Použité prádlo | 7,80 m2 |
| 124 | Sklad SZM | 3,50 m2 |
| 125 | Sklad SZM | 4,70 m2 |
| 126 | WC personál | 3,20 m2 |
| 127 | WC pacienti Ž | 3,20 m2 |
| 128 | WC pacienti M | 3,20 m2 |
| 129 | WC pacienti Ž | 2,80 m2 |
| 130 | Úklidová komora | 2,10 m2 |
| 131 | WC pacienti M | 2,90 m2 |
| 132 | WC personál | 3,25 m2 |
| 133 | Kontaktní místo | 8,05 m2 |
| 134 | Bezbarierové WC | 3,80 m2 |
| 135 | Chodba | 98,90 m2 |
| 136 | Čekárna | 20,55 m2 |
| 137 | Ordinace | 19,55 m2 |
| 138 | Přípravna | 23,00 m2 |
| 139 | Ordinace | 20,20 m2 |
| 140 | Denní místnost | 20,20 m2 |
| 141 | Lékařský pokoj | 9,50 m2 |
| 142 | Chodba | 4,45 m2 |
| 143 | Předsíňka | 1,55 m2 |
| 144 | WC | 1,65 m2 |
| 145 | Sprcha | 1,55 m2 |




PŘÍKLAD ZAPOJENÍ VENTILÁTORU S PŘEPÍNAČI NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ

ČASOVÉ RELÉ MŮŽE BÝT UMÍSTĚNO I V EL.KRABICI POD VYPÍNAČEM

A – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU, 4x18W/ZDROJ 840

A1– SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU, 4x18W/ZDROJ 940

B – SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S LEŠTĚNOU MŘÍŽKOU, 4x18W/ZDROJ 940+SKLO, IP54

C1– SVÍTIDLO DOWNLIGHT 2x26W, IP20

C2– SVÍTIDLO DOWNLIGHT 2x26W, IP44

D – SVÍTIDLO NAD UMYVADLO, POD LINKU

E – SVÍTIDLO DOWNLIGHT 1x18W, IP20, SKLENĚNÝ OPÁLOVÝ KRYT

ESVP – ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA

MULTIFUNKČNÍ LŮŽKOVÁ RAMPA SLOUŽÍ PRO ZÁSUVKY, SVĚTLO A MEDICIÁLNÍ PLYNY, OBSAHUJE TŘI TYPY SVÍTIDEL (ČTENÍ–OVLÁDÁ PACIENT, NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ A NOČNÍ OSVĚTLENÍ – OVLÁDÁNO Z OVLADAČE U DVEŘÍ)

UPOZORNĚNÍ – VÝŠKY ZÁSUVEK NUTNO KONZULTOVAT S UŽIVATELEM!!!

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN | ING.VLASTIMIL KRIŽAN<br>STRÁŽKY 21<br>403 40 ÚSTÍ NAD LABEM<br>TEL: 603 709 577 |
| INVESTOR : KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s., ÚSTÍ NAD LABEM | |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD : ÚSTÍ NAD LABEM | |
| KRAJ : ÚSTECKÝ | |
| AKCE : STACIONÁŘ DĚTSKÉ KLINIKY PAVILON D2 – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM | FORMÁT: |
| | DATUM : LEDEN 2014 |
| | STUPEŇ: DPS |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY: 01/2014 |
| OBSAH : PŮDORYS 1.NP | MĚŘÍTKO: 1 : 75 / ČÍSLO VÝKRESU: E–04.1 |