

# Posouzení změny stavby



ČSN 73 0834 čl. 3.2

PÚ

DP N 2-4

Původní využití						Nové využití					
ozn.	místnost	Si	pni	ani	osob	ozn.	místnost	Si	pni	ani	osob
101	krytý vstup	33,53	5	0,8		101	krytý vstup	33,53	5	0,8	
102	chodba	9,26	5	0,8		102	chodba	9,26	5	0,8	
103	chodba	136,61	5	0,8		103	čekárna	33,65	10	0,8	
104	čekárna + WC	22,19	10	0,8		104	WC pacienti	3,45	5	0,8	
105	lékařský pokoj	17,08	30	1	1	105	sklad SZM	13,4	75	1,05	
106	lékařský pokoj	22,22	30	1	2	106	úklidová komora	1,6	10	0,8	
107	lékařský pokoj	19,57	30	1	1	107	hyg. zázemí personálu	5,5	5	0,7	
108	lékařský pokoj	17,4	30	1	1	108	denní místnost pers.	18,05	15	1,05	
109	vyšetřovna	20,45	20	0,9	15	109	sádrovna	20	25	0,9	3
110	přípravná	18,94	20	0,9	3	110	ordinace	20,4	25	0,9	15
111	vyšetřovna	18,71	20	0,9	15	111	zámkový sál	34,75	25	0,9	4
112	DMZ	20,03	75	1,05		112	chodba	39,45	5	0,8	
113	recepce	24,64	10	0,8	2	113	dekontaminace	7,25	5	0,8	
114	zádveří	9,42	5	0,8		114	ordinace	23,35	25	0,9	15
1.03	chodba	35	5	0,8		115	platební místnost	10,25	10	0,8	2
		0	0	0		116	zádveří	9,4	5	0,8	
		0	0	0		117	čekárna	86,8	10	0,8	
		0	0	0		1.03	chodba	35	5	0,8	
		0	0	0		1.05	sprcha zaměst.	3,6	5	0,7	
		0	0	0		1.06	WC zaměst.	3	5	0,7	
		0	0	0		1.07	WC pacienti	3,6	5	0,7	
celkem		425,05			40	celkem		415,29			39

Dochází ke snížení

## Výpočty dle čl. 3.2

Původní využití			Nové využití		
pn	15,39		pn	14,03	
an	0,95		an	0,90	
c	1,00		c	1,00	
pn*an*c	14,54		pn*an*c	12,57	
ps	10,00		ps	10,00	
a	0,93		a	0,90	
konstrukční systém: nehořlavý			c3	1,00	
h	10,8	m	Počet PHP /nr/	2,90	
			ks	3,00	
			nHJ	17,38	vyhl. MV č.23/2008 Sb.
			Dochází ke změně věcně příslušné normy ČSN?		
			Zvyšuje se součin pn*an*c o více než 15 kg.m-2 ?		
			ne		
			ne		

Původní využití			Nové využití		
únik osob	po rovině		únik osob	po rovině	
počet unikajících osob v posuzovaném prostoru	40		počet unikajících osob z měněné části	39	
			K - započít. počet unik osob v dotč. prost. dle ČSN 73 0802	975	
			dochází k překročení kapacity únik. cesty v posuz. prost?	ne	
stáv. počet unikajících osob v posuz. prostoru zvýšený o 20%	48		dochází v měněné části ke zvýšení o více jak 20% -čl. 3.2.b.	ne	
počet osob na společné UC			počet osob na společné UC	dochází ke snížení	
počet unikajících osob s omezenou schop. pohybu E2;3	36		počet osob E2;3 v měněné části	35	
			dochází ke zvýšení na kterékoli UC o více jak 12 osob?	ne	
Za podmínek uvedených ve zprávě PBR			dochází k vytvoření místností > 100m?	ne	

Změna staveb skupiny:

I

Příloha č.

1