

Posouzení změny stavby



stávající označení

ČSN 73 0834 čl. 3.2

PÚ

BP N 2-1

Původní využití						Nové využití					
ozn.	místnost	Si	pni	ani	osob	ozn.	místnost	Si	pni	ani	osob
1.01	DMZ	17,45	75	1,05		101	přípravná	9,25	20	0,9	
1.02	RTG laboratoř	25,07	20	0,9	3	102	cytostatika aplikace	23,9	20	0,9	3
1.03	světla komora	11,48	20	0,9		103	filtr	2,5	5	0,8	
1.04	lékařský pokoj	24,7	30	1	1	104	WC pacienti	3,4	5	0,8	
1.05	lékařský pokoj	21,18	30	1	1	105	použité prádlo	3,4	75	1,05	
1.06	lékařský pokoj	22,52	30	1	1	106	zádveří	7,1	5	0,8	
1.07	laboratoř hematologie	21,29	20	0,9	3	108	sklad	1,7	75	1,05	
1.08	šatna	9,37	20	1,1		109	dekontaminace	3,4	5	0,8	
1.09	laboratoř biochemie	34,34	20	0,9	3	110	kontaminovaný odpad	1,95	75	1,05	
1.10	sklad	11,76	75	1,05		111	WC personál	2,7	5	0,8	
1.11	WC ženy	10,4	5	0,8		112	úklidová k.	1,35	5	0,8	
1.12	WC muži	10,53	5	0,8		113	chodba	91,1	5	0,8	
1.13	WC zaměstnanci	11,3	5	0,8		114	sklad přístrojů	11,55	0	0	
1.14	sklad	1,95	75	1,05		115	sklad SZM	7,3	75	1,05	
1.15	sklad	16,3	75	1,05		116	vyšetřovna	21,2	20	0,9	10
1.16	chodba	24,82	5	0,8		117	pokoj 0-3 let	22,55	20	0,9	4
1.19	chodba	193,27	5	0,8		118	pokoj intenzivní péče	22,6	20	0,9	3
1.20	rehabilitace	20,18	10	0,8	10	119	stanoviště sestry	18,7	20	0,9	2
1.21	rehabilitace	20,18	10	0,8	10	120	pokoj 10-18let	24,6	20	0,9	4
1.22	rehabilitace	20,18	10	0,8	10	121	sprcha	4,2	4	0,8	
1.23	rehabilitace	23,02	10	0,8	10	122	sklad čistého prádla	5,9	75	1,05	
1.24	laboratoř	19,52	20	0,9	3	123	dekontaminace	7,8	5	0,8	
1.25	laboratoř	20,25	20	0,9	3	124	sklad použitého prádla	3,5	75	1,05	
		0	0	0		125	sklad SZM	4,7	75	1,05	
		0	0	0		126	WC personál	3,2	5	0,8	
		0	0	0		127	WC pacienti	3,2	5	0,8	
		0	0	0		128	WC pacienti	3,2	5	0,8	
		0	0	0		129	WC pacienti	2,8	5	0,8	
		0	0	0		130	úklidová k.	2,1	5	0,8	
		0	0	0		131	WC pacienti	2,9	5	0,8	
		0	0	0		132	WC personál	3,25	5	0,8	
		0	0	0		133	kontaktní místnost	8,05	10	0,8	
		0	0	0		134	bezbarier. WC	3,8	5	0,8	
		0	0	0		135	chodba	98,9	5	0,8	
		0	0	0		136	čekárna	20,55	10	0,8	
		0	0	0		137	ordinace	19,55	20	0,9	10
		0	0	0		138	přípravná	23	20	0,9	
		0	0	0		139	ordinace	20,2	20	0,9	10
		0	0	0		140	denní místnost	20,2	15	1,05	
		0	0	0		141	lékařský pokoj	14,2	30	1	1
		0	0	0		142	předsíňka	2,4	5	0,8	
		0	0	0		143	sprcha	3	5	0,8	
celkem		591,06			58	celkem		560,85			47

Výpočty dle čl. 3.2

Původní využití			Nové využití		
pn	17,81		pn	15,19	
an	0,95		an	0,93	
c	1,00		c	1,00	
pn*an*c	16,99		pn*an*c	14,12	
ps	10,00		ps	10,00	
a	0,93		a	0,92	
konstrukční systém:		nehořlavý	c3	1,00	
h	18	m	Počet PHP /nr/	3,40	
			ks	4,00	
			nHJ	20,42	vyhl. MV č.23/2008 Sb.
			Dochází ke změně věcně příslušné normy ČSN?		ne
			Zvyšuje se součin pn*an*c o více než 15 kg.m-2 ?		ne

Původní využití		Nové využití	
únik osob	po rovině do CHUC	únik osob	po rovině do CHUC
počet unikajících osob v posuzovaném prostoru	58	počet unikajících osob z měněné části	47
stáv. počet unikajících osob v posuz. prostoru zvýšený o 20%	69,6	dochází v měněné části ke zvýšení o více jak 20% -čl. 3.2.b.	ne
počet unikajících osob s omezenou schop. pohybu E2;3	52	počet osob na společné UC	dochází ke snížení
původně rehabilitace - E1 -10%, E2 - 50%, E3 - 40%		počet osob E2;3 v měněné části	42
		nově dětská chirurgie E1 -10%, E2 - 50%, E3 - 40%	
		dochází ke zvýšení na kterékoliv UC o více jak 12 osob?	ne
		dochází k vytvoření místností > 100m?	ne

Za podmínek uvedených ve zprávě PBŘ

Změna staveb skupiny:

I

Příloha č.

1