


Legenda místností :

| Číslo | Účel místnosti | Plocha ( m2 ) | Podlaha | Úprava povrchů stěn | Stropy |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Úklidová komora | 2,60 m2 | Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO | Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm | Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss |
| 102 | WC Ž | 9,50 m2 | Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO | Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm | Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss |
| 103 | Umyvadla Ž | 33,65 m2 | Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO | Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm | Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss |
| 104 | Sprchy Ž | 9,30 m2 | Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO | Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm | Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss |
| 105 | Šatna Ž | 13,40 m2 | Homogení PVC Polyflor trend | Štuková omítka Omyvatel.nátěr v.1800mm | Kazetový podhled sv.2700mm AMF Thermaclean Weiss |
| 106 | Chodba | 94,50 m2 | Homogení PVC Polyflor trend | Štuková omítka Omyvatel.nátěr v.1800mm | Kazetový podhled sv.2600mm AMF Thermaclean Weiss |

HLÁSIČ KOUŘE OPTICKÝ

HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ

SVĚTLO SIGNÁLNÍ

VSTUPNĚ–VÝSTUPNÍ MODUL

HOUKAČKA

STÁVAJÍCÍ HLÁSIČE 2.K.023 – 2.K.028 PŘED REKONSTRUKCÍ ZDEMONTOVAT
PO REKONSTRUKCI BUDOU HLÁSIČE VRÁCENY ZPĚT

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN | ING.VLASTIMIL KRIŽAN<br>STRÁŽKY 21<br>403 40 ÚSTÍ NAD LABEM<br>TEL: 603 709 577 |
| INVESTOR : kRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s., ÚSTÍ NAD LABEM | |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD : ÚSTÍ NAD LABEM | |
| KRAJ : ÚSTECKÝ | |
| AKCE :<br>CENTRÁLNÍ ŠATNY<br>PAVILON D2 – MASARYKOVA NEMOCNICE<br>V ÚSTÍ NAD LABEM | FORMÁT:<br>DATUM : LEDEN 2014<br>STUPEŇ: DPS<br>ČÍSLO ZAKÁZKY: 01/2014 |
| OBSAH :<br>PŮDORYS 1.NP – EPS | MĚŘÍTKO: 1 : 100<br>ČÍSLO VÝKRESU: E–03 |