

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8
STAVEBNÍ ODBOR

PSČ 401 00
schránka 100

Č. SPISU: 18916/2014
Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/19828/2014/F
VYŘIZUJE: Romana Filáčková
TELEFON: 475 271 758

V ÚSTÍ NAD LABEM
18.3.2014

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 14.3.2014 podal

**Krajská zdravotní, a.s., IČO 25488627, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
kterou zastupuje ZEFRAPROJEKT, Ctibor Žežulka, IČO 19021305, Masarykova 3488/1,
400 01 Ústí nad Labem**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru

**Stavební úpravy části objektu - Stacionář dětské kliniky, pavilon D2
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem**

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 1296/27 v katastrálním území Bukov.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy ve 2.NP bloku D2. V současné době se v prostoru nachází oddělení lékařské genetiky, rehabilitace a oddělení intenzivní medicíny. V místě stavby dojde k odstranění příček, nášlapných vrstev podlah a obkladů. Budou vyžděny nové příčky, a tím dojde ke změně vnitřního uspořádání oddělení. Budou vybudovány nové rozvody vnitřních instalací (voda, kanalizace, vytápění, elektro instalace, vzduchotechnika, medicínální plyny a potrubní pošta). Nové oddělení bude obsahovat kompletní zázemí pro novou dětskou kliniku – ordinace, lůžkovou část, hygienické zázemí, lékařské pokoje, podávání cytostatik, apod. Vstup na oddělení bude hlavním vchodem ve 2.NP.

Stavbou bude dotčeno i 1.NP, kde v rámci stavby budou vedeny pod stropem nové vnitřní rozvody a dojde k výměně podhledů.

Ke stavbě byla vydána tato souhlasná závazná stanoviska:

- stanovisko HZS ÚK ze dne 28.2.2014 pod č.j. HSUL-1216-2/PRE-2014, SPD 128/2014
- stanovisko KHS ÚK ze dne 12.3.2014 pod č.j. KHSUL 9156/2014
- stanovisko MmÚ/OŽP ze dne 24.1.2014 pod č.j. MM/OŽP/OOS/v-14083/2733/2014/Zad

Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník před zahájením stavebních prací doloží na stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem doklad o oprávněnosti stavebního podnikatele i stavbyvedoucího.

3. Stavebník musí dbát na to, aby na stavbu byly použity jen takové výrobky, u kterých lze dokladovat, že splňují tech. požadavky na výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto doklady budou předloženy stavebnímu úřadu zároveň s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
4. Se stavebním odpadem bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a vyhláškami s ním souvisejícími. Doklad o uložení odpadu bude předložen s žádostí o kolaudační souhlas.
5. Stavebník je povinen při realizaci stavby dodržet podmínky ze závazného stanoviska KHS ÚK ze dne 12.3.2014:
 - a) Při kolaudaci musí být předložen dokument, ze kterého bude zřejmé časové využití jednotlivých prostorů zaměstnanci (bezokenní prostory), popis směn a prac. zařazení. Dokument musí být pro zaměstnance závazný.
 - b) Při kolaudaci musí být předložen nový výpočet denního osvětlení pro místnost 140 – denní místnost, který bude proveden pro celý prostor 1 m od stěn a bude prokazovat č.d.o. 1% v celém prostoru.
 - c) Všechny místnosti musí prokazovat vyhovující umělé osvětlení podle skutečně vykonávaných činností.
 - d) Ke kolaudaci musí být předložen **nový** světelně technický projekt prokazující splnění požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – část 1: vnitřní pracovní prostory) a s ním i průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu. Výpočet musí respektovat předchozí podmínky.
 - e) Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 360011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, část 1: základní ustanovení, část 3: měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek a na pracovních místech. Měření musí být provedeno v zařízených místnostech.
 - f) Pracoviště musí být umístěna v zóně s vyhovujícím denním osvětlením nebo sdruženým osvětlením dle předloženého výpočtu denního osvětlení.
 - g) Větrání bezokenních místností musí odpovídat požadavkům Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení vzduchotechniky na jednotlivých výústkách nebo doklad o výkonu ventilátorů použitých k odvětrání jednotlivých místností.
 - h) V úklidových místnostech musí být instalovány keramické výlevky a upevněním na podlaze.
 - i) Harmonogram bouracích prací v mléčné kuchyni v 1.NP musí být písemně předložen na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k jeho schválení i s návrhem zajištění přípravy strany v náhradním provozu mléčné kuchyně.
6. Stavebník je povinen při realizaci stavby dodržet podmínky ze závazného stanoviska MmÚ/OŽP ze dne 24.1.2014:
 - a) Odpadové hospodářství: Stavební a další odpad vzniklý při této akci musí být nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Stavebník musí vést v průběhu stavby průběžnou evidenci odpadů. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.) na cca 91 t stavebního odpadu (směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihly, atd.) bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let.
 - b) Upozorňujeme investora, že musí mít zajištěno odpadové hospodářství v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškami s ním souvisejícími.
 - c) Ochrana ovzduší: požadujeme, aby při stavebních a bouracích pracích byla činěna opatření k zamezení prášení.
7. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
stavební odbor

- 3 -

[otisk úředního razítka]
Ing. Vlastimil Hudeček v.r.
vedoucí stavebního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem



Za správnost vyhotovení: Roman Filáčková

Příloha: ověřená projektová dokumentace + štítek o povolení stavby.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ZEFRAPROJEKT, Masarykova č.p. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem 1

Krajská zdravotní, a.s., IDDS: 5gueuef

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

MmÚ/OŽP