

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE


STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-03 – SCHÉMA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem				
Název akce: FETOMATERNÁLNÍ CENTRUM – DK, ČÁST D2 VE 3.NP BUDOVY MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM <i>D.1.4.- Slaboproudá elektroinstalace</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	104/2015
			Datum :	Prosinec 2015

DATOVÝ KONCENTRÁTOR – STÁVAJÍCÍ

RACK – STÁVAJÍCÍ




PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Město: Ústí nad Labem		Investor: Krojská zdravotní a.s.		Změna:	
KRIŽAN		ZODP. PROJEKTANT:		Árce : FETOMATERNALNÍ CENTRUM-DK, ČÁST D2 VE 3.NP MAS.NEMOONICE		Objekt : pp	
Srdky 21		Ing.Vlastimil Kržon		Část : Slaboproudé rozvody		Mřítko: -	
403 40 Ústí nad Labem		Ing.Vlastimil Kržon		Blokové schéma slaboproudých rozvodů		Datum: 12/2015	
Telefon: 472 743 567						Číslo výřezu:	
						E-03.1	
						Index:	
						-	



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Místo: Ústí nad Labem	Investor: Kojská zdravotní a.s.		Objekt: pp		Zakázka: 104/2015	
KRIŽAN		ZODP. PROJEKTANT:	Akce: FETOMATERNÁLNÍ CENTRUM-DK, ČÁST D2 VE 3.NP MAS. NEMOCNICE		Kontaktní osoba: -		Datum: 12/2015	
Střední 21		Ing. Vlastimil Kráček	Výrobce: -		Číslo výkresu: E-03.2		Index: -	
403 40 Ústí nad Labem		VÝROBCE:	Blokové schéma slaboproudých rozvodů					
Telefon: 472 743 367		Ing. Vlastimil Kráček						

Změna:


SCHEMA ZAPOJENÍ EPS – POŽÁRNÍ KLAPKY DV6B-2



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KRIZAN Srdčny 21 403 40 ústí nad Labem Telefon: 472 743 567	Místo: ústí nad Labem Investor: Kojedské zdravotní a.s. ZOD: PROJEKTMAN Ing.Václav Krizan VYPRACOVAL: Ing.Václav Krizan	Áce: FETOMATERNALNÍ CENTRUM-DK, ČÁST 02 VE 2.NP MAS.NEMOONICE Číslo: Slaboproudé rozvody	Ida: PP Zak.číslo: 104/2015 Město: ústí nad Labem Datum: 12/2015
Blokové schéma slaboproudých rozvodů		Číslo výkusu: E-03.3	Index: —

DETAIL UPEVNĚNÍ HLÁSIČE MHG 261

(PLATÍ I PRO MHG 861, MHG 362 A MHG 243)




POZNÁMKA :

Vzdálenost od stropu je určena případným použitím zvláštního montážního příslušenství zásuvky MHY 734.

(Orientačně je tato míra při použití držáku 6XA 655 074 cca 11mm)

DETAIL ZAPOJENÍ SVORKOVNICE MHY 734

(PLATÍ I PRO MHG 861, MHG 362 A MHG 243)



Změna:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KRIŽAN Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem Telefon: 472 743 567	Místo: Ústí nad Labem	Investor: Krajská zdravotní a.s.	Účel : PP	Zak.číslo: 104/2015
	ZODP.PROJEKTANT: Ing.Vlastimil Křižan	Akce : FETOMATERNÁLNÍ CENTRUM-DK, ČÁST D2 VE 3.NP MAS.NEMOCNICE	Měřičko: -	Datum: 12/2015
	VYPRACOVAL: Ing.Vlastimil Křižan	Část : Slaboproudé rozvody	Číslo výkresu: E-03.4	Index: -
		Upevnění MHG 261,MHG 243,MHG 861,HMG 362		