



LEGENDA

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC** stojící WC kombi s nádržkou, hluboké splachování, zadní odpad
- WCi** stojící WC kombi s nádržkou, zvýšená výška, délka 670 mm, hluboké splachování, vodorovný odpad
- U50** závěsné umyvadlo šířky 50cm s otvorem pro baterii, zvýšený zadní okraj, včetně stojánkové pákové baterie a sifonu bílého plastového
- U45** závěsné umyvadlo šířky 45 cm s otvorem pro baterii, zvýšený zadní okraj, včetně stojánkové pákové baterie a sifonu bílého plastového
- Ui** závěsné umyvadlo šířky 59 cm a hl. 45,5 cm bezbariérovés otvorem pro baterii, včetně stojánkové pákové baterie a sifonu podomítkového plastového
- VL** úklidová výlevka keramická pro montáž na podlahu vodorovný odpad, s odklápěcí mřížkou včetně nástěnné pákové baterie
- DJ** dřez nerezový vestavný
- U** umyvadlo kruhové vestavné nerezové

VYSVĚTLIVKY

- studená voda
- teplá voda
- cirkulace
- stávající rozvody
- FC** nádržkový splachovač
- KK** kulový kohout
- 1** sanitární čerpadlo (např. SFA Sanishower) pro umístění ve skřínce pod umyv
výtláčná výška 4 m, vzdálenost 10 m, příkon 250 W

potrubí z PPR PN20 je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny
ocelové potrubí azávitové armatury jsou označeny jmenovitou světlostí DN/ID

Ved. ateliéru	Žežulka Ct.	Zodp. projektant	Ing. Franěk	<div><div>Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n/L, IČ 190 213 05 tel/fax 475 209 659, zefraprojekt@zefraprojekt.cz</div></div>
Hl. projektant	Ing. Franěk	Vypracoval	Ing. Franěk	
Místo	Ústí n.L.	Kraj	Ústecký	
Investor	Krajská zdravotní a.s.			
Akce				
Fetomaternální centrum - DK, část D2 (3. nadzemní podlaží) MNUL				<div><div>Datum 11/2013</div><div>Stupeň DSP</div></div>
Část				Měřítko
D.1.4 - Zdravotně technické instalace				1:50
Výkres				Číslo výkresu
vnitřní vodovod- izometrie				V2
				Číslo výtisku