

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>Strážky 21</b> <b>ÚSTÍ NAD LABEM</b>	<b>PROTOKOL O URČENÍ TYPU</b> <b>MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ</b> <b>ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140</b>	<b>PŘÍLOHA č. : 1</b> <b>Strana : 1</b> <b>Počet stran : 2</b>
--	---	--

Tel. : 603 709 577

*Protokol o určení typu místnosti je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.*

**STAVBA :**

**AKCE :** Fetomaternální centrum-DK, část D2 ve 3.NP budovy Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

**ČÁST :** Provozní soubor ELEKTRO

**INVESTOR:** Masarykova nemocnice

**ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :** 104/2015

## **PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI**

**V Ústí nad Labem dne 8.12.2015**

**Složení komise:**

**Předseda (funkce):** - doc. MUDr. Tomáš Binder CSc. – přednosta kliniky

**Členové (funkce):** -

-

-

-

**Další účastníci:** -

-

**Název objektu (stavby):** Nemocnice

**Podklady použité pro vypracování protokolu:** - stavební dispozice příslušných místností

- platné normy, zejména ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-7-710

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>Strážky 21</b> <b>ÚSTÍ NAD LABEM</b>	<b>PROTOKOL O URČENÍ TYPU</b> <b>MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ</b> <b>ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140</b>	<b>PŘÍLOHA č. : 1</b> <b>Strana : 2</b> <b>Počet stran : 2</b>
Tel. : 603 709 577		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. V objektu jsou umístěny vyšetřovny, pokoje a sociální zařízení.	
Rozhodnutí:	<p><b>Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se jedná o prostory skupiny „1“ Jsou to prostory, které se nachází ve 3.NP a to místnost č.2.01, 2.02, 2.04, 2.05.</b></p> <p><b>Skupina“1“ – zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta.</b></p> <p><b>Ostatní prostory – provozní místnosti a sociální zařízení nevztahuje se na ně norma ČSN 33 2000-7-710</b></p>	
<p>Zdůvodnění:</p> <p>Jednotlivé typy místností byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem <b>ČSN 33 2000-7-710</b> posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých místností.</p>		
<p>.....</p> <p>předseda komise</p> <p>podpis</p>		
.....	.....	.....
člen komise	člen komise	člen komise
<p>Sepsal: V.Křižan</p> <p>V Ústí nad Labem, dne 8.prosince 2015</p>		