



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM,
TL. 150 mm
- 2 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ,
ZRNO DO 20mm
- 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100RC 110x10,0 mm
VČETNĚ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM DLE ČSN EN 1610
(V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM, DOBŘE
ZHUTNITELNOU ZEMINOU)
- 5 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÁ NAD POTRUBÍM
- 6 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 7 NEZPEVNĚNÝ TERÉN
- 8 KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ

POZN.: 300mm NAD VRCHEM POTRUBÍ NEHUTNIT

objednatel:		Krajská zdravotní, a.s.		vyhotovení:			
generální projektant stavby:		ARTECH spol. s r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha , IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782		<div> ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB</div>			
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant)				řídění projektu (hlavní inženýr projektu):	
Ing. Roman Ernest		Ing. Jaroslav Henzl				Ing. Jan Havanič	
							
stavebník:		Krajská zdravotní, a.s.					
kraj:	Ústecký	st.úřad:	Most	obec:	Most		
Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. C. STAVEBNÍ ČÁST C.2 SO 301- VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				stupeň PD	DPS		
				datum	04/2016		
				formát	1xA4		
				zakázka	1813		
				číslo (ozn.) dokumentu:	C.2.5		