

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘECHA | Σ |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|---|
|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|---|

020

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM

– ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (ŠxV): 3600x1500 MM – 1KS
1800x1500 MM – 1KS

– PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE DÉLKY 5400 MM

– SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MOTORU, KRYCÍ GALERIE

– KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY

– ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO

– OVLÁDÁNÍ ŽALUZII EL. TLAČÍTKY, POZICE DLE PD ELEKTRO (PŘEVÁŽNĚ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI)

– NADŘAŽENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

TYPY KRYCÍ GALERIE

– SKRYTÁ POD OMÍTKOU – PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH

POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ

– PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ

