

LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — CHLADÍCÍ VODA 6°C(7°C) – PŘÍVOD
- - - - - CHLADÍCÍ VODA 12°C – ZPÁTEČKA
- VZT JEDNOTKY – DODÁVKA A SPECIFIKACE VIZ. PROFESE VZT
- VEŠKERÉ ARMATURY A ZAŘÍZENÍ MIN. PN6
- ROZVODY DO DN100 PROVEDENY POTRUBÍM Z UHLÍKOVÉ OCELI S GALVANICKÝM POZINKOVÁNÍM, SPOJOVANÉ POMOCÍ TVAROVEK LISOVÁNÍM
- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO SKRUŽEMI Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI KAUČUKU S VYSOKÝM ODPOREM PROTI DIFUZI VODNÍ PÁRY, $\lambda = < 0,033 \text{ W/mK}$
- POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH OPTATŘENO ODVZDUŠNĚNÍM, V NEJNIŽŠÍCH VYPOUŠTENÍM

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ /
/OBJÍMEK POTRUBÍ MAX.

DN25 – 28x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 35 mm	2,25 m
DN32 – 35x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 35 mm	2,75 m
DN40 – 42x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 36,5 mm	3,00 m
DN50 – 54x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 38 mm	3,50 m
DN65 – 76,1x2	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 40,5 mm	4,25 m
DN80 – 88,9x2	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 41,5 mm	4,75 m
DN100– 108x2	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 42,5 mm	5,00 m



LEGENDA ARMATUR:

- KK – KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ, ZÁVITOVÝ
- RRV – REGULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL PRO KONCOVÉ JEDNOTKY S MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ PRŮTOKU, TLAKU, TEPLoty A MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ DN/stupeň regulace
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT ZÁVITOVÝ S NAPOJENÍM NA HADICI

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS

D1.01.4b CHLAZENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: TECHNICA BUDOV, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno			 Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO Tel. / Fax: 543 255 094 www.technikabudov.cz	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. MAREK ŠULÁK	ING. JAN ŘEZNIČEK	ING. MAREK ŠULÁK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUcí PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. ALEŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem				
NÁZEV AKCE:			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE				
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s.				
NEMOCNICE TEPLICE o.z.			FORMÁT	2x A4
			DATUM	6 / 2016
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 42-15-P
VÝKRES			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
ROZVINUTÉ SCHÉMA JEDNOTEK FCU			-	D1.01.4b-06