

POZNÁMKA

PŘI VÝSTAVĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘI VÝSTAVĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVZÁJNOSTÍ NA PROJEKTY OSTATNÍCH INSTALACÍ

POTRUBNÍ ROZVODY ŮT MUSÍ BÝT V NEJBLÍŽEJŠÍCH MÍSTĚCH ODVOZENÝ A V NEJVYŠŠÍCH MÍSTĚCH ODVOZUJENÝ

ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE NA KONZOLÁCH ZE ŽDÍ A NA ZÁVĚSECH ZE STROPU (UCHYČENÍ TRÁNKY A OBJÍMKAM)

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NÁPOJENA ZE STĚNY (MĚDNÝM POTRUBÍM d=15x1,0mm), OPATŘENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ, ZAREGULOVANA DLE VÝKRESU SVISLÉ SCHEMA

VYVAŽOVACÍ VENTILY BUDOU OSAZENY NA PATĚ STUPACÍHO POTRUBÍ NA ZPĚTĚČE

VŠECHNY TEPELNÉ IZOLACE JSOU NAVRŽENY DLE SBÍRKY ZÁKONŮ č. 193/2007, POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNÁCH A V PODLAŽÍ BUDE IZOLOVANO PĚNOVÝM POLYETYLENEM, POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉ POD STROPEM NEBO V TECH. KANÁLU BUDE IZOLOVANO MINERÁLNÍ VLNOU

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJISTOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCI

NEJDLUŽÍ SOUČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

!!!POZOR!!!

!!! JAKÉKOLI VOLNĚ VEDENÉ ZAIZOLOVANÉ POTRUBÍ V PROSTORECH LZ2 – DEFINOVANO DLE ČSN730835, ZAKRESLENO V PROFESY POŽÁRNÍ OCHRANA, MAJÍ IZOLACE NAVRŽENY Z MINERÁLNÍ VLNY S PŮVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVÉ FOLIE, S TŘÍDOU REAKCE NA OHNĚ B-s1 A TO Z DŮVODU PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY OBJEKTU !!!

!!! PŘI MONTÁŽI JE BEZPOMÍNEČNÁ KONSULTACE S DODAVATELEM VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTNÍ INSTALACE, KDY SE UPŘESNÍ KONČNÉ TRASY ROZVODŮ !!!

!!! MONTÁŽ POTRUBÍ ŮT PROVĚST AŽ PO KOMPLETNÍM OSAZENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ !!!

!!! POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO K VÝMĚNÍKU (OHŘÍVÁČ) VZT DO PROTIPROUDU NA STRANU PŘÍVODU STUDENÉHO VZDUCHU BUDE NÁPOJENA ZPĚTĚČKA !!!

STÁVAJÍCÍ OBJEKT „F“

LEGENDA ŮT

- V – POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY PRO OPERAČNÍ SÁLŮ, 65/50°C
- CS – POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY PRO CENTRÁLNÍ STERILIZACI 65/50°C
- VZT – POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY PRO VZT JEDNOTKY OPER. SÁLŮ, 65/55°C
- VZT CS – POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY PRO VZT JEDNOTKY CENTRÁLNÍ STERILIZACE, 85/55°C

- STUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- 01 – OZNAČENÍ STUPACÍHO POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO HYGIENE VENTIL KOMPAKT
- KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO – ŽEBŘÍK, STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ
- NADPODLAHOVÝ LAVCOVÝ KONVEKTOR S PODELNOU MŘÍŽKOU

- DRS – DVOJITÉ ROHOVÉ SROUBENÍ UZAVÍRATELNÉ, PRO ŮT, TĚLESA TYPU VENTIL KOMPACT, DN15
- DPS – DVOJITÉ PŘÍME SROUBENÍ UZAVÍRATELNÉ, PRO ŮT, TĚLESA TYPU VENTIL KOMPACT, DN15
- RS – ROHOVÉ SROUBENÍ, REGULAČNÍ, S UZAVÍRÁNÍM A VYPOUŠTĚNÍM, DN10
- TRHV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM INTEGROVANÝM ŮT DVOJITÉHO SROUBENÍ, PRO STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ ŮT, TĚLES, ROZČET 50MM, DN15
- TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM, DN15
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- VK – VYPOUŠTĚČ KOKHOUT
- KK – MĚŘOVÝ KOKHOUT
- VV – VYVAŽOVACÍ VENTIL
- AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- Iz – IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODŮ
- dp – PŘEDNASTAVENÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA VENTILU
- dp – POŽADOVANÝ DISPOZIČNÍ TLAK V POTRUBÍ
- M – POŽADOVANÝ PRŮTOK V POTRUBÍ
- P.B. – PEVNÝ BOD

DRUHY NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

- 21-060140-60 – DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TYP – VÝŠKA 600mm, DÉLKA 1400mm – PROVEDENÍ VENTIL KOMPACT
- 205-060140-60 – DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TYP – VÝŠKA 600mm, DÉLKA 1400mm – PROVEDENÍ HYGIENE VENTIL KOMPACT
- KRCM 1500.600 M – KOUPELNOVÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK PROHNUTÝ
TYP, STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ – VÝŠKA 1500mm, DÉLKA 600mm
- LXK 140/15/24-10 – NADPODLAHOVÝ KONVEKTOR
TYP – DÉLKA 1400mm/VÝŠKA 150mm/SÍLA 240mm – BÍLÁ BARVA

F201	CHODBA	41,25
F202	CHODBA	63,00
F203	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9,00
F204	SCHODIŠTĚ	40,39
201	VEDOUcí CS	6,89
202	DMZ	16,78
203	PŘEDSÍN WC	4,19
203a	WC	1,17
203b	WC	1,17
204	UKLID	2,84
205	SESTRA	11,91
206	PŘEDSÍN WC SESTRA	1,74
206b	WC SESTRA	1,53
207	DOSPÁVACÍ POKOJ	81,24
208	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,27
209	ČISTÝ SKLAD	5,32
210	UKLID	4,25
211	CHODBA	29,38
212a	PŘÍLEM. MATER.	31,37
212b	SATNA	7,61
213	ÚPRAVNA VODY	6,25
214	FILTR	5,67
215	SESTRA/PŘÍLEM	7,56
216a	CHODBA	33,14
216b	CHODBA	47,57
217	SPOJOVACÍ KORIDOR	65,20
218	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	20,47
219	LŮŽKOVÝ VÝTAH	8,67
220	PŘEKLAD PACIENTA	49,44
221	PŘEKLAD PACIENTA CS	35,42
222	UKLID	2,51
223	SPINAVÉ PRADLO- ČIST.M.	15,91
224	SKLAD	16,54
225	SATNA ŽENY	18,50
226	WC ŽENY	5,45
227	UMÝVÁRNA ŽENY	8,58
228	SATNA ŽENY ČISTÁ	9,22
229	SATNA ŽENY SPINAVÁ	5,46
230	UKLID	4,28
231	SATNA MUŽI SPINAVÁ	5,40
232	SATNA MUŽI ČISTÁ	9,22
233	UMÝVÁRNA MUŽI	8,58
234	WC MUŽI	5,45
235	SATNA MUŽI	18,50
236	FILTR	3,69
237	DMZ	29,17
238	DMZ LEKÁŘI	16,98
239	PROTOKOL	15,52
240	CHODBA	81,44
241	FILTR	8,37
242	CHODBA	12,84
243	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	22,57
244	PŘÍPRAVA PACIENTA 4	21,58
245	OS 4 SUPRASEPTICKÝ	39,64
246	MYTÍ LEKÁŘŮ	16,98
247	OS 3 ASEPTICKÝ	34,47
248	PŘÍPRAVA PACIENTA 3	18,59
249	PŘÍPRAVA PACIENTA 2	18,59
250	OS 2 ASEPTICKÝ	34,80
251a	ČISTÝ SKLAD- CHODBA	24,51
251b	ČISTÝ SKLAD- CHODBA	38,52
252	OS 1 SEPTICKÝ	34,47
253	MYTÍ LEKÁŘŮ	16,98
254	PŘÍPRAVA PACIENTA 1	17,06
255	DESEK	9,63
256	MYTÍ DESEK	7,00
257	ČISTÝ STER. SKLAD	58,94
258	VÝDEJ-FILTR. MATERIÁL	14,24
259	SKLAD PŘÍSTROJŮ	8,54
260	CHODBA-FILTR	7,43
261	FILTR PERSON.	6,50
262	UKLID	3,17
263	PŘÍPRAVA A SETOVÁNÍ	103,38
264	SKLAD CS	19,43
265	MYTÍ VOZÍKŮ	14,89
266	MYTÍ – DEKONTAMINACE	45,14

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS
D1.01.401 VYTÁPĚNÍ

TENTO VÝKRES A JINÉ PŘEDVÍ, ŽE JE MAJITELM ZHOTOVITEL A NEK BÝT POUŽIT CÍL
A ŽE JE JEHO PRÁVNÍM VLASTNÍKEM A ŽE JE JEHO VLASTNÍKEM A ŽE JE JEHO VLASTNÍKEM

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVÁV	KONTROLOVÁV
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. PAVEL TOMA	ING. PAVEL TOMA
GEN. PROJEKTANT-ATELIER PENTA s.r.o., Mělník 12, 386 01 Jihlava	ING. PAVEL TOMA	ING. PAVEL TOMA
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. PAVEL TOMA	ING. PAVEL TOMA
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRIDRÝ	ING. ALEŠ PRIDRÝ
INVESTOR: KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ O. s. r. o., Sociální zále 12A, 401 13 Opat. road Lohov	ING. ALEŠ PRIDRÝ	ING. ALEŠ PRIDRÝ

VÝKRES	VÝSTAVA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ O. s. r. o. NEKOVÉ TĚLESA	ČÍSLO VÝKRESU	1:50	DATUM	6 / 2016
PŮDORYS 2.NP		STUPĚŇ	DPS	ČÍSLO VÝKRESU	4.43-15-P

ČÍSLO VÝKRESU	1:50	DATUM	6 / 2016
STUPĚŇ	DPS	ČÍSLO VÝKRESU	4.43-15-P
VÝKRES	VÝSTAVA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ O. s. r. o. NEKOVÉ TĚLESA	ČÍSLO VÝKRESU	1:50