


- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
- 2.1 Chladicí stroj, 371,7kW, 6/12°C (dodávka součástí VZT)
  - 2.2 Chladíř vnitřního okruhu chl. stroje (dodávka součástí VZT)
  - 3.1 Rozdělovač chladicí vody, DN200, L=1100mm, PN6 – 6°C
  - 3.2 Sběrač chladicí vody, DN200,L=1100mm, PN6 – 12°C
  - 4.1 Expanzní nádoba 50l, 6bar
  - 4.2 Akumulační nádrž pozinkovaná s parotěsnou izolací, 3000 l, 6bar, Ø1330mm, výška 2770mm
  - 5 Blokova úpravna vody kabinetní

- LEGENDA POTRUBÍ:
- - CHLADICÍ VODA 6°C(7°C) – PŘÍVOD
  - - - - - CHLADICÍ VODA 12°C – ZPÁTEČKA
- VZT JEDNOTKY – DODÁVKA A SPECIFIKACE VIZ. PROFES VZT
- VEŠKERÉ ARMATURY A ZAŘÍZENÍ MIN. PN6
- ROZVODY DO DN100 PROVEDENY POTRUBÍM Z UHLÍKOVÉ OCELI S GALVANICKÝM POZINKOVÁNÍM, SPOJOVANÉ POMOCÍ TVAROVEK LISOVÁNÍM
- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO SKRUŽEMI Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI KAUCUKU S VYSOKÝM ODPorem PROTI DIFUZI VODNÍ PÁRY, LAMBDA =< 0,033W/mK
- POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH OPTATŘENO ODVZDUŠNĚNÍM, V NEJNIŽŠÍCH VYPOUŠTENÍM

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ / /OBJÍMEK POTRUBÍ MAX.			
DN25 – 28x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 35 mm	2,25 m	
DN32 – 35x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 35 mm	2,75 m	
DN40 – 42x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 36,5 mm	3,00 m	
DN50 – 54x1,5	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 38 mm	3,50 m	
DN65 – 76,1x2	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 40,5 mm	4,25 m	
DN80 – 88,9x2	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 41,5 mm	4,75 m	
DN100– 108x2	IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 42,5 mm	5,00 m	

PP – POŽÁRNÍ PRŮCHODKA DODÁVKA PROFES PBR



## D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS

### D1.01.4b CHLAZENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	TECHNIKA BUDOV, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. MAREK ŠULÁK	ING. JAN ŘEZNÍČEK	ING. MAREK ŠULÁK

<b>TEB</b>	Technika budov, s.r.o.
	Křenová 42
	602 00 BRNO
	Tel. / Fax: 543 255 094
	www.technikabudov.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ

<b>penta</b>	Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
	tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	FORMÁT	5x A4
<b>VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ o.s. NEMOCNICE TEPLICE o.z.</b>	DATUM	6 / 2016
	STUPĚŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 42-15-P
VÝKRES	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
<b>PŮDORYS STROJOVNY</b>	<b>1:50</b>	<b>D1.01.4b-09</b>