Legenda svítidel:

A1	Thorn 96242098 CETUS LED 2000 HF 840
B1	Thorn 96644029 BETA OFFICE LED3400-840 HF Q597
C1	Thorn 96644538 DIAMOND EDGE 1900-840 HF WH
N1A	EXT LED nouzové 2W AM IP20
N2C	EXT LED nouzové 2W CM IP20
N3PN	EXT LED nouzové 2W nástenné s piktogramem IP65
N4PV	EXT LED nouzové 2W vestavné s piktogramem IP20



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální - základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy

doplněná - doplňujícím pospojováním neživých částí
- proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabeláže požárně utěsněny musí být použita certifikovaná těsnící hmota

Svítidla osazená v protipožárních podhledech v úsecích CHÚC musí být z horní strany opatřena obložením ze stejného protipožárního materiálu

Nachází-li se v PD konkretní výrobky, slouží toto poze k stanovení parametrů prvku a typ není nutné ho dodržet.
Výrobek použitý dodavatelem však musí mít srovnatelné nebo vyšší parametry.

PROJEKTOVÝ POČÁTEK 0,000 = PODLAHA 1.NP	POZNÁMKY		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Miroslav Poláček		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miroslav Kadrnožka		
NAVRHL	Ing. Miroslav Kadrnožka		
VYPRACOVAL	Ing. Miroslav Kadrnožka		
INVESTOR	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem		
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY: 1296/27	KRAJ: ÚSTECKÝ	K.Ú.: BUKOV
OBJEKT SO-01	ČLENĚNÍ PD SO-01 NÁSTAVBA PODLAŽÍ NA JIHOZÁPADNÍ TRAKT OBJEKTU D.1.3.5 - Silnoproudá elektrotechnika		
OBSAH VÝKRESU	SILNOPROUD - PŮDORYS 4NP		

statika dynamika
architektura ▪ komplexní stavební projekce
W: www.statika-dynamika.cz ▪ T: +420 543 254 607

AKCE:	REVITALIZACE OBJEKTU D, KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.		
DATUM	08/2016	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP	PARÉ
FORMÁT		16-128-7-5.2	
STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
DSJ	1:100	02	