



LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDĚNÉ A BETONOVÉ MATERIÁLY

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ PANELY
železobetonové výplňové panely
dle konstrukčního systému

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
hlavní nosný systém

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
příčkové / nosné
keramické tvarovky zděné na MVC / MC

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY

KAMENNÁ VLNA DO DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ
kamenná vlna požadovaná dodavatelem uceleného systému SDV konstrukcí
polotuhá deska z kamenné vlny
tloušťka dle konstrukce (60mm)
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK
třída reakce na oheň A1
zvuková pohltivost 0,70
objemová hmotnost min. 30 kg/m3

KAMENNÁ VLNA FASÁDNÍ
kamenná vlna pro provětrávané fasády
dvouvrstvá deska z kamenné vlny s jednostrannou pvrchovou úpravou černou netkanou skleotextilií, tuhá horní vrstva
tloušťka dle konstrukce (50mm)
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK
třída reakce na oheň A1
objemová hmotnost max. 0,57kg/m3

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
kamenná vlna
zateplováno rámci objektu SO-02
vlastnosti v rámci objektu SO-02

OSTATNÍ

PLNÝ SÁDROVLÁKNITÝ PODHLED S PROTIPOŽÁRNÍ FUNKCÍ SV.V. xxxxmm
plný, hladký
sádrovláknitá deska, dvojitě opláštěno
deklarovaná požární odolnost EI 30 DP1

OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY
hlavní nosné prvky, ocelové
rozměry, provedení, typy a všechny náležitosti dle statické části projektové dokumentace

SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
dvojitě opláštění stěn a příček
dle jednotlivých skladeb

VÝKRESOVÁ ČÁRA
označení roviny řezu

PODHLEDY

PP1

PLNÝ SÁDROVLÁKNITÝ PODHLED
zavěšený plný SDV podhled
sv.v.: 3 300mm / 4 020mm
SYSTÉM
samostatný podhled
ocelové nosníky, dvojitě sádrovláknité desky
požadavek na požární odolnost EI30 DP1
požární odolnost definována zdola
výška konstrukce: 80mm
rozteče nosníků: dle systému (max.435mm)
izolace: bez izolace
plošná hmotnost: 33 kg/m2
DESKY
materiál: sádrovláknité desky
rozměr: dle dodavatele
tloušťka: 12,5 mm
provedení: dvojitě obložené
celková tloušťka: 25mm (2x 12,5)
povrch: hladký, plný
úprava povrchu: bez další úpravy
NOSNÍKY
ocelové nosníky
typ: dle systému (CD 60x06)

vybraný dodavatel podhledu a systém dodavatele bude konzultován a schválen zástupci investora a autorským dozorem projektana

vybraný systém podhledu musí být certifikovaný na požadovanou požární odolnost

systém nosníků bude realizován dle montážních pokynů dodavatele podhledu

PP2

PLNÝ EXTERIÉROVÝ PODHLED
zavěšený plný podhled, materiálově kombinovaný
sv.v.: - - -
SYSTÉM
samostatný podhled
ocelové nosníky, spodní sádrovláknitá deska, vrchní cementovláknitá deska do exteriérového prostředí
požadavek na požární odolnost EI30 DP1
požární odolnost definována zdola
výška konstrukce: 80mm
rozteče nosníků: dle systému (max.435mm)
izolace: bez izolace
plošná hmotnost: 33 kg/m2
DESKY
materiál: sádrovláknité desky cementovláknité desky
rozměr: dle dodavatele
tloušťka: 12,5 mm
provedení: dvojitě obložené
celková tloušťka: 25mm (2x 12,5)
povrch: hladký, plný
úprava povrchu: bez další úpravy
NOSNÍKY
ocelové nosníky
typ: dle systému (CD 60x06)

V PODHLEDU BUDOU REALIZOVÁNY PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
UMÍSTĚNÍ DLE PROFESNÍCH PROJEKTŮ!!!
POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ DLE ZPRÁVY PBŘ!

PROJEKTOVÝ POČÁTEK	SCHÉMA OBJEKTU	ORIENTACE	AUTORIZACE
0,000 = úroveň 1NP POZNÁMKY Vzhledem k charakteru stavebního záměru nestanovena absolutní výšková úroveň	PAVILON D objekt D3	S	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. MIROSLAV POLÁČEK	polacek@statika-dynamika.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. FRANTIŠEK HAJDA	info@statika-dynamika.cz
NAVRHL	Ing. ANTONÍN HALLA	halla@statika-dynamika.cz
VYPRACOVAL	Ing. ANTONÍN HALLA	halla@statika-dynamika.cz

statika dynamika
architektura • komplexní stavební projekce
W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712

INVESTOR	Krajská zdravotní, a.s.; IČ: 25 488 627, DIČ: CZ25 488 627 Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, Česká republika		
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY: parc.č. 129/27, budova bez čísla popisného KRAJ: Ústecký	K.Ú.: Bukov [755 096]	
OBJEKT	SO-01	ČLENĚNÍ PD: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.2.3 VÝKRESOVÁ ČÁST - NOVÝ STAV	
OBSAH VÝKRESU:	NOVÝ STAV - PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED		

AKCE: **REVITALIZACE OBJEKTU D**
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

DATUM	8/2016	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP	PARE
FORMÁT	810 x 450	16 - 128 - 7 - 5.2	
STUPEŇ PD: JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
DSJ	1:100	D.1.1.2.3 05	