

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ A NAVRŽENÉ ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE VEDENÉ V INSTALAČNÍM KOLEKTORU JSOU VE VÝKRESE ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE PO MONTÁŽI NOVÉHO POTRUBÍ Z NEREZOVÉ OCELI A PO PŘEPOJENÍ V CELÉM ROZSAHU ZDEMONTOVÁNO
- POTRUBÍ V V HORNÍM NEPRŮCHOZÍM KANÁLE NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD, ALE PŘSTO PROJEKTANT DOPORUČUJE JEHO VÝMĚNU Z DŮVODU OMEZENÍ BAKTERIÍ LEGIONELA, VČETNĚ ZMĚNY ZPŮSOBU OHŘEVU TV
- PRO NOVÉ POTRUBÍ BUDOU VYUŽITY PŘEVÁŽNĚ STÁVAJÍCÍ KONZOLE PO JIŽ ZDEMONTOVANÉM POTRUBÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY (BUDE PONECHÁNO VE STÁVAJÍCÍM STAVU–JEHO VÝMĚNA NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TÉTO PD)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY (BUDE PONECHÁNO VE STÁVAJÍCÍM STAVU–JEHO VÝMĚNA NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TÉTO PD)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY (BUDE PONECHÁNO VE STÁVAJÍCÍM STAVU–JEHO VÝMĚNA NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TÉTO PD)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY (PO MONTÁŽI NOVÉHO POTRUBÍ Z NEREZU BUDE V UVEDENÉM ROZSAHU DEMONTOVÁNO)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY (PO MONTÁŽI NOVÉHO POTRUBÍ Z NEREZU BUDE V UVEDENÉM ROZSAHU DEMONTOVÁNO)

LEGENDA NAVRŽENÉHO POTRUBÍ:

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z NEREZOVÝCH TRUBEK (NEREZ/INOX AISI 316L) S ATESTEM PRO ROZVOD PITNÉ VODY, MATERIÁL INOX 14404 (AISI 316L) DVGW, ODOLNÁ PROTI KOROZI, NEHOŘLAVÁ, TŘÍDA HOŘLAVOSTI A1 (DLE DIN 4202–1), SPOJOVÁNO LISOVACÍMI PRESSFITINKAMI Z NEREZI PN 16, O–KROUŽEK EPDM
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY Z NEREZOVÝCH TRUBEK (NEREZ/INOX AISI 316L) S ATESTEM PRO ROZVOD PITNÉ VODY, MATERIÁL INOX 14404 (AISI 316L) DVGW, ODOLNÁ PROTI KOROZI, NEHOŘLAVÁ, TŘÍDA HOŘLAVOSTI A1 (DLE DIN 4202–1), SPOJOVÁNO LISOVACÍMI PRESSFITINKAMI Z NEREZI PN 16, O–KROUŽEK EPDM

Investor:
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Stanislav Lesák	Ing. Lenka Kosnarová	Ing. Lenka Kosnarová

KAP atelier
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
tel./fax: 241 400 056, 777 290 173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
website: www.kapatelier.cz

stavba:
STRAVOVACÍ PROVOZ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a.s.
NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.
p.p.č. 3452, k.ú. Chomutov I

objekt:
SO.02 - PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODU

profese:

obsah:
SCHEMA VEDENÍ POTRUBÍ V KOLEKTORU

název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:

formát	8xA4
číslo zakázky	162108
stupeň dokumentace	DPS
datum 1.vydání	03/2017
měřítko	1:50
číslo výkresu: 02	výtisk číslo: