

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a
401 13 Ústí nad Labem-Severní Terasa

Váš dopis ze dne
25.1.2017

Naše č.j.:
2335/7.41/17-2

Naše sp. zn
V7-2017-66

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Jaroslav Fuhr / 950 179 724

Chomutov
13.2.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Stavební úpravy 4. NP - pavilon Onkologie KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

místo: 0, Chomutov

zadavatel: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem-Severní Terasa, IČ: 25488627

projektant: Multitechnik - divize II, spol. s r.o., Na Příkopech 1782/10, 430 01 Chomutov, IČ: 61326496

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 2335/7.41/17-1 ze dne 25.1.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V lékařských prostorech skupiny 1 je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B (viz. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.411.3.2.1).
2. Po doplnění ochrany před bleskem u nadstřešních prvků je nutno zajistit aktualizaci dokumentace ochrany před bleskem.
3. Při realizaci elektroinstalace a před uvedení do provozu je třeba respektovat ustanovení vyhl. č. 73/2010 Sb., jedná se o VTZ třídy I, skupiny C a E).

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....
Ing. Jaroslav Fuhr
inspektor inspekce I

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby