LEGENDA PO:	
REI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
EI 45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN
N3.1-III	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	SMĚR ÚNIKU, PANIKOVÁ FUNKCE
H	HYDRANT DN19
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
	PŮVODNÍ HRANICE PÚ
	AKUSTICKÝ SIGNALIZAČNÍ SIGNÁL
EPS	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
TS CS	VYPÍNÁNÍ EL. PROUDU

UZÁVĚR SE PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY OTEVŘE S TLAČÍTKEM, KTERÉ OTEVŘE UZÁVĚR A NECHÁ V OTEVŘENÉ POLOZE

FUNKČNÍ UZÁVĚR PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY



Autor projektu:	ING. J. SLÁNSKÝ	Vedoucí projektant:	ING. J. SLÁNSKÝ
Zodpovědný projektant:	ING. JIŘÍ LEDINSKÝ	Vypracoval:	ING. JIŘÍ LEDINSKÝ
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Akce: **Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**		Formát:	
		Datum: 01/2018	
		Č.zak.: J-2017-12-038	Stupeň PD: DSP
Název: **SCHÉMA 1NP**		Číslo výkresu: **1**	Měřítko: -

JIKA CZ
Rezidence Šatlava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375