



DELKA KABELOVE TRASY : 140M  
MAGNETICKA REZONANCE MAX : 77,0kVA  
CHLAZENÍ A VZT : 44,8kW  
TECHNOLOGIE : 10,0kW  
CELKEM : 132,0kW  
OBYTEK NAPĚTÍ dV : 0,536%  
IMPEDANČNÍ SMYČKA Z : 0,0658 Ohm

Autor projektu:		#Autor projektu	Vedoucí projektant:	#Vedoucí projektant	Výkresy a související dokumenty
Zodpovědný projektant:		Jaroslav Pšišora	Vypracovatel:	Jaroslav Pšišora	Detail 101-103
Kraj: Ústecký kraj		M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	Hrádek Králové 777 550 975
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I., Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			Formát:	3x44	
			Datum:	01/2018	
			Č.zak.:	J-2017-12-038	Suplení PD: DSP
Název: SITUACE			Číslo výkresu:	4	Měřítko: 1 : 250