Řez C-C





Řez D-D



Řez A-A



Řez B-B





Legenda výkopových prací

- Hlavní výkopová jáma do hloubky -4,130 = 205,308 m.n.m.
- Výkopová rýha pro trámy do hloubky -4,730 = 204,708 m.n.m.
- Výkopová rýha pro hlavice pilot do hloubky -5,400 = 204,038 m.n.m.
- Výkopová rýha pro prahy do hloubky -5,400 = 204,038 m.n.m.
- Výkopová rýha pro opěrné stěny do hloubky -5,600 = 203,838 m.n.m.
- Výkopová rýha pro opěrné stěny do hloubky -7,650 = 201,788 m.n.m.
- Výkopová rýha pro opěrné stěny do hloubky -4,750 = 204,688 m.n.m.

Pozice základových pilot včetně délky a hloubky založení (horní/spodní hrana prvku)

Svahování výkopové jámy

±0,000 Orientační výšková kóta vztažena k ±0,000 = 209,438 m.n.m. (Bpv)

POZNÁMKY SPODNÍ STAVBA:
- ZEMNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT POD DOHLEDEM ODBORNÉHO GEOLOGA - SLOŽITÉ ZÁKLADOVÉ POMĚRY
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVÉST KOPANOU SONDU, KTEROU POSOUDÍ GEOLOG STAVBY.
- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT STAVBY A ODBORNÝ GEOLOG
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENA KONTROLA HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY A BUDE POŘÍZENA FOTODOKUMENTACE
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ, VYTÝČENÍ PROVEDE JEJICH SPRÁVCE, SÍTĚ BUDOU VÝRAZNĚ OZNAČENY, OVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ BUDE PROVEDENO KOPANÝMI SONDAMI, PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT STANOVENÉ ODSTUPY OD NICH, V PŘÍPADĚ, ŽE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH BUDOU NALEZENY DALŠÍ SÍTĚ, STAVBA NEPRODLENĚ KONTAKTUJE JEJICH PRAVDĚPODOBNÉHO SPRÁVCE
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDE POLOŽENA LEŽATÁ KANALIZACE A DALŠÍ PROSTUPY (VODA ELEKTŘINA, PLYN, TELEFON A DALŠÍ). ZKOORDINOVAT S PROFESEMI.
- VEŠKERÉ PROSTUPY CHRÁNIT OCELOVOU CHRÁNIČKOU DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU A OBETONOVAT.
- KOLEM OBJEKTU BUDE POLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK Z FeZn VIZ. ČÁST EL, ZEMNĚNÍ BUDE PROPOJENO S ARMATUROU OBJEKTU.
- ORNICE BUDE SEJMUTA V CELKOVÉ MOCNOSTI 200 MM, ZEMINA BUDE POUŽITA K TERÉNNÍM ÚPRAVÁM MOCNOST BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM BUDE ZEMINA NAHRNUTA K ZÁKLADŮM - PRO DOSAŽENÍ NEZÁMRZNÉ HLOUBKY PROVÉST HRUBÉ TERÉNÍ ÚPRAVY.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ ROZBŘEDNOUT, V PŘÍPADĚ ROZBŘEDNUTÍ NUTNO TUTO VRSTVU ODEBRAT.
- V ZÁKLADECH JE NUTNÉ VYNECHAT PROSTUPY PRO VEDENI INSTALACÍ JAKO JE VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ, ELEKTRO APOD. PROSTUPY SKOORDINOVAT S VYKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- ZPĚTNÉ NÁSYPY HUTNIT MIN. NA Edef 65 MPa, MATERIÁL PRO NÁSYPY BUDE ŠTĚRKOPÍSEK
- Z VÝKOPŮ SE BUDE PO CELOU DOBU RTEALIZACE ODČERPÁVAT VODA (DEŠŤOVÁ, PODZEMNÍ

S

±0,000 = 209,438 m.n.m. Bpv

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havlas
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Děčín, o.z.

Akce: **Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**

Název: **Půdorys výkopů**

Formát:	28×A4
Datum:	03/2018
Č.zak.: J-2017-12-038	Stupeň PD: DPS
Číslo výkresu:	Měřítko: 1:100
D.1.1.20	

JIKA

Residence Šalkova
Zborná 101/103
Hradec Králové
500 003