



- STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÝ VODOVOD – DN 150 OCEL
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODOVODU DN 100 OCEL
- PŘELOŽKA VODOVODU
- NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU
- VNITROAREÁLOVÝ ŘAD KANALIZACE DN 300
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 200
- NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC KG DN 150
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NOVÁ – PVC KG 125
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA VSAKOVACÍ TUNELY PVC KG DN 150, ODBOČKY PVC KG DN 125

- VT VSAKOVACÍ TUNEL Y GARANTIA – SYSTÉM VSAKOVÁNÍ REVIZNÍ KONTROLNÍ ZÁVĚR DN 200 S PE POKLOPEM
- KP1 – KP4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC KG 150
- Š1 – Š4 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- FŠ PODZEMNÍ FILTRAČNÍ ŠACHTA S POCHOZÍM POKLOPEM DN 600 S TELESKOPEM
- VŠS VODOMĚRNÁ STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
- VŠN VODOMĚRNÁ ŠACHTA, PLASTOVÁ, ROZMĚR: 900 x 1200 mm, VSTUPNÍ POKLOP 600 X 600 mm
- RŠ1 – RŠ4 NEVSTUPNÍ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA WAWIN BASIC 400, POKLOP LITINOVÝ

- POZNÁMKY:
- DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPOJUJE STŘEŠNÍ VÝSTUP SE SVODNÝM POTRUBÍM
  - SPAD LEŽATÉHO POTRUBÍ ČINÍ 2 ‰, ULOŽENO V NEZAMRZNÉ HLoubCE
  - LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN JSOU U VNITŘNÍCH DEŠŤOVÝCH ODPADŮ ZAKAZÁNY.
  - V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S VODOVODNÍM POTRUBÍM S DEŠŤOVOU KANALIZACÍ BUDE DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENO POD VODOVODNÍM
  - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE NÁPOJENA NA STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÝ KANALIZAČNÍ ŘAD



DPS

17, listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 06209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz			
VYPRACOVAL:	Ing. Věra Rohlíková	KONTROLOVAL:	Ing. Ladislav Kaňhaneš
INVESTOR:	Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II	AUTORIZOVAL:	Ing. Petr Musilek
KRAJ:	Ústecký	OBEC:	Děčín
NÁZEV STAVBY:	FORMÁT:		
NOVÉ PRACoviŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I,	MĚŘITKO:		
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.	STUPĚŇ:		
	ČÍSLO ZAKÁZKY:		
NÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO SOUPRAVY:		
SITUACE - VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	ČÍSLO VÝKRESU:		
	D. 1. 4. 1. 10		