


ROZVADĚČ pole č.10

VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD : SPODEM
KRYTÍ : IP40/00
ZADNÍ STĚNA: PLECH
ROZVÁDĚČ POSTAVEN NAD KABELOVÝ KANÁL U STĚNY
OPND : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ROZVÁDĚČ : SKŘÍŇOVÝ, OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚR: š=1000mm, v=2100mm, hl.=500mm

PŘED OBJEDNÁVKOU ROZVÁDĚČE JE NUTNO PŘEMĚŘIT PROSTOR V TS

Idyn = 53 kA

Iks = 23 kA



AUTORIZACE

Č.PARÉ

KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN

Autor projektu:	#Autor projektu	Vedoucí projektant:	#Vedoucí projektant	
Zodpovědný projektant:	Jaroslav Pištora	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Vložený obrázek #2 65641C55.jpg
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			Formát: 1+1A4	Stupeň PD: DPS
			Datum: 04/2018	
Č.zak.: J-2017-12-038			Číslo výkresu:	Měřítko:
Název: ROZVADĚČ pole č.10			3	

