


$\pm 0,000 = 209,438 \text{ m n.m. Bpv}$
MEDICINÁLNÍ PLYNY



AUTORIZACE

Č.PARÉ

Autor projektu:	Jiří Štajer	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKAI CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Štajer	
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			Formát: A4	
Název: SOUPIS PRACÍ			Datum: 01/2018	Stupeň PD: DSP
			Č.zak.: J-2017-12-038	Měřítko:
			Číslo výkresu: D.1.4i-02	

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie rozvody
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	54,00	54,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 12x1	275,00	275,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	572,00	572,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 22x1	180,00	180,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 28x1	126,00	126,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 42x1.5	65,00	65,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	proféz trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	3 600,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	22,00	22,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	7,00	7,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	12,00	12,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (15m)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	7,00	7,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	izolace na trubku Cu 22x1	120,00	120,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	izolace na chráničku-oc.trubku 44.5x3.2	15,00	15,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	signalizační folie	120,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	483,00	483,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu pr.42	22,00	22,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	24,00	24,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole středně složitá	110,00	110,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole složitá	65,00	65,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	1 272,00	1 272,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	1 272,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propíchnutí rozvodu dusíkem	1 272,00	1 272,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	13,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN10 vč.šroubení	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN25 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN40 vč.šroubení	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	19,00	19,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	odvodňovací lahev pro vakuum	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	čidlo signalizace středotl.	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	čidlo signalizace pro vakuum	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	vakuumetr pr.100 rozsah 0--100kPa	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kabel signalizace	450,00	450,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nemagnet.úprave	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	8,00	8,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v nemagnet.úpravě	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, , 2x zásuvka MDO-LED, 2x zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 2x mediální 400mm	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, , 2x zásuvka MDO-LED, 4x zásuvka DO, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 2x mediální 400mm, sada 3 ramen na stěnu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 1x CO2, 4x zásuvka VDO-LED, 6x zásuvka ZIS-LED, 6x zásuvka DO-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 3x zásuvka RJ45, 1x police s ovládáním, 2x police standard	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	stropní pasivní rameno s držákem pro 2 monitory, lomenné rameno : délka pevného ramene 1100mm, délka sklopného ramene 900mm, kabely pro napájení a vstupy do monitorů budou protaženy rameny (monitory nejsou součástí nabídky)	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21

	0,00	0,00
celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie kompresorová stanice
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
stl.vzduch	měděná trubka 12x1	5,00	5,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 22x1	20,00	20,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 28x1	5,00	5,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	500,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	28,00	28,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	25,00	25,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	30,00	30,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	30,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propyláchnutí rozvodu dusíkem	30,00	30,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	čidlo signalizace	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nouzový vstup pro údržbu	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN10 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN25 vč. šroubení	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zpětný ventil DN10	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	rychlospojka pro odběr vzorků	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	čidlo CO, CO2 s připojením kalibračních lahví vč. redukčních řad	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tlaková hadice ke kompresoru DN10 délka 1500mm	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kompresorová jednotka o výkonu 29 m3/hod, 11bar, vč.integr.sušení,filtrace a řízení, vyhodnocení čidla TRB s čidlem TRB	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kompresorová jednotka o výkonu 29 m3/hod, 11bar, vč.integr.sušení a filtrace	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	redukce vzduchu zdvojená pro dýchání vč.filtrace	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zásobník stl.vzduchu o objemu 500 l, 11bar vč.výbavy	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	separátor oleje o výkonu 294 m3/hod	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	sběrnice separátoru 5x vstup/1x výstup	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	30,00	30,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	hadice plastová PU 6/4 k propojení řízení	15,00	15,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	el.rozvaděč vč.el.instalace	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie vakuová stanice
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
vakuum	měděná trubka 42x1.5	10,00	10,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	200,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu pr.42	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	18,00	18,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	10,00	10,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	10,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	10,00	10,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	0,00			
	lahvový uzavírací ventil	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	čidlo signalizace pro vakuum	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	vakuumetr pr.100 rozsah 0--100kPa	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN40 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	soustava 3 vývěv o výkonu 3x 65 m3/hod na zásobníku o objemu 700 l								
	vč.hadic, integr.řízení a bakteriální filtrace	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	el.instalace vč.el.rozvaděče	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	PVC trubka pr.110 vč.kolen	10,00	10,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přechodka Cu/PVC	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie stanice CO2
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
CO2	měděná trubka 18x1	20,00	20,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	250,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.18	15,00	15,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	18,00	18,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	20,00	20,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	20,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	20,00	20,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zdroj CO2 1+1 lahev přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	záložní zdroj - 1 lahev přes redukční panel	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební připomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie redukční stanice kyslíku
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
kyslík	měděná trubka 22x1	10,00	10,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 28x1	15,00	15,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	proféz trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	150,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lvarovky Cu do pr.28	12,00	12,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konsole jednoduchá	14,00	14,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	25,00	25,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	25,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	25,00	25,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení částí rozvodu	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN25 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	čidlo signalizace středotl.	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	podružná redukční skříň výst.0,4MPa PV 0,6MPa	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina