

[illegible]

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

[illegible]

Poznámka č. 1:
Potrubí kyslíku bude vedeno v zemním výkopu, viz. řez výkopem. Při přechodu pod komunikací bude vedeno v ocelové chráničce.

Poznámka č. 2:
Výkop není součástí dodávky medicijnálních plynů. Výkopové práce a následné zakrytí potrubí provede stavba. Výkopové práce nejsou v profesi medicijnální plyny rozpočtovány.







Poznámka č. 3:
Pro napojení potrubí medicijnálních plynů ne nutně na nezbytnou dobu odpojit stávající rozvody od dodávek medicijnálních plynů. Toto napojení je nutné konzultovat a koordinovat s uživatelem rozvodů medicijnálních plynů.



±0,000 = 209,438 m n.m. Bpv
MEDICINÁLNÍ PLYNY

AUTORIZACE

Č.PARÉ

Autor projektu:  Jiří Štájer		Vedoucí projektant:  Ing. Michael Vostrovský					
Zodpovědný projektant:  Ing. Jiří Štájer		Vypracoval:  Jiří Štájer					
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		
Akce:	Nové pracovníště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.				Formát:	A4 - Bx	
					Datum:	10/2108	
					Č. zak.:	JY-2017-12-038	
Název:	SITUACE PŘELOŽKY KÝSLIKU				Číslo výkresu:	D.1-41-03	
					Stupeň PD:	DSP	
					Měřítko:	1:100	