



LEGENDA SVITIDEL:

- A* – SVITIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘÍSAZENÉ 78W, 5464lm, IP20, Ro90
- B* – SVITIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘÍSAZENÉ 35W,3240lm, IP20, Ro80
- C* – SVITIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘÍSAZENÉ 43W, 3855lm, IP20, Ro80
- D* – SVITIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘÍSAZENÉ SKLO 126W 7230 IP20, Ro90
- E* – SVITIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘÍSAZENÉ 63W 5520 IP20, Ro80
- F* – SVITIDLO LED PŘÍSAZENÉ 78W 6835 IP20, Ro80
- G* – SVITIDLO LED PŘÍSAZENÉ 78W 6835 IP20, Ro80
- H* – SVITIDLO LED KULATÉ NASTĚNNÉ 20W, 2100lm, IP43, Ro80
- I* – SVITIDLO LED KULATÉ NASTĚNNÉ 20W, 2100lm, IP43, Ro80
- J* – VŠETŘOVACÍ LAMPA STROPNÍ – Ro95, 4000K, 70 000h, průměr prac.pole min.20cm, životnost min.4000hod., krokové-plynulé tluštění světla, ořezání 360st. ořezání na závěsu lampy
- K* – VŠETŘOVACÍ LAMPA STROPNÍ – Ro95, 4000K, 150 000h, průměr prac.pole min.20cm, životnost min.6000hod., ořezání vylučování zastiňování, krokové-plynulé tluštění světla, ořezání 360st. vč.ov.panelu
- NO* – SVITIDLO LED NOUZOVÉ 3W, 380lm

NOUZOVÉ PŘIVOLÁNÍ POMOCI

- SIGNALIZAČNÍ MODUL (SVĚTLNÝ A AKUSTICKÝ)
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO
- SIGNALNÍ TLAČÍTKO SE ŠIPOU

NAPŮJIT SE SVĚTLNÉHO OBvodu

PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN		ING.VLASTIMIL KRIŽAN	
INVESTOR : Kropěcká zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12, Ústí n.L.		STRAŽKY 21	
MĚSTSKÝ ÚŘAD : MOST		403 40 ÚSTÍ NAD LABEM	
KRAJ : ÚSTECKÝ		TEL: 603 709 577	
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY CHIRURGICKÉ AMBULANCE NEMOCNICE MOST – ČÁST 3.NP BLOK A		FORMÁT: DATUM : 05/2018 STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 25/2018	
OBSAH : PŮDORYS III.NP – silnoproud		MĚŘÍTKO: 1 : 75	
		ČÍSLO VÝKRESU: E-04.1	