


PŮDORYS 4.NP – VZT – NOVÝ STAV 1:50




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	PODHLÉD
424	HERNA MATERŠKOLKA	32,97	KAZETOVÝ PODHLÉD
425	SKLAD	3,44	SDK PODHLÉD KNAUF
426a 426b	SKLAD VOZÍKŮ ČAJOVÁ KUCHYŇKA	14,13	AKUSTICKÝ SDK PODHLÉD KNAUF
427	ČISTICÍ MÍSTNOST	12,31	SDK PODHLÉD KNAUF
428	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,30	SDK PODHLÉD KNAUF DO VLHKY
429	CHODBA A SCHODIŠTĚ		KAZETOVÝ PODHLÉD

POZNÁMKY:

- * UMÍSTĚNÍ VENTILÁTORŮ A TALÍŘOVÝCH VENTILŮ V PODHLÉDU BUDE PŘÍPUSOBENO OSVĚTLENÍ
- * DVEŘNÍ MŘÍŽKY PRO PŘÍVOD CÍRKULAČNÍHO VZDUCHU BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI
- * POTRUBÍ PŘÍVODU UPRAVENÉHO VZDUCHU ZAŘ.3 BUDE OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ tl.20mm S ALU FÓLIÍ
- * POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU ZAŘ. 1 A 2 + NASÁVÁNÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU ZAŘ.3 BUDOU V CHODBÁCH 406 A 451 OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ tl.40mm S ALU FÓLIÍ
- * POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU ZAŘ.1 A 2 BUDE MIMO PROSTOR CHODBY 406 OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ tl.20mm S ALU FÓLIÍ
- * NA POTRUBÍ OZNAČENA "A" AŽ "H" BUDOU PŘÍVAŘENY NÁVARKY d32mm PRO SVOD KONDENZÁTU, POTRUBÍ SVODU KONDENZÁTU DO KANALIZACE BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROFESE ZTI

DODATEK Č.1

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L. IČO 254 17 649		TEL. 475 622 413	
AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	PROJEKTANT VZT.:	 ARCHATELIÉR 2000, a.s.	
PROJEKTANT: ING.KALLMÜNZER	D.VOMASTKOVÁ		
OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ		
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L			
STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÁ KLINIKA – PAVILON D, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.–MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM		DATUM	12/2017
		STUPEŇ	PD pro PROVÁDĚNÍ
		STAVBY	
		POČET FORM.	2x A4
		MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
PŮDORYS 4.NP – VZT		1:50	D1.6.2.