

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues11331c1

VÁŠ DOPIS ZN.: KHSUL 28572/2018
ZE DNE: 15. 06. 2018
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 31025/2018
VYŘIZUJE: PhDr. Hana Plachá
TEL.: +420 477 755 260
FAX: +420 477 755 112
E-MAIL: hana.placha@khsusti.cz
DATUM: 28. 06. 2018

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a
401 11 Ústí nad Labem
v zastoupení
Ing. Jiří Kyznar
Palachova 663/47
400 01 Ústí nad Labem 1

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ke stavebnímu řízení

Stavba: „Rekonstrukce budovy „O“ – Gynekologická vila, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín,“ č. zakázky 2017 10 30.

Na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín (dále jen „KHS“) dne 15. 06. 2018 a zaevidované pod č. j. KHSUL 28572/2018, o které požádala Krajská zdravotní, a.s. ul. Sociální péče 3316/12a, 401 11 Ústí nad Labem, prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci ze dne 04. 01. 2018 ing. Jiřího Kyznara, Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem **posoudila KHS**, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), žádost ke stavebnímu řízení u stavby „Rekonstrukce budovy „O“ – Gynekologická vila, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín,“ č. zakázky 2017 10 30.

Po zhodnocení souladu žádosti ke stavebnímu řízení na základě předložené projektové dokumentace a účelu stavby vydává KHS toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S žádostí o stavební řízení stavby: „Rekonstrukce budovy „O“ – Gynekologická vila, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín,“ č. zakázky 2017 10 30.

s e s o u h l a s í.

O d ů v o d n ě n í:

PD řeší stavební práce spojené s rekonstrukcí stávajícího objektu budovy „O“ – Gynekologická vila v areálu Nemocnice Děčín, který je v současné době využíván pro ambulantní provoz gynekologické ordinace a provoz řízení sanitních vozidel Stavba se nachází v areálu Nemocnice Děčín, ul. Lužická č. p. 1003/20. Dispoziční změny spočívají v úpravách nového využití některých prostor, jak zdravotnických, tak nezdravotnických, vč.

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	FAX	ID DATOVÉ SCHRÁNKY	e-mail
477755110, 477755111	ČNB ÚL 8327411/0710	71009183	477755112	8p3ai7n	e-podatelnai@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

sociálního a pracovního zázemí. Nově vzniklý objekt umožňuje přístup osob s omezenou schopností pohybu, tedy je řešen bezbariérově. Součástí přestavby je i výměna oken, zateplení fasády, střechy, suterénu a drenáž okolo objektu. Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, úpravy budou probíhat z větší části uvnitř stávající budovy „O“, uvnitř areálu nemocnice.

Popis stavby:

Stavební změny spočívají v úpravách pro nové využití některých prostor a zateplení objektu. Hlavní vstup, v 1. NP, do budovy je od parkoviště osobních vozů, v areálu nemocnice, tento vstup bude bezbariérový. Skutečným účelem stavby budou nově zrekonstruované prostory budovy - zdravotnická a nezdravotnická pracoviště – **gynekologické pracoviště**, které bude mít dvě ambulance/vyšetřovny a jednu společnou sesternu, **kardiologická vyšetřovna**, kde bude provoz pouze dopolední s jednou sestrou a společnou čekárnu s pacientkami gynekologie, **oddělení zdravotnické dopravy, středisko úklidu, kanceláře, archiv, vč. sociálního a pracovního zázemí** pro zaměstnance a pacienty. Cílem venkovních, stavebních úprav bude, mimo jiné, vytvořit nový hlavní bezbariérový vstup, v areálu nemocnice, z prostoru parkoviště. V 1. NP se společnou čekárnou pro gynekologickou ambulanci a kardiologickou vyšetřovnu a příslušné sociální zázemí pro personál i pacienty.

Jednotlivé prostory a obsazení objektu/zaměstnanci, vč. soc. zázemí:

1. PP	středisko úklidu, šatny	osob	40
1. NP	gynekologie, kardio vyšetřovna		3
2. NP	zdravotnická doprava/ZD/		27
3. NP	šatny ZD, kancelář úklid, archiv		28

Celkem zaměstnanců, cca:

72

Hluk: Z hlediska hluku nebyly v řešeném území identifikovány žádné významné zdroje hluku, které by způsobovaly trvalé překračování současně platných hygienických limitů pro hluk v chráněných venkovních prostorách obytných staveb, stanovených NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ve větraných prostorech je dodržen limit, který nepřekračuje 55 dB (A).

Vytápění bude řešeno centrálně/teplovodní topení.

Větrání: Je nezbytné, aby vzniklý prostor pracovišť i společného zázemí pro pobyt osob/pacientů i zaměstnanců a sociálního zařízení měl zajištěno přímé větrání okny. Odvětrání všech místností, kde není možné přirozené větrání okny, bude zajištěno ventilátory, doporučené množství větracího vzduchu je 50m³/h. Všechny ventilátory budou odvětrány nad střešní plášť. V 1. PP, kde budou šatny pro zaměstnance úklidu, bude řešena nynější vlhkost stavebními úpravami.

Osvětlení: Výpočet denního osvětlení je součástí PD s vyhovujícími parametry a bude provedeno dle schváleného světelně technického projektu (výpočet denního osvětlení dokladující splnění náročnosti na vykonávanou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky, vyplývajícími z § 2 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 68/2010 Sb.). Pracovní místo v prostoru - tedy všechna pracoviště, co jsou s trvalým pobytem osob, nebo kde budou pracovat např. u stolu, s přístroji

atd., bude umístěno do prostoru, s vyhovujícím činitelem denního osvětlení >1,5 % dle ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. Prostory s činitelem osvětlení pod 1,5 % budou využity jako ostatní plochy. Tam, kde to opravdu nejde, lze akceptovat sdružené osvětlení.

Upozorňujeme, že nejpozději před zahájením provozu, je nutné na KHS předložit provozní řády na zdravotnická i nezdravotnická oddělení, dle § 15 na základě zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí objektu k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach). Z těchto důvodů je nutné dodržovat hlukové limity při provádění stavebních prací dle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. **Dále je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování pacientů, zaměstnanců a obyvatel v nejbližším okolí nadlimitní hluchostí.** V případě činností, při kterých dochází k nárůstu prašnosti ovzduší, je třeba zajistit zkrápění. S ohledem na to, že veškeré stavební práce, budou probíhat za provozu dotčeného zdravotnického zařízení, je nutné zajistit, aby byly dodrženy hygienické limity pro hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb dle § 11 NV č. 272/2011 Sb.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

PhDr. Hana Plachá
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Děčín

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Epidemiologie (3)
územní pracoviště Děčín
Březinova 3, 406 83 Děčín 1



Rozdělovník:

1. Ing. Jiří Kyznar
Palachova 663/47
400 Ústí nad Labem 1, vč. PD
2. KHS – spis

