

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>Strážky 21</b> <b>ÚSTÍ NAD LABEM</b>	<b>PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH</b> <b>VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU</b> <b>KOMISÍ</b>	<b>PŘÍLOHA č. : 1</b> <b>Strana : 1</b> <b>Počet stran : 2</b>
Tel. : 603 709 577		
<i>Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
<b>STAVBA :</b>  AKCE : Stavební úpravy chirurgické ambulance 3.NP blok „A“ – nemocnice MOST o.z.  ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO  INVESTOR: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem  ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 25/2018		
<h2 style="text-align: center;">PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ</h2>		
<b>V Ústí nad Labem dne 31.05.2018</b>		
<b>Složení komise:</b> Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Křižan, projektant elektro části  Členové (funkce): - Ing.Milan Gottlieb, projektant stavební části  -  -  -		
<b>Další účastníci:</b> -  -		
<b>Název objektu (stavby):</b> Nemocnice		
<b>Podklady použité pro vypracování protokolu:</b> - stavební dispozice příslušných místností - soupis spotřebičů elektro - provozní podmínky jednotlivých spotřebičů - platné normy, zejména ČSN 33 2000-5-51ed.3		

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>Strážky 21</b> <b>ÚSTÍ NAD LABEM</b>	<b>PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH</b> <b>VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU</b> <b>KOMISÍ</b>	<b>PŘÍLOHA č. : 1</b> <b>Strana : 2</b> <b>Počet stran : 2</b>
Tel. : 603 709 577		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	Objekt je určen pro zdravotní péči obyvatelstva. V objektu jsou umístěny vyšetřovny, ordinace a sociální zařízení.	
Rozhodnutí:	<p><b>1) Vnitřní dotčené prostory mimo prostoru se sprchou – 3.NP</b>  Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, <b>BA3</b>, BC2, BE1, CA1, CB1  Ostatní vnější vlivy se neuplatní.  <b>PROSTOR JE NEBEZPEČNÝ</b></p> <p><b>2) Vnitřní prostory – prostory se sprchou</b></p> <p><b>Řeší samostatná norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2</b></p> <p><b>PROSTOR JE ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ</b></p>	
Zdůvodnění:	<p>Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem 33-2000-5-51ed.3, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí.</p>	
	<p>.....  předseda komise  podpis</p>	
	..... člen komise	..... člen komise
		..... člen komise
Sepsal: V.Křižan	V Ústí nad Labem, dne 31.5 2018	