



MZ Liberec a.s. • U Nisy 362/6 • 460 01 Liberec

tel: +420 488 040 111 • email: info@mzliberec.cz • www.mzliberec.cz

Název akce: **Zřízení intermediální péče na kardiochirurgické oddělení
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem**

Místo stavby: **Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem**

Investor stavby: **Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem**

Číslo zakázky:

D1.4A – MEDICNÁLNÍ PLYNY

D1.4A – DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY č.01 – K VYJÁDŘENÍ OIP

1* OBSAH

| | |
|---|----------|
| 1*OBSAH..... | 2 |
| 2*IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..... | 3 |
| 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY..... | 3 |
| 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A DOKLADY O INVESTOROVÍ..... | 3 |
| 3. ÚDAJE A DOKLADY O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE | 3 |
| 3.1. ÚDAJE A DOKLADY OBCHODNÍ..... | 3 |
| 3.2. ÚDAJE A DOKLADY OBCHODNÍ..... | 3 |
| 1. TEXT DODATKU Č.01..... | 4 |
| | 4 |

2* IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Základní údaje zakázky

název stavby: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgické oddělení
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
místo stavby: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
stupeň dokumentace: DPS (dokumentace pro provedení stavby)
íslo zakázky:

2. Základní údaje a doklady o investorovi

jméno (název): Krajská zdravotní a.s.
adresa (sídlo): Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem

3. Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

3.1. Údaje a doklady obchodní

jméno (název): ARCHATELIÉR 2000 a.s.
adresa (sídlo): Ke Kopečku 3374/2
400 11 Ústí nad Labem
mobil: +420 606 753 621
telefon: +420 475 622 413
e-mail: archatelier@volny.cz
web: www.archatelier2000.cz

3.2. Údaje a doklady obchodní

jméno (název): MZ Liberec a.s.
adresa (sídlo): U Nisy 362/6,
460 01 Liberec
mobil: +420 607 972 847
telefon: +420 488 040 358
fax: +420 488 040 361
e-mail: jiri.stajer@mzliberec.cz

web: www.mzliberec.cz

1. Text dodatku č.01

- Montáž plynového zařízení (rozvody medicinálních plynů) musí provádět právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění podle vyhlášky č.21/1979 sb. a to odborně způsobilými zaměstnanci
- Rozvody plynů pod omítkou a v podhledu musí být zdokumentovány (fotodokumentace) včetně situace, které budou součástí výchozí revize plynového zařízení
- Potrubní rozvody musejí být označeny – odlišeny minimálně u všech odběrných míst a uzávěrů (druh média a směr toku média) ve smyslu zásad nařízení vlády č.101/2005 Sb.

V Liberci, leden 2019

Vypracoval: Štajer Jiří ml.
projektant