

Název akce : **Zřízení Intermediární péče na  
kardiochirurgickém oddělení**

**D1.5 Rozvody NN a slaboproudy**

Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro provedení stavby  
(DPS)

Zadavatel : Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A,  
401 13 Ústí nad Labem

Projektant : Jan Moravanský, Březová 3088,  
415 01 Teplice, ČKAIT 0401634

## OBSAH DOKUMENTACE:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C. SITUAČNÍ VÝKRESY
- D. **DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**
  - 1. **DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU**  
**D.1.5 Rozvody NN a slaboproudy**
  - 2. **DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**
- E. DOKLADOVÁ ČÁST

**D1.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK**

**k vyjádření OIP - 35780/7.41/18-2 ze dne 15.1.2019 Rainerová****bod 3**

Rozváděč se připojí novým ohni odolným kabelem ze stávajícího rozváděče stávajícího dieselagregátu - projekt neřeší přepnutí na bezpečnostní zdroj - stávající zapojení.

k bodu 5.6 Pospojení - schema zapojení pospojení na výkresu D1.5.2-2

k bodu 5.8 Hlídní izolačního stavu

V rozváděči VDO-ZIS se instaluje hlídání izolačního stavu. Je provedeno měření teploty napájecího trafa a poruchy izolace. Zobrazení stavu je na panelu MK2430, který je umístěn v místnosti viz výkres D1.5.2-2.

V příloze návrh umístění terminálů

**bod 4**

Zdravotnická síť IT - skupina 2

Napájení v prostorech skupiny 2 je ze zdravotnické sítě IT. Pro každou místnost je samostatná zdravotnická síť IT (ZIS). Každá ZIS je vybavena hlídačem izolačního stavu a taky akustickým a optickým výstražním systémem, určen ke kontrole personálem. Je zajištěno hlídání přetížení a teploty napájecího transformátoru ZIS. Zásuvkové obvody ZIS musí být zřetelně a trvanlivě označeny (nezáměnné).

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize dle HD 60364-6 doplněna o požadavky ČSN 33 2000-7-710 710.61 pod body a) až g).

**bod 5**

V příloze ověření selektivity

**bod 6**

V technické zprávě bod 5.3 a popis u zásuvek ve výkresu D1.5.2-2. Panely nad lůžka budou dodány jako hotový výrobek.