POUŽITÉ ZNAČKY

	BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA
REA	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA EKV
	ZVONKOVÉ TABLO DT
	KOAXIÁLNÍ ZÁSUVKA STA
	DATOVÁ ZÁSUVKA SK 2RJ45, CAT6
XX	DATOVÁ ZÁSUVKA 2RJ45, CAT6 XX – VIZ. BLOKOVÁ SCHÉMATA ZSE

POUŽITÉ ZNAČKY, LEGENDA

1) PŘI PROVÁDĚNÍ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ NUTNO RESPEKTOVAT "KOORDINAČNÍ VÝKRESY" SE ZAKRESLENÍM OSTATNÍCH INSTALACÍ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI INTERIÉRŮ.
2) V PŮDORYSECH JSOU UVEDENY KABELOVÉ TRASY S DIMENZEMI NOSNÉHO MATERIÁLU.
3) LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ ZSE JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA ZSE".
4) VLASTNÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ZSE JE UVEDENO V BLOKOVÝCH SCHÉMATECH, VČETNĚ POPISŮ.
5) LEGENDA K POPISU ZÁSUVEK SK JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA ZSE".
6) VERTIKÁLNÍ ROZVODY ZSE JSOU ULOŽENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.
7) VÝŠKA INSTALACE ZÁSUVEK SK A STA BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE A BUDE KOORDINOVÁNA S PROFESÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S (ÚSTŘEDNY, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK,STA,DT,PZS)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Krajská zdravotní, a.s.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Krajská zdravotní, a.s
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Autorizační razítko:

Schema:



Akce: **Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.**

Zpracovatel části:
R.M.Elektro
Křenová 60, Brno 602 00
Tel: +420 541 235 788
E-mail: projekce@rmelektro.cz
QR vizitka

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
Ing. MIROSLAV REK	Ing. Z.J. REKOVÁ	

Objekt (SO):	SO 01 - Modernizace hemodialyzačního střediska	Datum:	ÚNOR 2019
		Zakázkové číslo:	DPS-01-2019
Část PD:	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	Formát:	16A4
		Stupeň:	DPS
Příloha:	Půdorys 2.NP	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.1.5-201**