

POUŽITÉ ZNAČKY, LEGENDA

- 1) PŘI PROVÁDĚNÍ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ NUTNO RESPEKTOVAT "KOORDINAČNÍ VÝKRESY" SE ZAKRESLENÍM OSTATNÍCH INSTALACÍ, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI TECHNOLOGIE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI INTERIÉRŮ.
- 2) V PŮDORYSECH JSOU UVEDENY KABELOVÉ TRASY S DIMENZEMÍ NOSNÉHO MATERIÁLU.
- 3) LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ ZSE JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA ZSE".
- 4) VLASTNÍ ZAPojENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ZSE JE UVEDENO V BLOKOVÝCH SCHÉMATECH, VČETNĚ POPISŮ.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE) MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK,STAD,IPZS)
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Krajská zdravotní, a.s.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Slavebník:	Autizační razítko:	Schema:	
Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 331612A 401 13 Ústí nad Labem			
Generální projektant: MEDICOPROJECT s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.			
Zpracovatel částí:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
R.M.Elektro Křenová 60, Brno 602 00 Tel.: +420 541 235 789 E-mail: projekte@rmelektro.cz	Ing. MIROSLAV REK	Ing. Z.J. REKOVÁ	
QR vizitka			
Objekt (SO): SO 01 - Modernizace hemodialyzačního střediska		Datum:	UNOR 2019
Část PD: Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo:	DPS-01-2019
Příloha: Půdorys 2.NP - SZ		Formát:	4A4
		Stupeň:	DPS
		Číslo přílohy:	1:100
		D.1.5-2022	

