


Monitorovací zařízení



BUDE PROPOJENO S VENTILOVOU SKŘÍŇÍ Vs3

MÍRY JSOU ORIENTAČNÍ

POZOR!

DODAVATEL PROUDOVÉHO TENZOMETRU (Vs3) A SIG. HLÁSIČE (SH) SE DOHODNE S PROFESÍ MaR (SLABOPROUD) NA ZPŮSOBU JEJICH PROPOJENÍ

SLEDOVÁNÍ PRŮBĚŽNÉ A ODCHYLKY OD DISTRIBUČNÍHO TLAKU VÍCE NEŽ +20%

zodpovědný projektant	vypracoval	kreslil	TK projekt Ing.Tyrpeklová, IČ 15700631 Autorizovaný inženýr pro technické zařízení staveb ČKAIT - 0500329 - D1 Hedvábná 1118/9,460 01 LIBEREC 6 tel. 731 385 075
Ing. Tyrpeklová	Ing. Tyrpeklová		
Investor : Krajská zdravotní, a.s.			
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		datum: 05/2019	číslo výtisku:
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní ,a.s.- Nemocnice Most o.z. - projektové práce		zak.čís.: 01-10-19	
		stupeň: DPS	
Obsah: D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny SCHEMA - MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ		měřítko: NENÍ	číslo výkresu: D.1.4.5.b.05
		formát výkresu: A4	