



LEGENDA (LEGEND)

	Hranice požárního úseku s požární odolností Border of fire compartment with fire resistance
	Požárně nebezpečný prostor Fire danger area
N 1.01-III	Označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti Number of the fire compartment - fire safety degree
	Nouzové osvětlení Emergency lighting
	Požární odolnost stěny Fire resistance of the fire wall REI 15DP1 - viz. poznámky - see notice
	Požární odolnost požárního stropu Fire resistance of the fire cover (door) REI 45 - požární odolnost viz. pozn. - fire resistance, see notice
	Požární odolnost požárního uzávěru Fire resistance of the fire cover (door) EW 30DP3 - požární odolnost viz. pozn. - fire resistance, see notice Sa, Sm - kourotěsnost - smoke resistance C - samozavírač - self closing EPS - ovládání systémem EPS - operating fire detection system Z - zavřít (close) Ot - otevřít (open) Od - odblokovat (unblock) Pk (PANIK) - panikové kování dle ČSN EN 1125 - panic exit devices
	Přenosný hasicí přístroj Portable fire extinguisher P6 - s náplní min. 6 kg. prášku - dry powder extinguisher S5 - s náplní min. 5 kg. CO ₂ - carbon dioxide extinguisher
	Směr úniku Direction of evacuation 211 - počet osob - body count 0,9 m - min. šířka dveří - min. width door
Poznámky (notice)	
Legenda požární odolnosti (Legend of fire resistance) R - požadavek na zachování nosnosti konstrukce - request of construction bearing E - požadavek na zachování celistvosti konstrukce - request of construction integrity I - požadavek na snížení teploty za konstrukcí - request of construction temperature lowering W - požadavek na snížení hustoty tepelného toku za konstrukcí	

Řešený prostor

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	PLOCHA m ²
3.01	SKLAD	-	-	-
3.02	VÝTAH	-	-	-
3.03	SCHODIŠŤOVÁ HALA	-	-	-
3.03A	MRAŽIČÍ BOXY	-	-	-
3.04	WC ZAM. ŽENY - KABINA 1	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	1,15
3.05	WC ZAM. ŽENY - PŘEDSÍŇ	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	7,51
3.06	WC ZAM. MUŽI - PŘEDSÍŇ	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	2,48
3.07	WC ZAM. MUŽI - PISOÁR	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	1,57
3.08	WC ZAM. MUŽI - KABINA	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	1,15
3.09	WC ZAM. ŽENY - KABINA 2	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	1,15
3.10	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	16,23
3.11	ARCHIV	-	-	-
3.12	ŠATNA	-	-	-
3.13	ARCHIV	-	-	-
3.14	ARCHIV	-	-	-
3.15	ARCHIV	-	-	-
3.20	CHODBA	DLAŽBA+SOKL *	ŠTUK + VÝMALBA*	26,86
3.21	CHODBA	-	-	-
3.M.01	ZADVĚŘÍ	KER. DLAŽBA	OMYV.N.(1600)+VÝM.	14,36
3.M.02	ČEKÁRNA + CHODBA	PVC	OMYV.N.(1600)+VÝM.	28,15
3.M.03	WC ŽENY - PACIENTI	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	3,88
3.M.04	WC OTP - PACIENTI	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	2,64
3.M.05	WC MUŽI - PACIENTI	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	3,78
3.M.06	PŘEVLEKACÍ KABINA 1	PVC	OMYV.N.(1600)+VÝM.	2,14
3.M.07	PŘEVLEKACÍ KABINA 2 - OTP	PVC	OMYV.N.(1600)+VÝM.	3,04
3.M.08	PŘÍPRAVNA MR	ANTISTAT. PVC	VÝMALBA	35,95
3.M.09	POPISOVNÁ MR	ANTISTAT. PVC	VÝMALBA	24,28
3.M.10	ČAJ. KUCHYNKA - ZAM.	PVC	VÝMALBA + OBKL.KK	12,32
3.M.11	VÝŠETŘOVNÁ MR	HL. BETON + VEST.	ŠTUK + VESTAVBA	49,15
3.M.12	TECH. MÍSTNOST MR	ELEKTROSTAT. PVC	OMYV.N.(1600)+VÝM.	15,67
3.M.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KER. DLAŽBA	KER.O.(2020) + VÝM.	3,11

	ZODP. PROJEKTANT:	KRESLIL:	
	Ing. Němcová	Ing. Němcová	
AKCE: Nové pracoviště magnetické rezonance Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektová práce IV.	DRUH DOKUMENTACE:	DATUM:	
	DSP		8.4.2019
	POČET FORMÁTŮ:		
		MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU: Výkres požární bezpečnosti stavby Půdorys 1.PP	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1901001	
	ČÍSLO VÝKRESU:		ČÍSLO KOPIE:
	1901001/PO2_099		