

Oblastní inspektorát práce  
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

SPECTA s.r.o.  
Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis ze dne  
23.4.2019

Naše č.j.:  
10992/7.41/19-3

Naše sp. zn  
V7-2019-187

V yřizuje/kontakt:  
Ing. Jaroslav Fuhr / 950 179 724

Chomutov  
21.5.2019

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s.-Nemocnice Most, o.z.-projektové práce IV.  
místo: J.E.Purkyně 270, Most  
zadavatel: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem-Severní Terasa, IČ: 25488627  
projektant: SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27305350

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 10992/7.41/19-1 ze dne 23.4.2019

### **Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

#### **Byly zjištěny následující závady:**

1. V projektové dokumentaci není provedena klasifikace zdravotních prostor dle ČSN 33 2000-7-710. Nutno doplnit.
2. V předložené dokumentaci není uvedeno navržené jištění pro vlastní přístroj (kabely CYKY 5Jx95mm<sup>2</sup> a CHKE-V-P60- R 5Jx16mm<sup>2</sup>), nutno doplnit.
3. Navržené umístění transformátorů ZIS není v souladu s ustanovením normy ČSN 33 2000-7-710, čl. 512.1.1, nutno upravit.

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Ing. Jaroslav Fuhr  
Fuhr

Digitálně podepsal  
Ing. Jaroslav Fuhr  
Datum: 2019.05.22  
08:30:03 +02'00'

.....  
Ing. Jaroslav Fuhr  
inspektor inspekce I

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby