Z 1.PP
CYKY 5Jx25 mm2 R1-Rda
CYKY 5Jx95 mm2 R-MR
CYKY 5Jx25 mm2 Rchlz.

CYKY 5Jx25 mm2 R1-Rda
CYKY 5Jx95 mm2 R-MR
CYKY 5Jx25_mm2 Rchlz.
KABELOVÝ ŽLAB 100x50 mm

A'

B'

MONOBLOK

3.04
KABELOVÝ PROSTOR

CYKY 5Jx25 mm2 R1-Rda
CYKY 5Jx95 mm2 R-MR
CYKY 5Jx25_mm2 Rchlz.
KABELOVÝ ŽLAB 100x50 mm

CXKHDH-V-P60 R 5Jx16 mm2 R1-Rda
CXKHDH-V-P60 R 5Jx16 mm2 MR
NA PŘÍCHYTKÁCH 5225 ZNM
UCHYCENO PO 30 cm

3.05
STROJOVNA VZT
STĚRKA
s.v.=2,91

EL. ROZV.

1450
1970

s.v.=2100 mm

3525

4735

s.v.=2330 mm

Z 1.PP
CXKHDH-V-P60 R 5Jx16 mm2 R1-Rda
CXKHDH-V-P60 R 5Jx16 mm2 MR
CYKY 5Jx25 mm2 R1-Rda
CYKY 5Jx95 mm2 R-MR
CYKY 5Jx25 mm2 Rchlz.

DO 1.PP

ZÁVĚSNÝ STROPNÍ MONTOVANÝ PODHLED
vs.= 2320 mm

3.09
CHODBA
DLAŽBA 10x10 + SOKL

rozvaděč el.

SDK PODHLED
s.v.=2140 mm

UPS
10kVA

TRAFO ZIS 5kVA

TRAFO VDO 5kVA

ZÁBRANA

3.13b
ROZVODNA EL.

3.13a
NOVĚ - TECHNICKÁ MÍSTNOST
STĚRKA

s.v.=2,90
-3,260

SDK PODHLED
s.v.=2520 mm

VZT
VZT

3.13
POTRUBNÍ POŠTA
DLAŽBA 10x10 (SOKL) + PVC
s.v.=2,89

ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ POŠTY

rozvaděč el.

ZTI

SDK PŘÍČKA VYMEZUJÍCÍ
PROSTOR S VYSOKOU ÚROVNÍ
MAGNETICKÉHO POLE

RO 600/900

-3,260

NAVRHOVAL	Ing. ING. JIŘÍ ŠIMURDA	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	

INVESTOR:
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

AKCE:
Nové pracoviště magnetické rezonance,
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o.z. - projektové práce IV

SOUBOR:
D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
TRASA SILNOPROUDU 2.PP

SPECTA
projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz
GSM: 733 121 924 www.specta.cz

DATUM	05/2019
Č. ZAKÁZKY	S-19-003
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A1
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. PŘÍLOHY:	04