

DATOVÝ LIST		Magnetická rezonance nemocnice Most																
System	Inf. bod Short Description	Popis Description	Long	Hardware Object	Type of Controller	HW Item	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
Chlazení	TT11	Teplota vody sběrač		FAC	3611	IN1	AI1	PT1000	-20	120	℃					RA-1		
Chlazení	TT12	Teplota vody rozdělovač		FAC	3611	IN2	AI2	PT1000	-20	120	℃					RA-1		
Chlazení	TT13	Teplota vody výstup		FAC	3611	IN3	AI3	PT1000	-20	120	℃					RA-1		
Chlazení	TT14	Teplota vody zpětná		FAC	3611	IN4	AI4	PT1000	-40	50	℃					RA-1		
Chlazení	TT15	Teplota vody stud. Vody zpětná		FAC	3611	IN5	AI5	PT1000	-40	50	℃					RA-1		
Chlazení	PT11	Tlak vody přívod		FAC	3611	IN6	AI6	0...10V	-100	800	kPa					RA-1		
Chlazení	PT12	Tlak vody zpětná		FAC	3611	IN7	AI7	0...10V	-100	800	kPa					RA-1		
Chlazení	PT13	Tlak vody doplňování		FAC	3611	IN8	AI8	0...10V	-100	800	kPa					RA-1		
Chlazení		Zařízení VYP/ZAP+ debl. Poruch		FAC	3611	IN9	DI1					OFF	ON			RA-1		
Chlazení		Chladicí stroj alarm		FAC	3611	IN10	DI2					ON	OFF			RA-1		
Chlazení	M1	Požadavek startu čerpadla M3.1, M3.2		FAC	3611	IN11	DI3					ON	OFF			RA-1		
Chlazení	FAL02	Detekce průtoku		FAC	3611	IN12	DI4					ON	OFF			RA-1		
Chlazení	QAH11	Únik chladiva 1ST		FAC	3611	IN13	DI5					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	QAHH11	Únik chladiva 2ST		FAC	3611	IN14	DI6					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	Y11A,Y12A	Ventily okruh chlazené vody přív. zpět.		FAC	3611	OUT7	DO1					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	Y13A,Y14A	Ventily okruh studené vody přív. Zpět.		FAC	3611	OUT8	DO2					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	M3.1	Čerpadlo chlazené vody zpětná		FAC	3611	OUT9	DO3					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	M3.2	Čerpadlo chlazené vody zpětná		FAC	3611	OUT10	DO4					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	M3.1,3.2,4	Průtok		FAC	3611	OUT11	DO5					OFF	ON			RA-1		
Chlazení		Havarijní větrání		FAC	3611	OUT12	DO6					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	Y15A	Regulační ventil okruhu studené vody		FAC	3611	OUT1	AO1	0-10V	0	100	%					RA-1		
Chlazení	M4	Řízení frekvenčního měniče		FAC	3611	OUT2	AO2	0-10V	0	100	%					RA-1		
Chlazení		rezerva		FAC	3611	OUT3										RA-1		
Chlazení		rezerva		FAC	3611	OUT4										RA-1		
Chlazení		rezerva		FAC	3611	OUT5												
Chlazení		rezerva		FAC	3611	OUT6										RA-1		
				Akce: Magnetická rezonance nemocnice Most							DATA POINT LIST				Rozvaděč	RA-1	Datum: 12/18	Soubor: DAT_BN
											Zařízení: Zařízení chlazení				Regulátor: FAC3611	Oprava: ____	Strana: A4-1	