

DATOVÝ LIST		Magnetická rezonance nemocnice Most																
System	Inf. bod Short Description	Popis Description	Long	Hardware Object	Type of Controler	HW Item	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
Chlazení	M6	Doplňování porucha		IOM	3731	IN1	DI7					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	TAL11	Havarijní tlak		IOM	3731	IN2	DI8					ON	OFF			RA-1		
Chlazení	M3.1	Porucha čerpadla M3.1		IOM	3731	IN3	DI9					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	M3.2	Porucha čerpadla M3.2		IOM	3731	IN4	DI10					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	M4	Porucha čerpadla M4		IOM	3731	IN5	DI11					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	M4	Vypínač M4		IOM	3731	IN6	DI12					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	QR11	Spotřeba vody		IOM	3731	IN7	DI13					OFF	ON			RA-1		
Chlazení	LAH11	Zaplavení strojovny		IOM	3731	IN8	DI14									RA-1		
	SMS 1	Únik chladiva		IOM	3731	OUT 1	DO7					OFF	ON			RA-1		
	SMS 2	Porucha chladicího zařízení		IOM	3731	OUT 2	DO8					OFF	ON			RA-1		
	SMS 3	Provoz na pitnou vodu		IOM	3731	OUT 3	DO9					OFF	ON			RA-1		
		Signalizace poruchy		IOM	3731	OUT 4	DO10					OFF	ON			RA-1		
		rezerva		IOM	3731	OUT 5										RA-1		
		rezerva		IOM	3731	OUT 6										RA-1		
		rezerva		IOM	3731	OUT 7										RA-1		
		rezerva		IOM	3731	OUT 8										RA-1		
				Akce: Magnetická rezonance nemocnice Most							DATA POINT LIST				Rozvaděč	RA-1	Datum: 12/18	Soubor: DAT_BN
											Zařízení: Zařízení chlazení				Regulátor:	IOM	Oprava: .-..	Strana: A4-2