

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Mostě dne 30. 4. 2019

Č. j. odesílatele:
Č. j.: KHSUL 18069/2019
Sp. značka: S-KHSUL 18069/2019/2
Vyřizuje: MUDr. Josef Kočí
Telefon: +420 477 755 460
E-mail: koci.josef@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 1/0

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a
PSČ 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11
PSČ 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27305350

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Nové pracoviště magnetické rezonance Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektové práce IV“.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most (dále jen „KHS“) dne 15. 4. 2019, zaevidované pod č. j. KHSUL 18069/2019 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení pro stavbu „Nové pracoviště magnetické rezonance Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektové práce IV“, předložené společností SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, PSČ 400 01, Ústí nad Labem, IČ 27305350 na základě plné moci ze dne 15. 4. 2019 udělené stavebníkem Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11, Ústí nad Labem IČO: 25488627 (dále jen „žadatel“) posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci stavby „Nové pracoviště magnetické rezonance Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektové práce IV“ (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb. a v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“) vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Nové pracoviště magnetické rezonance Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektové práce IV“, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Hluk a vibrace při stavebních úpravách nesmí překročit hygienické limity pro venkovní i vnitřní prostory. Při stavebních pracích nesmí být okolí stavby a uživatelé sousedních pozemků zatěžováni nadměrnou hlučností a prašností. Tato podmínka vyplývá z požadavků ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z požadavků ustanovení § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do užívání musí být předloženy tyto doklady:
 - a. doklad, že k rozvodu vody bylo použito potrubí, které odpovídá požadavkům § 5 odst. 4) zákona č. 258/2000 Sb.;
 - b. výsledek kráceného rozboru pitné vody z nejvzdálenějšího místa nově instalovaného vodovodního přívodu, požadavek vychází z § 21 zákona č. 258/2000 Sb. a současně § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.
3. Požadavky týkající se parametrů pracovního prostředí (osvětlení, větrání včetně odvětrání hygienických zařízení) musí být před zahájením užívání stavby objektivizovány měřením a musí být doložen protokol o splnění požadavků §41, §42, 45 a §54 NV č.361/2007 Sb.

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

PD řeší návrh změny části dokončené stavby spočívající v provedení vestavby nového pracoviště magnetické rezonance (MR) ve stávajícím objektu polikliniky (budova A) nemocnice v Mostě, p. č. 4335 a 4311/52, k. ú. Most II. Většina navržených stavebních úprav bude provedena uvnitř objektu a část prací bude na venkovních plochách (opravy zpevněných ploch a umístění technických zařízení). Účel užívání – zdravotnické zařízení – se stavebními úpravami nemění. Hlavní část MR bude umístěna v 1. PP – vstup pro veřejnost, zádveří, čekárna, sociální zázemí pro pacienty, převlékácké kabiny, přípravný, popisovna, vyšetřovna (s kabinou a přístrojem MR), technická místnost MR a čajová kuchyňka pro zaměstnance. Čekárna a přípravná budou současně přístupné i z hlavní budovy nemocnice pro hospitalizované pacienty. Ostatní zázemí (šatny, denní místnost) se nemění. V rámci 2. PP bude v místě stávajícího menšího archivu umístěna nová strojovna VZT a chlazení a rozvodna elektro. Část velkého archivu bude obsazena pro potřeby statického zesílení stropu pod zařízením MR a zamezení přístupu do zóny s vysokou integritou magnetického pole ve 2. PP.

Stavebníkem je Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, Ústí nad Labem, IČ 25488627.

Vzhledem k tomu, že byly splněny požadavky právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, bylo možné vydat k užívání stavby souhlasné stanovisko.

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

1x žadatel

1x OOVZ

MUDr. Josef Kočí
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Most

dokument je opatřen elektronickým podpisem